

3號門停車場泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 B1F 泡沫滅火-B1-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:52	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:46:58	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:01	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:24	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:25	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:29	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:32	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:47:35	
2	3號門停車場 B2F 泡沫滅火-B2-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:19	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:22	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:26	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:28	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:31	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:33	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:36	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:38	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:26:43	
3	3號門停車場 B3F 泡沫滅火-B3-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:20	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:23	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:25	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:28	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:30	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:32	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:34	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:36	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:29:40	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:45:18

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:11:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:54:09