

精神樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓R1F 滅火器-精-RF-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:18	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:20	
2	精神樓R1F 滅火器-精-RF-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:21	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:22	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:22	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:23	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:50:25	
3	精神樓4F 滅火器-精-04-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:44	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:45	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:45	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:46	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:04:49	
4	精神樓4F 滅火器-精-04-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:39	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:40	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:41	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:41	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:45:44	
5	精神樓4F 滅火器-精-04-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:06	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:07	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:08	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:09	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:10	
6	精神樓4F 滅火器-精-04-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:37	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:46:39	
7	精神樓4F 滅火器-精-04-08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:38	
8	精神樓4F 滅火器-精-04-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:08	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:10	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:11	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:12	
9	精神樓4F 滅火器-精-04-10	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:13	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:14	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:05:18	
10	精神樓4F 滅火器-精-04-	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:35	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:36	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:36	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:37	

	01	保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:02:40	
11	精神樓4F 滅火器-精-04-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:54	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:55	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:56	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:03:58	
12	精神樓4F 滅火器-精-04-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:04	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:05	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:06	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:47:08	
13	精神樓3F 滅火器-精-03-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:22	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:23	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:24	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:12:28	
14	精神樓3F 滅火器-精-03-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:56	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:57	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:11:00	
15	精神樓3F 滅火器-精-03-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:16	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:17	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:18	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:10:20	
16	精神樓3F 滅火器-精-03-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:48:59	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:48:59	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:00	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:03	
17	精神樓3F 滅火器-精-03-08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:07	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:08	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:09	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:10	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:11	
18	精神樓3F 滅火器-精-03-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:28:16	
19	精神樓3F 滅火器-精-03-10	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:26	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:28	
20	精神樓3F 滅火器-精-03-11	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:29	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:51:31	

21	精神樓3F 滅火器-精-03-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:13	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:15	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:07:17	
22	精神樓3F 滅火器-精-03-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:19	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:20	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:21	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:22	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:08:23	
23	精神樓3F 滅火器-精-03-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:56	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:57	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:49:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:50:02	
24	精神樓2F 滅火器-精-02-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:07	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:08	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:09	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:09	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:18:12	
25	精神樓2F 滅火器-精-02-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:42	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:43	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:44	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:45	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:47	
26	精神樓2F 滅火器-精-02-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:24	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:25	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:27	
27	精神樓2F 滅火器-精-02-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:28	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:30	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:24:31	
28	精神樓2F 滅火器-精-02-08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:02	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:03	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:04	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:17:06	
29	精神樓2F 滅火器-精-02-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:59	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:00	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:03	
30	精神樓2F 滅火器-精-02-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:04	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:14:07	
	精神樓2F	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:55	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:57	

31	滅火器-精-02-02	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:57	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:15:59	
32	精神樓2F 滅火器-精-02-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:03	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:04	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:05	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:06	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 15:25:07	
33	精神樓1F 滅火器-精-01-H06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:20	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:21	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:21	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:23	
34	精神樓1F 滅火器-精-01-H08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:00	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:01	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:01	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:02	
35	精神樓1F 滅火器-精-01-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:51	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:57	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:58	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:21:00	
36	精神樓1F 滅火器-精-01-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:29	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:30	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:30	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:31	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:33	
37	精神樓1F 滅火器-精-01-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:36	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:37	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:38	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:38	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:41:40	
38	精神樓1F 滅火器-精-01-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:18	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:19	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:20	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:22	
39	精神樓1F 滅火器-精-01-10	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:37	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:38	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:38	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:39	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:42:41	
40	精神樓1F 滅火器-精-01-11	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:11	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:13	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:15	
41	精神樓1F 滅火器-精-01-12	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:32	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:33	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:35	
42	精神樓1F 滅火器-精-01-	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:15	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:16	

	13	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:17	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:27	
43	精神樓1F 滅火器-精-01-14	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:29	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:30	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:31	
44	精神樓1F 滅火器-精-01-15	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:23	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:23	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:25	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:27	
45	精神樓1F 滅火器-精-01-16	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:38	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:39	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:40	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:04:43	
46	精神樓1F 滅火器-精-01-17	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:50	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:51	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:05:53	
47	精神樓1F 滅火器-精-01-18	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:50	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:51	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:52	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:52	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:54	
48	精神樓1F 滅火器-精-01-19	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:18	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:19	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:24	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:25	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:26	
49	精神樓1F 滅火器-精-01-20	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:37	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:38	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:39	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:40	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:42	
50	精神樓1F 滅火器-精-01-21	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:24	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:25	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:26	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:28	
51	精神樓1F 滅火器-精-01-22	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:52	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:53	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:54	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:54	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:06:56	
52	精神樓1F 滅火器-精-01-23	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:41	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:42	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:43	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:43	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:44	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:40:45	
53	精神樓1F 滅火器-精-01-24	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:25	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:38	
54	精神樓1F 滅火器-精-01-25	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:39	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:40	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:42	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:43	
55	精神樓1F 滅火器-精-01-26	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:44	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:45	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:45	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:46	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:35:48	
56	精神樓1F 滅火器-精-01-27	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:08	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:09	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:09	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:10	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 16:07:12	
57	精神樓1F 滅火器-精-01-28	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:13	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:14	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:14	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:20:16	
58	精神樓1F 滅火器-精-01-29	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:27	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:28	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:28	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:29	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:37:31	
59	精神樓1F 滅火器-精-01-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:34	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-23 14:19:38	
60	精神樓1F 滅火器-精-01-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:28	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:29	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:30	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:30	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:36:32	
61	精神樓1F 滅火器-精-01-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:06	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:06	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:07	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:08	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:10	
備註:							
改善措施:							