

長青樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	長青樓1F	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:11:16	
	長青樓1樓36號R型受信總機-電源盤-(RF~5F)	開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:11:18	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	張敬德	2024-02-26 11:11:58	
2	長青樓R1F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:43:24	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:43:30	
	火警探測器-36:M8-153	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:43:32	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 15:43:35	
3	長青樓12F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:05:52	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:05:54	
	火警探測器-36:M8-01	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:05:55	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:05:57	
4	長青樓12F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:07:06	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:07:07	
	火警探測器-36:M8-02	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:07:09	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:07:12	
5	長青樓12F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:51	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:53	
	火警探測器-36:M8-03	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:54	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:57	
6	長青樓12F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:10:16	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:10:17	
	火警探測器-36:M8-04	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:10:19	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:10:22	
7	長青樓12F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:09	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:10	
	火警探測器-36:M8-05	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:12	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:08:14	
8	長青樓11F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:12:00	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:12:01	
	火警探測器-36:M7-01	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:12:02	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:12:06	
9	長青樓11F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:13:07	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:13:08	
	火警探測器-36:M7-02	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:13:10	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:13:13	
10	長青樓11F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:44	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:47	
	火警探測器-36:M7-03	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:48	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:50	
11	長青樓11F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:15:56	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:15:58	
	火警探測器-36:M7-04	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:16:00	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:16:05	
12	長青樓11F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:00	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:02	
	火警探測器-36:M7-05	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:03	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:14:06	
13	長青樓10F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:17:43	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:17:45	
	火警探測器-36:M6-01	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:17:47	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:17:50	
14	長青樓10F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:19:00	
	火警綜合盤及	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:19:02	
	火警探測器-36:M6-02	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:19:03	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:19:06	
	長青樓10F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:55	

15	火警綜合盤及 火警探測器- 36:M6-03	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:58	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:21:01	
16	長青樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M6-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:22:18	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:22:20	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:22:21	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:22:25	
17	長青樓10F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M6-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:04	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:10	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:20:13	
18	長青樓9F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M5-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:24:16	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:24:17	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:24:18	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:24:21	
19	長青樓9F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M5-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:25:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:25:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:25:34	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:25:37	
20	長青樓9F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M5-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:28:21	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:28:23	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:28:25	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:28:28	
21	長青樓9F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M5-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:29:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:29:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:30:00	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:30:02	
22	長青樓9F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M5-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:27:35	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:27:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:27:37	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:27:40	
23	長青樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M4-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:31:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:31:53	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:31:55	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:31:58	
24	長青樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M4-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:33:39	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:33:40	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:33:42	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:33:44	
25	長青樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M4-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:36:19	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:36:20	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:36:22	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:36:24	
26	長青樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M4-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:38:18	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:38:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:38:21	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:38:24	
27	長青樓8F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M4-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:35:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:35:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:35:15	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:35:19	
28	長青樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M3-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:40:10	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:40:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:40:13	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:40:16	
29	長青樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M3-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:41:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:41:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:41:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:41:51	
30	長青樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M3-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:43:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:43:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:43:56	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:43:58	

31	長青樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M3-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:49:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:49:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:49:17	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:49:19	
32	長青樓7F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M3-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:42:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:42:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:42:58	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:43:01	
33	長青樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M2-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:51:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:51:31	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:51:32	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:51:36	
34	長青樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M2-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:52:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:52:44	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:52:45	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:52:48	
35	長青樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M2-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:54:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:54:28	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:54:30	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:54:31	
36	長青樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M2-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:58:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:58:06	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:58:07	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:58:09	
37	長青樓6F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M2-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:53:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:53:42	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:53:43	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:53:45	
38	長青樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M1-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:59:49	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:59:51	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:59:52	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 16:59:55	
39	長青樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M1-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:01:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:02:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:02:21	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:02:23	
40	長青樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M1-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:05:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:05:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:05:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:05:52	
41	長青樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M1-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:07:24	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:07:26	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:07:27	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:07:30	
42	長青樓5F 火警綜合盤及 火警探測器- 36:M1-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:04:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:04:17	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:04:18	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 17:04:21	
43	長青樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M7-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:38:18	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:38:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:38:21	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:38:24	
44	長青樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M7-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:39:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:39:48	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:39:50	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:39:53	
45	長青樓4F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M7-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:42:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:42:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:42:17	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:42:21	
46	長青樓4F 火警綜合盤及	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:43:38	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:43:39	

	火警探測器-35:M7-04	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:43:41	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:43:43	
47	長青樓4F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M7-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:41:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:41:14	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:41:17	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:41:21	
48	長青樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M6-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:47:19	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:47:21	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:47:23	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:47:26	
49	長青樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M6-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:49:25	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:49:27	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:49:29	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:49:32	
50	長青樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M6-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:51:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:51:48	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:51:50	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:51:52	
51	長青樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M6-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:53:17	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:53:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:53:21	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:53:25	
52	長青樓3F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M6-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:50:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:50:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:50:55	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:50:58	
53	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:57:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:57:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:57:14	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:57:17	
54	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:01:42	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:01:44	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:01:45	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:01:48	
55	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:02:56	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:02:58	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:02:59	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:03:03	
56	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:58:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:58:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:58:12	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 10:58:16	
57	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:06:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:06:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:06:11	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:06:14	
58	長青樓2F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M5-06	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:05:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:05:07	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:05:08	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:05:11	
59	長青樓1F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M4-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:09:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:09:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:09:31	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:09:33	
60	長青樓1F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M4-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:10:24	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:10:26	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:10:27	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:10:30	
61	長青樓1F 火警綜合盤及 火警探測器-35:M4-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:13:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:13:16	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:13:17	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:13:20	



62	長青樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M4-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:20:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:20:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:20:32	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:20:41	
63	長青樓1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M4-06	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:16:04	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:16:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:16:07	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:16:08	
64	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:37:24	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:37:26	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:37:27	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:37:30	
65	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:42:30	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:42:32	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:42:34	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:42:38	
66	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:46:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:46:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:46:14	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:46:17	
67	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:38:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:38:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:38:59	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:39:02	
68	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:50:20	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:50:23	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:50:26	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:50:30	
69	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-06	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:40:10	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:40:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:40:14	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:40:18	
70	長青樓B1F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M3-07	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:43:41	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:43:43	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:43:45	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:43:50	
71	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:55:43	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:55:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:55:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:55:54	
72	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:04:22	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:04:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:04:27	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:04:32	
73	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:06:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:06:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:06:14	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:06:18	
74	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:59:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:59:50	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:59:52	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:59:55	
75	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:13:22	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:13:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:13:26	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:13:29	
76	長青樓B2F 火警綜合盤及 火警探測器- 35:M2-06	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:57:13	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:57:16	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:57:19	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 14:57:24	
77	長青樓B2F 火警綜合盤及	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:01:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:01:54	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:01:57	

	火警探測器-35:M2-07						
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:02:01	
78	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-01	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:20:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:20:51	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:20:53	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:21:04	
79	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-02	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:27:35	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:27:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:27:40	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:27:44	
80	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-03	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:45:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:45:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:45:06	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:45:09	
81	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-04	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:22:56	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:22:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:23:00	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:23:05	
82	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-05	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:49:00	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:49:02	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:49:04	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:49:06	
83	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-06	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:47:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:47:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:47:49	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:47:57	
84	長青樓B3F火警綜合盤及火警探測器-35:M1-07	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:25:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:25:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:25:17	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-26 15:25:20	
85	長青樓1F長青樓1樓35號R型受信總機-電源盤-(4F~B3F)	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:12:21	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-26 11:12:22	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.7	張敬德	2024-02-26 11:12:27	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:33:19

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:27:58

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:47:54