

托兒所大樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:12:41	
	R型受信總機- 電源盤	開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:12:45	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	23.5	張敬德	2024-02-19 16:12:53	
2	托兒所大樓1F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:10:58	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:11:01	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:11:04	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:11:09	
3	托兒所大樓2F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:13:59	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:14:01	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:14:04	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:14:11	
4	托兒所大樓3F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:16:52	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:16:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:17:00	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:17:07	
5	托兒所大樓4F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:28:33	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-13	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:28:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:28:39	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:28:42	
6	托兒所大樓5F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:31:10	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-15	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:31:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:31:16	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:31:20	
7	托兒所大樓	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:21:47	
	B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:21:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:21:56	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:22:00	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:35

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:54

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:49:12