

舊資訊室消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	舊資訊室B1F 消防泵浦-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:35	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:39	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:43	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:46	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:50	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:43:53	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-19 15:44:04	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-19 15:44:12	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-19 15:44:25	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:44:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2024/02/27 12:45:43

承商駐院主任：謝濱隆
 2024/02/27 15:12:46

承辦工程司：倪銘仁
 2024/02/27 15:53:49