

迴旋加速中心火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:48:33	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:48:38	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26	張敬德	2024-02-16 14:48:46	
2	迴旋加速中心 1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-37	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:49:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:49:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:49:43	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:49:56	
3	迴旋加速中心 2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-67	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:57:07	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:57:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:57:10	
		定址式火警探測器	目視	故障	邱清標	2024-02-17 09:52:52	
4	迴旋加速中心 3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-93	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:08	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:12	
5	迴旋加速中心 4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-115	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:02:24	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:02:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:02:28	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:02:31	
6	迴旋加速中心 B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-12	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:51:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:51:39	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:51:41	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:51:45	
7	迴旋加速中心 B2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:13:14	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:13:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:13:17	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:13:19	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:11

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:26:35

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:49:35

巡檢照片	
<div></div>	<div><div></div><div></div></div>