

福利社滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	福利社1F 滅火器-福-01-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:27	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:27	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:28	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:29	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:31	
2	福利社1F 滅火器-福-01-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:22	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:23	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:24	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:24	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:26	
3	福利社1F 滅火器-福-01-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:27	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:27	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:28	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:29	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:31	
4	福利社2F 滅火器-福-02-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:46	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:46	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:47	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:14:50	
5	福利社3F 滅火器-福-03-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:09	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:10	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:11	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:12	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:13	
6	福利社3F 滅火器-福-03-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:14	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:15	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:16	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:43:18	
7	福利社3F 滅火器-福-03-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:58	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:59	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:15:59	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:00	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:01	
8	福利社3F 滅火器-福-03-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:02	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:03	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:03	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:04	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:16:06	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:42

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:48

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:46