

介壽堂火警自動警報設備(月)檢查

單位 項號	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:34	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:43	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.6	張敬德	2024-02-19 14:04:51	
2	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:12	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:04:16	
3	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:57:59	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:58:00	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:58:01	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:58:04	
4	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:00:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:00:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:00:49	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:00:52	
5	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-4	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:01:39	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:01:42	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:01:44	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:01:49	
6	介壽堂1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:56:57	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:56:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:57:01	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 13:57:05	
7	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-6	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:07:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:00	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:02	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:05	
8	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-8	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:07:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:07:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:07:07	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:07:12	
9	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-7	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:10:13	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:10:16	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:10:22	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:10:36	
10	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:56	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:08:58	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:09:01	
11	介壽堂2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-10	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:06:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:06:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:06:05	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 14:06:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:32:35

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:27:54

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:49:12