

單身宿舍大樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M1-113	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:54:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:54:34	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:54:35	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:54:39	
2	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-14	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:05:56	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:06:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:06:25	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:06:30	
3	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-25	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:03	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:05	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:08	
4	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-40	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:03:01	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:03:03	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:03:05	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:03:08	
5	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-53	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:05:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:05:08	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:05:10	
		定址式火警探測器	目視	故障	郭忠裕	2024-02-17 08:55:46	
6	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-56	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:59:53	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:59:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:59:57	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:00:00	
7	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-76	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:52:31	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:52:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:52:35	
		定址式火警探測器	目視	故障	高偉凡	2024-02-15 10:07:57	
8	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-111	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:53:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:53:56	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:53:58	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:54:01	
9	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M5-117	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:58:10	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:58:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:58:13	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:58:16	
10	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M9-84	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:35	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:10:39	
11	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M9-113	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:11:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:12:16	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:12:17	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:12:19	
12	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M9-71	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:19:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:19:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:19:30	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:19:33	
13	單身宿舍大樓 B1F 火警綜合盤及	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:18:04	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:18:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:18:07	

	火警探測器--M9-73	定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:18:08	
14	單身宿舍大樓B1F 火警綜合盤及火警探測器--M9-75	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:16:51	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:16:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:16:57	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:16:59	
15	單身宿舍大樓B1F 火警綜合盤及火警探測器--M9-77	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:21:02	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:21:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:21:06	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:21:11	
16	單身宿舍大樓B1F 火警綜合盤及火警探測器--M9-79	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:22:00	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:22:02	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:22:04	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 11:22:09	
17	單身宿舍大樓8F 火警綜合盤及火警探測器--M8-161	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:28:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:28:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:28:48	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:28:50	
18	單身宿舍大樓8F 火警綜合盤及火警探測器--M8-184	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:30:11	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:30:14	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:30:18	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:30:23	
19	單身宿舍大樓8F 火警綜合盤及火警探測器--M8-214	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:32:57	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:32:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:33:01	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:33:04	
20	單身宿舍大樓8F 火警綜合盤及火警探測器--M8-220	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:33:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:34:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:34:06	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:34:09	
21	單身宿舍大樓7F 火警綜合盤及火警探測器--M8-81	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:38:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:38:35	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:38:37	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:38:39	
22	單身宿舍大樓7F 火警綜合盤及火警探測器--M8-103	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:39:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:39:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:39:59	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:40:03	
23	單身宿舍大樓7F 火警綜合盤及火警探測器--M8-132	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:42:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:42:58	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:42:59	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:43:03	
24	單身宿舍大樓7F 火警綜合盤及火警探測器--M8-139	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:44:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:44:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:44:16	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:44:19	
25	單身宿舍大樓6F 火警綜合盤及火警探測器--M8-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:46:13	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:46:15	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:46:17	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:46:19	
26	單身宿舍大樓6F 火警綜合盤及火警探測器--M8-23	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:47:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:47:48	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:47:50	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:47:54	
	單身宿舍大樓6F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:49:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:49:49	

27	火警綜合盤及火警探測器-M8-53	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:49:51	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:49:54	
28	單身宿舍大樓6F火警綜合盤及火警探測器-M8-60	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:51:20	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:51:21	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:51:23	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:51:25	
29	單身宿舍大樓5F火警綜合盤及火警探測器-M7-161	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:53:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:53:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:53:48	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:53:51	
30	單身宿舍大樓5F火警綜合盤及火警探測器-M7-183	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:55:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:55:35	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:55:36	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:55:40	
31	單身宿舍大樓5F火警綜合盤及火警探測器-M7-211	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:57:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:57:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:57:58	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:58:02	
32	單身宿舍大樓5F火警綜合盤及火警探測器-M7-218	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:59:18	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:59:20	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:59:21	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 09:59:24	
33	單身宿舍大樓4F火警綜合盤及火警探測器-M7-81	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:02:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:02:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:02:31	
		定址式火警探測器	目視	故障	梁柏翰	2024-02-19 09:01:29	
34	單身宿舍大樓4F火警綜合盤及火警探測器-M7-103	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:06:55	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:06:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:06:58	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:07:01	
35	單身宿舍大樓4F火警綜合盤及火警探測器-M7-131	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:17:35	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:17:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:17:38	
		定址式火警探測器	目視	故障	高偉凡	2024-02-15 09:38:42	
36	單身宿舍大樓4F火警綜合盤及火警探測器-M7-139	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:08:19	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:08:21	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:08:22	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:08:25	
37	單身宿舍大樓3F火警綜合盤及火警探測器-M7-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:14:32	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:14:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:14:35	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:14:37	
38	單身宿舍大樓3F火警綜合盤及火警探測器-M7-23	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:15:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:15:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:15:39	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:15:42	
39	單身宿舍大樓東三宿舍3F火警綜合盤及火警探測器-M7-49	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:08:15	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:08:18	
40	單身宿舍大樓東三宿舍3F火警綜合盤及火警探測器-M7-56	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:14:10	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:14:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:14:14	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:14:17	
	單身宿舍大樓	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:26:37	

41	2F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-121	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:26:39	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:26:41	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:26:45	
42	單身宿舍大樓 2F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-143	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:29:27	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:29:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:29:31	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:29:35	
43	單身宿舍大樓 2F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-178	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:20:07	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:20:21	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:20:22	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:20:25	
44	單身宿舍大樓 2F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-185	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:21:25	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:21:26	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:21:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:21:31	
45	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 火警綜合盤及 火警探測器- M9-7	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:19:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:19:18	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:19:23	
		分離式探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:19:33	
46	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 火警綜合盤及 火警探測器- M9-9	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:21:29	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:21:42	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:21:43	
		分離式探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:21:47	
47	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 火警綜合盤及 火警探測器- M9-11	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:20:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:20:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:20:35	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:20:39	
48	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:50:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:50:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:50:54	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:50:57	
49	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-23	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:47:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:47:56	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:47:58	
		定址式火警探測器	目視	故障	郭忠裕	2024-02-07 10:07:53	
50	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-33	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:43:58	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:44:00	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:44:03	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:44:06	
51	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-41	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:31:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:32:01	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:32:03	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:32:07	
52	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-42	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:46:31	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:46:33	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:46:35	
		定址式火警探測器	目視	故障	邱清標	2024-02-22 09:59:40	
53	單身宿舍大樓 1F 火警綜合盤及 火警探測器-- M6-63	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:38:29	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:38:31	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:38:33	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:38:37	
	單身宿舍大樓 1F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:34:21	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:34:24	

54	火警綜合盤及火警探測器-M6-85	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:34:26	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:34:31	
55	單身宿舍大樓孝威館 鍋爐房1F火警綜合盤及火警探測器-M9-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:17:45	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:17:47	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:17:49	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:17:52	
56	單身宿舍大樓孝威館 鍋爐房1F火警綜合盤及火警探測器-M9-3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:14:20	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:14:55	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:14:58	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:15:02	
57	單身宿舍大樓孝威館 鍋爐房1F火警綜合盤及火警探測器-M9-5	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:12:07	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:12:10	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:12:13	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 14:12:19	
58	單身宿舍大樓孝威館 鍋爐房1F火警綜合盤及火警探測器-M9-201	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:41:15	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:41:17	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:41:20	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:41:23	
		火焰式探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-23 10:41:26	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:33:20

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:57

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:50:01



