

中正樓HALON 1301自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓13F 自動滅火設備- H13-047- 01(186P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-06 09:58:07	
2	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 09:51:37	
3	中正樓13F 自動滅火設備- H13-048- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 09:51:47	
4	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:06:52	
5	中正樓13F 自動滅火設備- H13-175- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:06:55	
6	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:09:17	
7	中正樓13F 自動滅火設備- H13-174- 02(90P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-06 10:09:26	
8	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 01(54P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-06 10:24:58	
9	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 02(54P)	氣體壓力	目視	320	張敬德	2024-02-06 10:25:04	
10	中正樓13F 自動滅火設備- H13-111- 03(54P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-06 10:25:09	
11	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 01(90P)	氣體壓力	目視	370	張敬德	2024-02-06 10:29:53	
12	中正樓13F 自動滅火設備- H13-112- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:29:56	
13	中正樓13F 自動滅火設備- H13-113- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:28:03	
14	中正樓13F 自動滅火設備- H13-110- 01(54P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-06 10:13:26	
15	中正樓13F 自動滅火設備- H13-096- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:32:50	

16	中正樓13F 自動滅火設備- H13-090- 01(55P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2024-02-06 10:35:22	
17	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- 01(72P)	氣體壓力	目視	320	張敬德	2024-02-06 10:38:37	
18	中正樓13F 自動滅火設備- H13-092- SP(72P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:38:44	
19	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 01(90P)	氣體壓力	目視	320	張敬德	2024-02-06 10:42:02	
20	中正樓13F 自動滅火設備- H13-074- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:42:12	
21	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 01(186P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-06 10:44:25	
22	中正樓13F 自動滅火設備- H13-072- 02(186P)	氣體壓力	目視	380	張敬德	2024-02-06 10:44:30	
23	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 01(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 09:18:01	
24	中正樓20F 自動滅火設備- H20-005- 02(90P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 09:18:10	
25	中正樓20F 自動滅火設備- H20-006- 01(340P)	氣體壓力	目視	390	張敬德	2024-02-06 09:25:43	
26	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 01(90P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-06 09:28:13	
27	中正樓20F 自動滅火設備- H20-007- 02(90P)	氣體壓力	目視	370	張敬德	2024-02-06 09:40:29	
28	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 01(340P)	氣體壓力	目視	320	張敬德	2024-02-05 14:05:48	
29	中正樓2F 自動滅火設備- H2-365- 02(340P)	氣體壓力	目視	380	張敬德	2024-02-05 14:06:02	
30	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 01(340P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-05 13:53:58	
31	中正樓2F 自動滅火設備- H2-390- 02(340P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-05 13:54:11	
32	中正樓2F 自動滅火設備- H2-284- 01(54P)	氣體壓力	目視	460	張敬德	2024-02-05 13:43:51	

33	中正樓2F 自動滅火設備- H2-033- 01(340P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-05 14:27:29	
34	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 01(186P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-06 10:57:50	
35	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 02(186P)	氣體壓力	目視	370	張敬德	2024-02-06 10:58:05	
36	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 03(186P)	氣體壓力	目視	350	張敬德	2024-02-06 10:58:26	
37	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 04(186P)	氣體壓力	目視	370	張敬德	2024-02-06 10:58:38	
38	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 05(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:58:46	
39	中正樓4F 自動滅火設備- H4-091- 06(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:59:05	
40	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 01(186P)	氣體壓力	目視	200	張敬德	2024-02-06 10:51:14	
41	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:51:25	
42	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 03(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:51:32	
43	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 04(186P)	氣體壓力	目視	200	張敬德	2024-02-06 10:51:42	
44	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 05(186P)	氣體壓力	目視	240	張敬德	2024-02-06 10:51:48	
45	中正樓4F 自動滅火設備- H4-086- 06(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-06 10:51:52	
46	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-043- 01(90P)	氣體壓力	目視	330	張敬德	2024-02-05 10:43:35	
47	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-044- 01(91P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-05 15:11:22	
48	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-054- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-05 15:08:04	
49	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-072- 01(186P)	氣體壓力	目視	370	張敬德	2024-02-05 14:51:05	

50	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-074- 01(186P)	氣體壓力	目視	430	張敬德	2024-02-05 14:57:00	
51	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-076- 01(186P)	氣體壓力	目視	400	張敬德	2024-02-05 14:58:50	
52	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-082- 01(186P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-05 15:25:38	
53	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-093- 01(90P)	氣體壓力	目視	390	張敬德	2024-02-05 16:15:18	
54	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- 01(33P)	氣體壓力	目視	500	張敬德	2024-02-05 15:31:24	
55	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-279- SP(33P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-05 15:31:29	
56	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 01(186P)	氣體壓力	目視	380	張敬德	2024-02-05 15:16:11	
57	中正樓B1F 自動滅火設備- H-MRI- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	張敬德	2024-02-05 15:16:19	
58	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- 01(340P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-05 15:51:12	
59	中正樓B1F 自動滅火設備- HB1-290- SP(340P)	氣體壓力	目視	340	張敬德	2024-02-05 15:51:22	
60	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-047	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:53:59	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:54:42	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:54:45	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:55:31	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:55:45	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:56:46	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:56:55	
		電池電壓	目視	26.3	張敬德	2024-02-06 09:57:02	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11205	張敬德	2024-02-06 09:57:32	
61	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-048	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:49:53	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:49:55	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:23	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:31	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:38	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:44	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:48	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:50:54	
		電池電壓	目視	26.6	張敬德	2024-02-06 09:51:06	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11211	張敬德	2024-02-06 09:51:21	
62	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備-	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:06	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:08	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:16	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:17	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:23	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:25	

	H13-175	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:27	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:06:29	
		電池電壓		26.1	張敬德	2024-02-06 10:06:38	
		電池日期(新品使用期限2年)		11203	張敬德	2024-02-06 10:06:47	
63	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-174	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:07:59	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:17	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:22	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:30	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:33	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:37	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:08:41	
		電池電壓		24.2	張敬德	2024-02-06 10:08:57	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-110	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-06 10:09:09	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:11:53	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:11:59	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:12:12	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:12:17	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:12:20	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:12:25	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:12:29	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-111	電池電壓		26.5	張敬德	2024-02-06 10:12:44	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 10:12:51	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:22:41	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:23:00	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:15	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:18	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:22	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:24	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-112	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:26	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:24:28	
		電池電壓		26.4	張敬德	2024-02-06 10:24:37	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 10:24:53	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:08	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:11	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:13	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:18	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-113	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:25	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:28	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:29:31	
		電池電壓		26.2	張敬德	2024-02-06 10:29:40	
		電池日期(新品使用期限2年)		11205	張敬德	2024-02-06 10:29:48	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:21	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:24	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:26	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-113	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:29	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:31	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:26:35	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:27:04	
		電池電壓		26.5	張敬德	2024-02-06 10:27:46	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 10:27:56	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:31:50	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:31:52	
	中正樓13F HALON1301自 動滅火設備- H13-096	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:32:03	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:32:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:32:12	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:32:15	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:32:25	
		電池電壓		26	張敬德	2024-02-06 10:32:30	
		電池日期(新品使用期限2年)		11205	張敬德	2024-02-06 10:32:37	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:06	
	中正樓13F	氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:19	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:24	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:28	

69	HALON1301自動滅火設備-H13-090	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:46	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:49	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:34:59	
		電池電壓	目視	24.3	張敬德	2024-02-06 10:35:04	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11102	張敬德	2024-02-06 10:35:17	
70	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-092	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:10	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:26	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:34	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:36	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:41	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:44	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:37:47	
		電池電壓		24.3	張敬德	2024-02-06 10:38:10	
71	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-074	電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-06 10:38:16	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:11	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:14	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:26	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:28	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:34	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:38	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:41:40	
72	中正樓13F HALON1301自動滅火設備-H13-072	電池電壓	目視	24.5	張敬德	2024-02-06 10:41:51	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11102	張敬德	2024-02-06 10:41:57	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:19	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:36	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:41	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:44	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:50	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:54	
73	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-005	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:43:57	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:44:02	
		電池電壓	目視	26	張敬德	2024-02-06 10:44:07	
		電池日期(新品使用期限2年)	目視	11205	張敬德	2024-02-06 10:44:17	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:12:13	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:14:09	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:16:20	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:16:57	
74	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-006	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:17:08	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:17:21	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:17:25	
		電池電壓		26.5	張敬德	2024-02-06 09:17:42	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 09:17:51	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:23:24	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:23:38	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:23:59	
75	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-007	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:24:16	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:24:25	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:24:35	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:24:41	
		電池電壓		26.3	張敬德	2024-02-06 09:25:16	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 09:25:25	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:26:18	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:26:32	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:26:53	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:26:57	
75	中正樓20F HALON1301自動滅火設備-H20-007	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:27:04	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:27:08	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 09:27:12	
		電池電壓		24.5	張敬德	2024-02-06 09:27:19	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-06 09:27:50	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:03:45	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:03:48	

76	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-365	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:04:07	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:04:11	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:04:22	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:04:25	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:04:46	
		電池電壓		25	張敬德	2024-02-05 14:04:51	
		電池日期(新品使用期限2年)		11107	張敬德	2024-02-05 14:04:58	
77	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-390	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:52:54	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:01	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:08	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:12	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:18	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:23	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:53:28	
78	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-340	電池電壓		24.4	張敬德	2024-02-05 13:53:37	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 13:53:44	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:03	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:05	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:09	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:12	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:15	
79	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-284	警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:20	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:50:23	
		電池電壓		24.6	張敬德	2024-02-05 13:50:29	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 13:50:35	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:42:09	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:42:13	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:42:28	
80	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-033	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:42:40	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:42:58	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:43:04	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 13:43:13	
		電池電壓		24.5	張敬德	2024-02-05 13:43:22	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 13:43:31	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:07	
81	中正樓2F HALON1301自 動滅火設備- H2-033	氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:20	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:26	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:33	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:39	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:43	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:26:46	
		電池電壓		26.2	張敬德	2024-02-05 14:26:58	
82	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-091	電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-05 14:27:16	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:53:34	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:53:36	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:53:39	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:54:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:54:30	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:54:40	
82	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-086	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:54:43	
		電池電壓		24.3	張敬德	2024-02-06 10:56:19	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-06 10:57:09	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:49:15	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:22	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:25	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:27	
82	中正樓4F HALON1301自 動滅火設備- H4-086	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:30	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:32	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:35	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-06 10:50:38	
		電池電壓		26.5	張敬德	2024-02-06 10:51:00	
		電池日期(新品使用期限2年)		11211	張敬德	2024-02-06 10:51:07	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:15	

83	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-043	氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:19	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:21	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:23	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:28	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:30	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 10:36:32	
		電池電壓		24.6	張敬德	2024-02-05 10:36:42	
		電池日期(新品使用期限2年)		11103	張敬德	2024-02-05 10:36:49	
84	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-044	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:09:37	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:09:39	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:09:41	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:10:16	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:10:26	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:10:30	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:10:33	
		電池電壓		24.3	張敬德	2024-02-05 15:10:44	
85	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-054	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:06:56	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:06:59	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:07:06	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:07:11	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:07:16	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:07:27	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:07:30	
		電池電壓		24	張敬德	2024-02-05 15:07:36	
86	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-072	電池日期(新品使用期限2年)		11012	張敬德	2024-02-05 15:07:47	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:11	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:25	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:30	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:32	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:34	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:42	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:50:44	
87	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-074	電池電壓		24.5	張敬德	2024-02-05 14:50:52	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 14:51:00	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:08	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:09	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:22	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:24	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:27	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:29	
88	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-076	手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:56:30	
		電池電壓		26.3	張敬德	2024-02-05 14:56:40	
		電池日期(新品使用期限2年)		11207	張敬德	2024-02-05 14:56:50	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:57:54	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:06	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:08	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:10	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:17	
89	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-082	警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:19	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 14:58:21	
		電池電壓		24.2	張敬德	2024-02-05 14:58:28	
		電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 14:58:45	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:24:53	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:01	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:04	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:05	
89	中正樓B1F HALON1301自 動滅火設備- HB1-082	電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:07	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:08	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:25:10	
		電池電壓		24.6	張敬德	2024-02-05 15:25:24	
		電池日期(新品使用期限2年)		11103	張敬德	2024-02-05 15:25:32	

90	中正樓B1F HALON1301自動滅火設備- HB1-093	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:20	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:22	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:24	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:26	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:38	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:39	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 16:14:42	
		電池電壓		24.3	張敬德	2024-02-05 16:14:50	
		電池日期(新品使用期限2年)		11101	張敬德	2024-02-05 16:14:59	
91	中正樓B1F HALON1301自動滅火設備- HB1-279	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:16	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:19	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:21	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:35	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:40	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:43	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:47	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:30:49	
		電池電壓		26.6	張敬德	2024-02-05 15:30:57	
電池日期(新品使用期限2年)		11207	張敬德	2024-02-05 15:31:07			
92	中正樓B1F HALON1301自動滅火設備- HB1-MR1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:14:57	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:15	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:22	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:26	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:30	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:34	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:36	
		柵門	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:15:38	
		電池電壓		24.5	張敬德	2024-02-05 15:15:46	
電池日期(新品使用期限2年)		11102	張敬德	2024-02-05 15:15:57			
93	中正樓B1F HALON1301自動滅火設備- HB1-290	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:11	
		氣體壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:24	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:28	
		探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:30	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:37	
		警示警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:45	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	張敬德	2024-02-05 15:49:56	
		電池電壓		25.2	張敬德	2024-02-05 15:50:04	
		電池日期(新品使用期限2年)		11110	張敬德	2024-02-05 15:50:12	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:38:01

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:42

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:40:39