

思源樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	思源樓8F 滅火器-思-08-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:57	
2	思源樓8F 滅火器-思-08-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:25	
3	思源樓9F 滅火器-思-09-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:33	
4	思源樓9F 滅火器-思-09-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:34	
5	思源樓9F 滅火器-思-09-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:04	
6	思源樓9F 滅火器-思-09-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:41	
7	思源樓9F 滅火器-思-09-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:34	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:35	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:36	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:39	
8	思源樓9F 滅火器-思-09-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:32	
9	思源樓9F 滅火器-思-09-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:42:37	
10	思源樓9F 滅火器-思-09-	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:55	

	10	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:56	
11	思源樓9F 滅火器-思-09-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:47:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:47:01	
12	思源樓9F 滅火器-思-09-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 15:27:21	
13	思源樓9F 滅火器-思-09-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:58	
14	思源樓9F 滅火器-思-09-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:41	
15	思源樓9F 滅火器-思-09-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:54	
16	思源樓9F 滅火器-思-09-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:54	
17	思源樓9F 滅火器-思-09-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:14	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:54	
18	思源樓9F 滅火器-思-09-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:38:59	
19	思源樓9F 滅火器-思-09-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:01	
20	思源樓9F 滅火器-思-09-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:43:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:46:35	

21	思源樓9F 滅火器-思-09-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:41	
22	思源樓9F 滅火器-思-09-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:38	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:39	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:43	
23	思源樓9F 滅火器-思-09-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:41:30	
24	思源樓9F 滅火器-思-09-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:16	
25	思源樓9F 滅火器-思-09-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:48:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:02	
26	思源樓9F 滅火器-思-09-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:50:39	
27	思源樓9F 滅火器-思-09-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:56	
28	思源樓9F 滅火器-思-09-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:49:27	
29	思源樓9F 滅火器-思-09-H02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:44:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:51:47	
30	思源樓B1F 滅火器-思-B1-01	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:30	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:45	
31	思源樓B1F 滅火器-思-B1-02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:48	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:49	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:31:52	
32	思源樓B1F 滅火器-思-B1-03	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:08	
33	思源樓B1F 滅火器-思-B1-04	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:38:13	
34	思源樓B1F 滅火器-思-B1-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:08	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:10	
35	思源樓B1F 滅火器-思-B1-06	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:39:17	
36	思源樓B1F 滅火器-思-B1-07	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:38	
37	思源樓B1F 滅火器-思-B1-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:43	
38	思源樓B1F 滅火器-思-B1-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:42:49	
39	思源樓B1F 滅火器-思-B1-11	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:25	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:26	
40	思源樓B1F 滅火器-思-B1-12	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:46	
41	思源樓B1F 滅火器-思-B1-13	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:51	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:52	

42	思源樓B1F 滅火器-思-B1-14	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:46:58	
43	思源樓B1F 滅火器-思-B1-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:25	
44	思源樓B1F 滅火器-思-B1-16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:25	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:28	
45	思源樓B1F 滅火器-思-B1-17	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:47:31	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:29	
46	思源樓B1F 滅火器-思-B1-18	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:31	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:31	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:33	
47	思源樓B1F 滅火器-思-B1-19	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:37	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:03	
48	思源樓B1F 滅火器-思-B1-20	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:08	
49	思源樓B1F 滅火器-思-B1-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:45	
50	思源樓B1F 滅火器-思-B1-22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:46	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:49	
51	思源樓B1F 滅火器-思-B1-23	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:48:51	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:02	
52	思源樓B1F 滅火器-思-B1-	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:03	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:55	
	思源樓B1F 滅火器-思-B1-	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:58	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:58	
	思源樓B1F 滅火器-思-B1-	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:00	



	24	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:03	
53	思源樓B1F 滅火器-思-B1-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:19	
54	思源樓B1F 滅火器-思-B1-26	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:21	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:25	
55	思源樓B1F 滅火器-思-B1-27	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:55	
56	思源樓B1F 滅火器-思-B1-28	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:55	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:56	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:57	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:58	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:59:00	
57	思源樓B1F 滅火器-思-B1-29	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:33:17	
58	思源樓B1F 滅火器-思-B1-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:33	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:35	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:00:38	
59	思源樓B1F 滅火器-思-B1-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:49:38	
60	思源樓B1F 滅火器-思-B1-32	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:41	
61	思源樓B1F 滅火器-思-B1-33	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:52	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:57	
62	思源樓B1F 滅火器-思-B1-34	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:16	

63	思源樓B1F 滅火器-思-B1-35	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:38	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:41	
64	思源樓B1F 滅火器-思-B1-36	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:57	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:09:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:10:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:10:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:10:02	
65	思源樓B1F 滅火器-思-B1-37	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:52	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:56	
66	思源樓B1F 滅火器-思-B1-38	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:40:57	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:40:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:40:58	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:40:59	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:41:02	
67	思源樓B1F 滅火器-思-B1-40	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:44	
68	思源樓B1F 滅火器-思-B1-41	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:53:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:54:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:54:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:54:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:54:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:54:04	
69	思源樓B1F 滅火器-思-B1-42	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:07:09	
70	思源樓B1F 滅火器-思-B1-43	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:08:27	
71	思源樓B1F 滅火器-思-B1-44	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:56	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:57	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:58	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:57:59	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:58:01	
72	思源樓B1F 滅火器-思-B1-H10	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:07	
73	思源樓R1F 滅火器-思-R1-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:43	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:44	
74	思源樓R1F 滅火器-思-R1-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:49	
75	思源樓R1F 滅火器-思-R1-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:15	
76	思源樓R1F 滅火器-思-R1-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:16	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:17	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:57:20	
77	思源樓R1F 滅火器-思-R1-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:57	
78	思源樓R2F 滅火器-思-R2-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:24	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:26	
79	思源樓R2F 滅火器-思-R2-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:31	
80	思源樓R2F 滅火器-思-R2-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:33	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:38	
81	思源樓R2F 滅火器-思-R2-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:43	
82	思源樓R2F 滅火器-思-R2-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:47	
83	思源樓R2F 滅火器-思-R2-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:52	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:54	



84	思源樓R2F 滅火器-思-R2-07	壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:57	
85	思源樓R2F 滅火器-思-R2-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:02	
86	思源樓R2F 滅火器-思-R2-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:14	
87	思源樓R2F 滅火器-思-R2-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:56:20	
88	思源樓R2F 滅火器-思-R2-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:43	
89	思源樓R2F 滅火器-思-R2-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:48	
90	思源樓R2F 滅火器-思-R2-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:55:54	
91	思源樓B1F 滅火器-思-B1-45	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:43:32	
92	思源樓B1F 滅火器-思-B1-46	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:56:31	
93	思源樓B1F 滅火器-思-B1-39	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:33	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:02:37	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	

94	思源樓8F 滅火器-思-08-05	保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:34	
95	思源樓3F 滅火器-思-03-58	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:59:59	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:01	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:04	
96	思源樓3F 滅火器-思-03-11	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:35	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:36	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:37	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:38	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:41	
97	思源樓3F 滅火器-思-03-13	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:21	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:22	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:23	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:25	
98	思源樓3F 滅火器-思-03-14	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:01	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:44:06	
99	思源樓3F 滅火器-思-03-H21	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:45	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:45	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:46	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:47	
100	思源樓3F 滅火器-思-03-H22	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:47	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:48	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:49	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:42:51	
101	思源樓3F 滅火器-思-03-H10	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:12	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:14	
102	思源樓3F 滅火器-思-03-H39	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:59:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:59:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:59:11	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:59:16	
103	思源樓3F 滅火器-思-03-H40	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:35:03	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:35:03	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:35:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:35:07	
104	思源樓3F 滅火器-思-03-41	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:49:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:49:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:49:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:49:12	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:49:14	
105	思源樓10F 滅火器-思-10-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:56	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:08	

106	思源樓10F 滅火器-思-10-05	壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:12	
107	思源樓10F 滅火器-思-10-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:02	
108	思源樓10F 滅火器-思-10-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:32	
109	思源樓5F 滅火器-思-05-19	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:27:44	
110	思源樓10F 滅火器-思-10-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:00	
111	思源樓10F 滅火器-思-10-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:41	
112	思源樓10F 滅火器-思-10-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:33	
113	思源樓10F 滅火器-思-10-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:52	
114	思源樓10F 滅火器-思-10-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:57	
115	思源樓10F 滅火器-思-10-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:04:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:06	
116	思源樓10F 滅火器-思-10-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:46	

		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:09:49	
117	思源樓10F 滅火器-思-10-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:28	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:29	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:11:31	
118	思源樓10F 滅火器-思-10-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:38	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:39	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:39	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:42	
119	思源樓10F 滅火器-思-10-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:06:53	
120	思源樓10F 滅火器-思-10-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:51	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:57	
121	思源樓10F 滅火器-思-10-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:14:13	
122	思源樓10F 滅火器-思-10-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:34	
123	思源樓10F 滅火器-思-10-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:13	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:14	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:15	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:17	
124	思源樓10F 滅火器-思-10-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:07:09	
125	思源樓10F 滅火器-思-10-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:05:33	
126	思源樓10F 滅火器-思-10-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:08:25	

127	思源樓10F 滅火器-思-10-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:31	
128	思源樓10F 滅火器-思-10-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:58	
129	思源樓10F 滅火器-思-10-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:13	
130	思源樓10F 滅火器-思-10-29	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:15	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:18	
131	思源樓10F 滅火器-思-10-30	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:24	
132	思源樓10F 滅火器-思-10-31	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:53	
133	思源樓11F 滅火器-思-11-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:30	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:31	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:35	
134	思源樓11F 滅火器-思-11-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:30	
135	思源樓11F 滅火器-思-11-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:10	
136	思源樓11F 滅火器-思-11-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:08	
	思源樓11F	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:41	



137	滅火器-思-11-09	皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:00:44	
138	思源樓11F 滅火器-思-11-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:51	
139	思源樓11F 滅火器-思-11-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:42	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:43	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:43	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:44	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:46	
140	思源樓11F 滅火器-思-11-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:58	
141	思源樓11F 滅火器-思-11-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:58:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:01	
142	思源樓11F 滅火器-思-11-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:01:45	
143	思源樓11F 滅火器-思-11-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:11	
144	思源樓11F 滅火器-思-11-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:02:59	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:01	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:03:03	
145	思源樓11F 滅火器-思-11-H03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:18	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:20	
146	思源樓11F 滅火器-思-11-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:59:25	
147	思源樓1F 滅火器-思-01-01	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:11	
148	思源樓1F 滅火器-思-01-06	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:05	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:08	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:53	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:54	

149	思源樓1F 滅火器-思-01-08	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:04:58	
150	思源樓1F 滅火器-思-01-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:05:42	
151	思源樓1F 滅火器-思-01-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:15:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:15:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:02	
152	思源樓1F 滅火器-思-01-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:08	
153	思源樓1F 滅火器-思-01-19	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:20	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:21	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:23	
154	思源樓1F 滅火器-思-01-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:08	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:10	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:12	
155	思源樓1F 滅火器-思-01-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:31	
156	思源樓1F 滅火器-思-01-22	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:26:37	
157	思源樓1F 滅火器-思-01-23	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:27:40	
158	思源樓1F 滅火器-思-01-24	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:15	
159	思源樓1F 滅火器-思-01-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:19	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:20	
160	思源樓1F 滅火器-思-01-26	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:37	
161	思源樓1F 滅火器-思-01-27	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:29:45	
162	思源樓1F 滅火器-思-01-28	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:47	
163	思源樓1F 滅火器-思-01-29	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:48	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:48	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:49	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:53	
164	思源樓1F 滅火器-思-01-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:18	
165	思源樓1F 滅火器-思-01-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:21	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:51:23	
166	思源樓1F 滅火器-思-01-32	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:12:58	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:12:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:02	
167	思源樓1F 滅火器-思-01-33	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:04	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:07	
168	思源樓1F 滅火器-思-01-35	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:40	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:41	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:44	
169	思源樓1F 滅火器-思-01-34	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:48:40	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:53	

170	思源樓1F 滅火器-思-01-37	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:54	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:24:58	
171	思源樓1F 滅火器-思-01-38	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:13	
172	思源樓1F 滅火器-思-01-42	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:28:15	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:24	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:25	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:26	
173	思源樓1F 滅火器-思-01-43	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:25:28	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:36	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:37	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:37	
174	思源樓1F 滅火器-思-01-44	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:38	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:54:41	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:29	
175	思源樓1F 滅火器-思-01-45	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:32	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:32	
176	思源樓1F 滅火器-思-01-46	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:50:38	
177	思源樓1F 滅火器-思-01-41	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:10:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:11:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:11:00	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:11:01	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:11:02	
178	思源樓1F 滅火器-思-01-47	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 11:11:05	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:44	
179	思源樓1F 滅火器-思-01-48	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:45	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:48	
180	思源樓1F 滅火器-思-01-	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:48	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:50	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:56	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:21	

	39	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:23	
181	思源樓1F 滅火器-思-01-49	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:24	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:25	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:28	
182	思源樓1F 滅火器-思-01-50	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:21:34	
183	思源樓1F 滅火器-思-01-60	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:52:17	
184	思源樓1F 滅火器-高-01-03	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:09	
185	思源樓1F 滅火器-高-01-04	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:58:37	
186	思源樓1F 滅火器-思-01-H02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:13	
187	思源樓1F 滅火器-思-01-H03	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:31	
188	思源樓1F 滅火器-思-01-H04	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:38	
189	思源樓1F 滅火器-思-01-H05	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:03:53	
190	思源樓1F 滅火器-思-01-H07	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:15	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:09:16	
191	思源樓1F 滅火器-思-01-H10	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:08:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:08:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:08:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:08:48	
192	思源樓1F 滅火器-思-01-C11(映7.0)	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:07:18	
193	思源樓1F 滅火器-思-01-	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:27	



	H12	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:29	
194	思源樓1F 滅火器-思-01-H13	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:52	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:55	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:06:58	
195	思源樓1F 滅火器-思-01-H14	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:10:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:10:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:10:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:10:42	
196	思源樓1F 滅火器-思-01-17	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:04	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:06	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:06	
197	思源樓1F 滅火器-思-01-18	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:18:13	
198	思源樓1F 滅火器-思-01-N56	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:27	
199	思源樓1F 滅火器-思-01-N57	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:17:33	
200	思源樓1F 滅火器-思-01-N52	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:16	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:18	
201	思源樓1F 滅火器-思-01-N53	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:21	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:11:22	
202	思源樓1F 滅火器-思-01-N54	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:33	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:34	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:35	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:38	
203	思源樓1F 滅火器-思-01-N55	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:16:54	
204	思源樓1F 滅火器-高-01-H01	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:56:52	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:56:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:56:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:56:54	
205	思源樓1F 滅火器-高-01-H02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:48	
206	思源樓1F 滅火器-高-01-N05	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:57:26	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:22	

207	思源樓2F 滅火器-思-02-01	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:23	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:26	
208	思源樓2F 滅火器-思-02-02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:26:59	
209	思源樓2F 滅火器-思-02-03	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:28	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:33	
210	思源樓2F 滅火器-思-02-04	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:51	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:27:53	
211	思源樓2F 滅火器-思-02-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:16	
212	思源樓2F 滅火器-思-02-06	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:42	
213	思源樓2F 滅火器-思-02-07	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:29:56	
214	思源樓2F 滅火器-思-02-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:18	
215	思源樓2F 滅火器-思-02-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:40:51	
216	思源樓2F 滅火器-思-02-10	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:39:31	
217	思源樓2F 滅火器-思-02-	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:33:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:33:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:33:01	

	11	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:33:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:33:12	
218	思源樓2F 滅火器-思-02-12	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:57	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:41:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:02	
219	思源樓2F 滅火器-思-02-13	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:03	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:04	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:05	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:07	
220	思源樓2F 滅火器-思-02-14	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:20	
221	思源樓2F 滅火器-思-02-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:25	
222	思源樓2F 滅火器-思-02-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:53	
223	思源樓2F 滅火器-思-02-17	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:54	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:55	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:43:58	
224	思源樓2F 滅火器-思-02-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:46	
225	思源樓2F 滅火器-思-02-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:48	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:30:51	
226	思源樓2F 滅火器-思-02-22	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:34	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:36	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:38	
227	思源樓2F 滅火器-思-02-23	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:41	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:31:43	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:24	

228	思源樓2F 滅火器-思-02-24	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:26	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:28	
229	思源樓2F 滅火器-思-02-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:32:36	
230	思源樓2F 滅火器-思-02-26	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:11	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:12	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:28:15	
231	思源樓2F 滅火器-思-02-27	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:42:55	
232	思源樓2F 滅火器-思-02-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:15	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:25:18	
233	思源樓2F 滅火器-思-02-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:30	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:33	
234	思源樓2F 滅火器-高-02-01	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:59:57	
235	思源樓2F 滅火器-高-02-02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:00:20	
236	思源樓3F 滅火器-思-03-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:39	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:42	
237	思源樓3F 滅火器-思-03-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:17:47	
238	思源樓3F 滅火器-思-03-	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:49	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:52	

	42	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:19:56	
239	思源樓3F 滅火器-思-03-43	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:12	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:13	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:14	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:17	
240	思源樓3F 滅火器-思-03-44	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:46	
241	思源樓3F 滅火器-思-03-45	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:47	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:48	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:20:52	
242	思源樓3F 滅火器-思-03-46	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:10	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:11	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:13	
243	思源樓3F 滅火器-思-03-47	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:13	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:15	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:21:18	
244	思源樓3F 滅火器-思-03-38	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:13:32	
245	思源樓3F 滅火器-高-03-01	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:01	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:05	
246	思源樓3F 滅火器-高-03-02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:01:31	
247	思源樓3F 滅火器-思-03-H49	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:29	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:31	
248	思源樓3F 滅火器-思-03-H50	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:32	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:23:42	
249	思源樓4F 滅火器-思-04-03	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:17	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:18	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:19	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:19	



		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:22	
250	思源樓4F 滅火器-思-04-07	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:47	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:47	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:49	
251	思源樓4F 滅火器-思-04-08	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:55	
252	思源樓4F 滅火器-思-04-09	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:29	
253	思源樓4F 滅火器-思-04-10	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:01	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:02	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:03	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:04	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:04:06	
254	思源樓4F 滅火器-思-04-12	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:29	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:34	
255	思源樓4F 滅火器-思-04-13	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:05:55	
256	思源樓4F 滅火器-思-04-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:40	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:42	
257	思源樓4F 滅火器-思-04-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:07:47	
258	思源樓4F 滅火器-思-04-22	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:22	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:23	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:24	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:24	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:26	
259	思源樓4F 滅火器-思-04-23	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:27	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:59:31	

260	思源樓4F 滅火器-思-04-24	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:00	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:00	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:01	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:02	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:02:05	
261	思源樓4F 滅火器-思-04-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:26	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:27	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:53:31	
262	思源樓4F 滅火器-思-04-29	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:42	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:51	
263	思源樓4F 滅火器-思-04-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:45	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:00:49	
264	思源樓4F 滅火器-思-04-02	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:37	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:38	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:39	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:40	
265	思源樓4F 滅火器-思-04-H04	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:59	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:59	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:58:00	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:58:01	
266	思源樓4F 滅火器-思-04-H06	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:43	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:45	
267	思源樓5F 滅火器-思-05-13	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:42	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:43	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:45	
268	思源樓5F 滅火器-思-05-14	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:48	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:49	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:32:52	
269	思源樓5F 滅火器-思-05-15	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:20	
270	思源樓5F 滅火器-思-05-16	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:21	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:22	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:22	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:23	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:24	
		壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:35	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:36	

271	思源樓5F 滅火器-思-05-17	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:39	
272	思源樓5F 滅火器-思-05-18	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:39	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:40	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:41	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:42	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:45:44	
273	思源樓5F 滅火器-思-05-20	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:44	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:45	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:43:47	
274	思源樓5F 滅火器-思-05-24	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:09	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:10	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:11	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:12	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:14	
275	思源樓5F 滅火器-思-05-21	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:10	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:11	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:12	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:50:16	
276	思源樓5F 滅火器-思-05-25	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:15	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:16	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:17	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:17	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:42:22	
277	思源樓5F 滅火器-思-05-26	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:43	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:44	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:45	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:46	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:41:48	
278	思源樓5F 滅火器-思-05-30	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:46	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:47	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:47	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:48	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:39:51	
279	思源樓5F 滅火器-思-05-31	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:24	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:30	
280	思源樓5F 滅火器-思-05-32	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:06	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:11	
281	思源樓5F 滅火器-思-05-33	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:14	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:16	

		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:18	
282	思源樓5F 滅火器-思-05-34	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:51	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:52	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:53	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:35:58	
283	思源樓6F 滅火器-思-06-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:34	
284	思源樓6F 滅火器-思-06-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:37	
285	思源樓6F 滅火器-思-06-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:33	
286	思源樓6F 滅火器-思-06-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:42	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:45	
287	思源樓6F 滅火器-思-06-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:11	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:12	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:14	
288	思源樓6F 滅火器-思-06-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:27	
289	思源樓6F 滅火器-思-06-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:28	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:33	
290	思源樓6F 滅火器-思-06-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:00	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:02	
291	思源樓6F 滅火器-思-06-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:05	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:42:07	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:54	

292	思源樓6F 滅火器-思-06-11	插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:36:58	
293	思源樓6F 滅火器-思-06-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:44:27	
294	思源樓6F 滅火器-思-06-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:53	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:54	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:55	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:43:59	
295	思源樓6F 滅火器-思-06-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:41:59	
296	思源樓6F 滅火器-思-06-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:24	
297	思源樓6F 滅火器-思-06-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:39:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:40:03	
298	思源樓6F 滅火器-思-06-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:38:05	
299	思源樓6F 滅火器-思-06-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:37:47	
300	思源樓7F 滅火器-思-07-02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:25	
301	思源樓7F 滅火器-思-07-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:36	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:37	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:38	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:40	
302	思源樓7F 滅火器-思-07-05	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:48	



303	思源樓7F 滅火器-思-07-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:09	
304	思源樓7F 滅火器-思-07-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:21	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:24	
305	思源樓7F 滅火器-思-07-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:30	
306	思源樓7F 滅火器-思-07-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:53	
307	思源樓7F 滅火器-思-07-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:59	
308	思源樓7F 滅火器-思-07-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:17	
309	思源樓7F 滅火器-思-07-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:08	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:12	
310	思源樓7F 滅火器-思-07-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:12	
311	思源樓7F 滅火器-思-07-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:15	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:16	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:17	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:17	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:19	
312	思源樓7F 滅火器-思-07-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:30	
	思源樓7F	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:57	

313	滅火器-思-07-16	皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:00	
314	思源樓7F 滅火器-思-07-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:11	
315	思源樓7F 滅火器-思-07-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:11	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:13	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:16	
316	思源樓7F 滅火器-思-07-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:30:24	
317	思源樓7F 滅火器-思-07-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:32:24	
318	思源樓7F 滅火器-思-07-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:55	
319	思源樓7F 滅火器-思-07-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:31:37	
320	思源樓7F 滅火器-思-07-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:22	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:23	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:33:26	
321	思源樓7F 滅火器-思-07-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:34:56	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:34:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:34:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:34:58	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:34:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:35:10	
322	思源樓7F 滅火器-思-07-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:48	
323	思源樓7F 滅火器-思-07-26	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:26	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:28:28	
324	思源樓7F 滅火器-思-07-27	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:10	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:11	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:12	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:27:18	
325	思源樓7F 滅火器-思-07-28	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:44	
326	思源樓7F 滅火器-思-07-29	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:26:09	
327	思源樓7F 滅火器-思-07-H01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:25	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:29:27	
328	思源樓7F 滅火器-思-07-H04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:45	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:25:46	
329	思源樓8F 滅火器-思-08-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:17	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:18	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:19	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:19	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:23	
330	思源樓8F 滅火器-思-08-03	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:08	
331	思源樓8F 滅火器-思-08-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:44	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:49	
332	思源樓8F 滅火器-思-08-07	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:28	
333	思源樓8F 滅火器-思-08-08	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:18:33	
334	思源樓8F 滅火器-思-08-09	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:40	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:41	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:42	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:43	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:44	
335	思源樓8F 滅火器-思-08-10	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:45	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:49	
336	思源樓8F 滅火器-思-08-11	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:47	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:48	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:15:50	
337	思源樓8F 滅火器-思-08-12	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:50	
338	思源樓8F 滅火器-思-08-13	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:36	
339	思源樓8F 滅火器-思-08-14	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:22:04	
340	思源樓8F 滅火器-思-08-15	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:20	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:23	
341	思源樓8F 滅火器-思-08-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:23	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:24	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:28	
342	思源樓8F 滅火器-思-08-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:38	
343	思源樓8F 滅火器-思-08-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:30	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:36	
344	思源樓8F 滅火器-思-08-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:12	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:19:16	
		壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:55	

345	思源樓8F 滅火器-思-08-20	壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:56	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:58	
346	思源樓8F 滅火器-思-08-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:51	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:55	
347	思源樓8F 滅火器-思-08-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:33	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:34	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:17:36	
348	思源樓8F 滅火器-思-08-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:55	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:56	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:57	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:59	
349	思源樓8F 滅火器-思-08-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:09	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:21:13	
350	思源樓8F 滅火器-思-08-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:26	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:27	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:23:30	
351	思源樓5F 滅火器-思-05-C12(億-7.9)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:30	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:31	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:31	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:32	
		時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2024-02-05 08:37:35	
352	思源樓5F 滅火器-思-05-C22(億-7.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:33:05	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:33:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:33:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:33:08	
		時測重量KG	目視	7.3	林琮凱	2024-02-05 08:33:11	
353	思源樓5F 滅火器-思-05-C23(億-8.0)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:51	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:52	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:53	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:37:54	
		時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2024-02-05 08:37:57	
354	思源樓5F 滅火器-思-05-C04(億-7.55)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:51:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:51:43	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:51:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:51:44	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 08:51:49	
355	思源樓5F 滅火器-思-05-C05(億-7.55)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:27	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:28	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:48:29	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 08:48:31	
356	思源樓5F 滅火器-思-05-	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:49:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:49:46	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:49:47	



	C06(億-7.55)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:49:48	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 08:49:51	
357	思源樓5F 滅火器-思-05-C09(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:36	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:37	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:31:38	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 08:31:41	
358	思源樓5F 滅火器-思-05-C10(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:36:06	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:36:06	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:36:07	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:36:08	
		時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 08:36:12	
359	思源樓5F 滅火器-思-05-C11(億-8.4)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:34:49	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:34:50	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:34:50	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:34:52	
		時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 08:34:59	
360	思源樓5F 滅火器-思-05-C02(億-7.55)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:37	
		時測重量KG	目視	7.6	林琮凱	2024-02-05 08:46:41	
361	思源樓4F 滅火器-思-04-C26(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:15	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:15	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:16	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:17	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 09:01:20	
362	思源樓4F 滅火器-思-04-C27(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:33	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:34	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:34	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:57:35	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 08:57:39	
363	思源樓4F 滅火器-思-04-C17(億-7.4)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:14	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:14	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:15	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:16	
		時測重量KG	目視	7.4	林琮凱	2024-02-05 09:09:20	
364	思源樓4F 滅火器-思-04-C18(億-7.9)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:31	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:32	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:34	
		時測重量KG	目視	7.8	林琮凱	2024-02-05 09:09:37	
365	思源樓4F 滅火器-思-04-C19(億-7.9)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:53	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:54	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:54	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:56	
		時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2024-02-05 09:08:59	
366	思源樓4F 滅火器-思-04-C01(億-7.55)	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-23 09:36:50	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-23 09:36:51	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-23 09:36:52	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-23 09:36:53	
		時測重量KG	目視	7.5	陳佳建	2024-02-23 09:37:17	
367	思源樓4F 滅火器-思-04-C15(億-7.8)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:50	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:51	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:52	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:09:52	
		時測重量KG	目視	7.8	林琮凱	2024-02-05 09:09:56	
368	思源樓4F 滅火器-思-04-C16(億-7.9)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:35	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:36	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:37	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:08:37	
		時測重量KG	目視	7.8	林琮凱	2024-02-05 09:08:41	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:27	

369	思源樓3F 滅火器-思-03-C07(億-8.3)	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:28	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:29	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:30	
		時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 09:16:34	
370	思源樓3F 滅火器-思-03-C06(飛-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:18	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:16:19	
371	思源樓3F 滅火器-思-03-C03(億-8.3)	時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 09:16:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:22:39	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:22:40	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:22:40	
372	思源樓3F 滅火器-思-03-C04(飛-8.0)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:22:41	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 09:22:44	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:42	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:43	
373	思源樓3F 滅火器-思-03-C05(億-7.55)	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:44	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:45	
		時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2024-02-05 09:15:50	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:55	
374	思源樓2F 滅火器-思-02-C28(億-7.9)	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:56	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:57	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:15:58	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 09:16:01	
375	思源樓2F 滅火器-思-02-C29(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:32	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:33	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:33	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:34	
376	思源樓2F 滅火器-思-02-C18(億-8.2)	時測重量KG	目視	7.9	林琮凱	2024-02-05 09:46:38	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:58	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:59	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:46:59	
377	思源樓2F 滅火器-思-02-C19(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:47:00	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 09:47:03	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:44:25	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:44:26	
378	思源樓1F 滅火器-思-01-C51(億-7.55)	皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:44:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:44:27	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 09:44:30	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:54	
379	思源樓2F 滅火器-思-02-C18(億-8.2)	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:55	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:56	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:45:57	
		時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 09:46:00	
380	思源樓1F 滅火器-思-01-C51(億-7.55)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:55:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:55:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:55:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:55:20	
381	思源樓10F 滅火器-思-10-C03(億-7.9)	時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 09:55:23	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:28	
382	思源樓10F 滅火器-思-10-C04(億-8.3)	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:29	
		時測重量KG	目視	7.8	徐永誠	2024-02-05 09:12:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:29	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:30	
383	思源樓10F 滅火器-思-10-C16(億-8.3)	皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:31	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:13:32	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2024-02-05 09:13:37	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:02	
384	思源樓10F 滅火器-思-10-C16(億-8.3)	壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:12:05	
		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2024-02-05 09:12:05	

		時測重量KG	目視	8.2	徐永誠	2024-02-05 09:12:52	
382	思源樓5F 滅火器-思-05-C07(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:07	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:08	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:10	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 08:30:14	
383	思源樓5F 滅火器-思-05-C08(億-8.3)	插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:28	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:29	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:30	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:30:31	
		時測重量KG	目視	8.3	林琮凱	2024-02-05 08:30:36	
384	思源樓3F 滅火器-思-03-C51(億-7.55)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:14:14	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:14:15	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:14:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:14:16	
		時測重量KG	目視	7.5	辛祖元	2024-02-03 09:14:20	
385	思源樓3F 滅火器-思-03-C52(億-7.55)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:14	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:15	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:04:17	
		時測重量KG	目視	7.5	辛祖元	2024-02-03 09:04:22	
386	思源樓3F 滅火器-思-03-C54(億-8.2)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:08:58	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:08:59	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:09:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:09:00	
		時測重量KG	目視	8.2	辛祖元	2024-02-03 09:09:04	
387	思源樓3F 滅火器-思-03-C55(億-8.3)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:53	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:54	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:56	
		時測重量KG	目視	8.3	辛祖元	2024-02-03 09:02:08	
388	思源樓3F 滅火器-思-03-C56(億-7.6)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:37:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:37:20	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:37:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:37:22	
		時測重量KG	目視	7.6	辛祖元	2024-02-03 08:37:54	
389	思源樓3F 滅火器-思-03-C57(億-7.55)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:40:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:40:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:40:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:40:42	
		時測重量KG	目視	7.5	辛祖元	2024-02-03 08:40:47	
390	思源樓3F 滅火器-思-03-C59(億-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:50	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:51	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:52	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:52	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 09:03:55	
391	思源樓3F 滅火器-思-03-C09(億-8.4)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:07:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:07:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:07:39	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:07:39	
		時測重量KG	目視	8.4	辛祖元	2024-02-03 09:07:43	
392	思源樓3F 滅火器-思-03-C30(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:51:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:51:19	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:51:20	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:51:21	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:51:24	
393	思源樓3F 滅火器-思-03-C31(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:46:26	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:46:27	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:46:27	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:46:28	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:46:35	
	思源樓3F	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:57:01	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:57:02	

394	滅火器-思-03-C32(飛-7.9)	皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:57:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:57:03	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:57:06	
395	思源樓3F 滅火器-思-03-C34(億-8.3)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:24	
		時測重量KG	目視	8.3	辛祖元	2024-02-03 09:01:28	
396	思源樓3F 滅火器-思-03-C36(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:48:03	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:48:04	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:48:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:48:05	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:48:09	
397	思源樓3F 滅火器-思-03-C37(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:50:32	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:50:36	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:50:37	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:50:39	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:50:43	
398	思源樓3F 滅火器-思-03-C48(恩-8.3)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:05	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:10	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:17	
		時測重量KG	目視	8.3	辛祖元	2024-02-03 08:54:21	
399	思源樓3F 滅火器-思-03-C53(億-8.3)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:18	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:18	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:03:19	
		時測重量KG	目視	8.3	辛祖元	2024-02-03 09:03:23	
400	思源樓3F 滅火器-思-03-C12(飛-7.55)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:31	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:52:32	
		時測重量KG	目視	7.55	辛祖元	2024-02-03 08:52:38	
401	思源樓3F 滅火器-思-03-C15(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:36:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:36:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:36:40	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:36:41	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:36:44	
402	思源樓3F 滅火器-思-03-C16(飛-8.1)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:48	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:49	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:50	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:50	
		時測重量KG	目視	8.1	辛祖元	2024-02-03 09:11:54	
403	思源樓3F 滅火器-思-03-C17(億-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:56	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:56	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:11:58	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 09:12:01	
404	思源樓3F 滅火器-思-03-C18(億-7.55)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:41:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:41:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:41:29	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:41:30	
		時測重量KG	目視	7.5	辛祖元	2024-02-03 08:41:37	
405	思源樓3F 滅火器-思-03-C19(億-8.3)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:31:44	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:31:46	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:31:46	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:31:47	
		時測重量KG	目視	8.3	辛祖元	2024-02-03 08:32:38	
406	思源樓3F 滅火器-思-03-C20(億-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:17	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:18	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:19	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:19	

		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 09:00:25	
407	思源樓3F 滅火器-思-03-C23(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:00:46	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:01	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:01	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:01:03	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 09:01:06	
408	思源樓3F 滅火器-思-03-C24(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:02:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:02:21	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:02:22	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 09:02:23	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 09:02:26	
409	思源樓3F 滅火器-思-03-C25(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:54:46	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:54:50	
410	思源樓3F 滅火器-思-03-C26(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:07	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:08	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:08	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:09	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:56:16	
411	思源樓3F 滅火器-思-03-C27(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:55:23	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:55:24	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:55:25	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:55:25	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:55:29	
412	思源樓3F 滅火器-思-03-C28(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:39:03	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:39:04	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:39:05	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:39:06	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:39:10	
413	思源樓3F 滅火器-思-03-C29(飛-7.9)	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:47:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:47:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:47:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:47:25	
		時測重量KG	目視	7.9	辛祖元	2024-02-03 08:47:29	
414	思源樓5F 滅火器-思-05-C03(億-7.55)	壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:13	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:13	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:46:14	
		時測重量KG	目視	7.5	林琮凱	2024-02-05 08:46:17	
415	思源樓4F 滅火器-思-04-14	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:21	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:11:25	
416	思源樓1F 滅火器-思-01-40	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:16	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:17	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:18	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:19	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:22:21	
417	思源樓8F 滅火器-思-08-04	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:16:30	
418	思源樓9F 滅火器-思-09-06	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:56	



		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:39:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 08:40:00	
419	思源樓1F 滅火器-思-01-36	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:19	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:20	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:21	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:22	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:22	
		藥劑有效日期	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:13:24	
420	思源樓10F 滅火器-思-10-01	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:10:11	
421	思源樓4F 滅火器-思-04-28	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:45	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:46	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:47	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:48	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:10:50	
422	思源樓3F 滅火器-思-03-35	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:38	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:39	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:40	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-03 08:56:46	
423	思源樓8F 滅火器-思-08-H02	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:21	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:22	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:23	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-05 09:20:24	
424	思源樓4F 滅火器-思-04-05	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:18	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:19	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:20	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:20	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 08:56:23	
425	思源樓1F 滅火器-思-01-61	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:07	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:08	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:09	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:09	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 10:20:14	
426	思源樓4F 滅火器-思-04-C30(億-8.3)	壓力	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:25	
		插梢	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:26	
		壓把	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:26	
		皮管	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:27	
		保持裝置	目視	正常	林琮凱	2024-02-05 09:01:28	
		時測重量KG	目視	8.2	林琮凱	2024-02-05 09:01:31	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/23 12:32:19

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/23 21:49:28

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/26 09:41:03  
承辦工程司：蔡勇堃  
2024/02/16 16:14:00