

二門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診5F 滅火器-二-05-03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:08	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:09	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:33:15	
2	第二門診5F 滅火器-二-05-05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:14	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:15	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:15	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:16	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:34:25	
3	第二門診6F 滅火器-二-06-01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:43	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:44	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:45	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:25:52	
4	第二門診6F 滅火器-二-06-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:29	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:30	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:30	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:26:45	
5	第二門診6F 滅火器-二-06-03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:31:58	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:31:58	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:31:59	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:32:00	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:32:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:32:07	
6	第二門診6F 滅火器-二-06-04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:50	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:56	
7	第二門診6F 滅火器-二-06-05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:30	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:30	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:31	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:38	
8	第二門診6F 滅火器-二-06-06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:30:13	
9	第二門診6F 滅火器-二-06-07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:29:13	
10	第二門診6F 滅火器-二-06-	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:56	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:57	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:58	

	08	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:28:05	
11	第二門診6F 滅火器-二-06-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:27	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:27:45	
12	第二門診7F 滅火器-二-07-01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:08	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:09	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:09	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:10	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:07:18	
13	第二門診7F 滅火器-二-07-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:17	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:18	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:20	
14	第二門診7F 滅火器-二-07-03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:20	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:21	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:22	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:22	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:22:31	
15	第二門診7F 滅火器-二-07-04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:24	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:26	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:26	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:41	
16	第二門診7F 滅火器-二-07-05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:23:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:23:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:23:50	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:23:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:23:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:24:04	
17	第二門診7F 滅火器-二-07-06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:42	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:42	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:43	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:44	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:08:54	
18	第二門診8F 滅火器-二-08-01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:15	
19	第二門診8F 滅火器-二-08-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:33	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:52:41	
20	第二門診8F 滅火器-二-08-03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:47	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:47	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:48	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:49	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:55	

21	第二門診8F 滅火器-二-08-08	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:05	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:06	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:07	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:14	
22	第二門診8F 滅火器-二-08-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:44	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:44	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:45	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:46	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:56:53	
23	第二門診8F 滅火器-二-08-12	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:34	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:35	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:35	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:42	
24	第二門診8F 滅火器-二-08-13	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:47	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:47	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:48	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:49	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:50	
25	第二門診8F 滅火器-二-08-14	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:51	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:51	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:52	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:54:00	
26	第二門診8F 滅火器-二-08-15	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:24	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:25	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:26	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:53:32	
27	第二門診8F 滅火器-二-08-H04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:18	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:19	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:26	
28	第二門診8F 滅火器-二-08-H05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:59:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:59:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:59:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:59:59	
29	第二門診8F 滅火器-二-08-H06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:44	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:45	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:58:45	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:59:35	
30	第二門診8F 滅火器-二-08-H07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:27	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 08:57:36	
31	第二門診8F 滅火器-二-08-H11	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:56	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:01:57	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:02:07	
32	第二門診7F 滅火器-二-07-07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:09:17	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:09:18	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:09:19	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:09:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:09:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:10:26	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:02:18	

33	第二門診8F 滅火器-二-08-H10	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:02:19	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:02:20	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:02:26	
34	第二門診7F 滅火器-二-07-08	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:10:57	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:10:57	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:10:58	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:10:59	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:00	
35	第二門診7F 滅火器-二-07-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:01	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:02	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:03	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:11:13	
36	第二門診7F 滅火器-二-07-10	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:02	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:03	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:04	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:12	
37	第二門診7F 滅火器-二-07-11	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:53	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:53	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:54	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:55	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:13:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:05	
38	第二門診7F 滅火器-二-07-12	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:49	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:50	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:51	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:51	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:14:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:09	
39	第二門診7F 滅火器-二-07-14	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:21	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:22	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:22	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:23	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:15:33	
40	第二門診7F 滅火器-二-07-13	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:05	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:05	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:06	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:19:14	
41	第二門診1F 滅火器-二-01-04	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:15	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:15	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:16	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:18	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:20	
42	第二門診1F 滅火器-二-01-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:00	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:00	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:01	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:02	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:39:04	
43	第二門診1F 滅火器-二-01-06	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:25	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:26	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:27	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:28	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:29	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:38:29	
44	第二門診1F 滅火器-二-01-07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:22	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:22	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:23	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:31	
45	第二門診1F 滅火器-二-01-08	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:35	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:36	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:37	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:38	
46	第二門診1F 滅火器-二-01-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:39	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:40	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:41	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:01:48	
47	第二門診1F 滅火器-二-01-10	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:00	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:01	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:02	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:02:08	
48	第二門診1F 滅火器-二-01-11	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:33	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:33	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:35	
49	第二門診1F 滅火器-二-01-12	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:36	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:37	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:03:49	
50	第二門診1F 滅火器-二-01-13	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:00	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:01	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:01	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:03	
51	第二門診1F 滅火器-二-01-14	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:04	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:05	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:05	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:13	
52	第二門診1F 滅火器-二-01-15	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:26	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:04:35	
53	第二門診1F 滅火器-二-01-16	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:05:51	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:05:52	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:05:53	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:05:53	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:05:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:03	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:15	

54	第二門診1F 滅火器-二-01-17	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:16	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:16	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:17	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:06:27	
55	第二門診2F 滅火器-二-02-01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:26	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:34	
56	第二門診2F 滅火器-二-02-04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:24	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:25	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:26	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:54:33	
57	第二門診2F 滅火器-二-02-06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:26	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:26	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:27	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:46:46	
58	第二門診2F 滅火器-二-02-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:15	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:16	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:17	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:17	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:24	
59	第二門診2F 滅火器-二-02-10	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:07	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:08	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:14	
60	第二門診2F 滅火器-二-02-13	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:12	
61	第二門診2F 滅火器-二-02-16	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:54	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:55	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:55	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:57	
62	第二門診2F 滅火器-二-02-17	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:58	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:59	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:55:59	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:56:00	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:56:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:56:32	
63	第二門診2F 滅火器-二-02-18	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:38	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:39	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:40	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:40	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:42	
64	第二門診2F 滅火器-二-02-	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:42	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:43	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:43	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:44	

	19	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:59:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:00:00	
65	第二門診2F 滅火器-二-02-20	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:25	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:25	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:26	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:27	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:53:32	
66	第二門診2F 滅火器-二-02-21	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:09	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:09	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:10	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:11	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:18	
67	第二門診2F 滅火器-二-02-H02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:58:35	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:58:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:58:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:58:48	
68	第二門診2F 滅火器-二-02-H03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:56:59	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:00	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:00	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:57:12	
69	第二門診3F 滅火器-二-03-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:06	
70	第二門診3F 滅火器-二-03-05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:52	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:52	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:53	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:54	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:42:01	
71	第二門診3F 滅火器-二-03-06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:03	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:45:18	
72	第二門診3F 滅火器-二-03-09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:29	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:38	
73	第二門診3F 滅火器-二-03-H01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:08	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:39:14	
74	第二門診3F 滅火器-二-03-H03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:06	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:41:25	
75	第二門診3F 滅火器-二-03-H04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:40:43	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:40:43	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:40:44	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:40:54	
76	第二門診3F 滅火器-二-03-H07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 11:11:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 11:11:01	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 11:11:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 11:11:14	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:04	

77	第二門診3F 滅火器-二-03-H08	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:05	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:43:16	
78	第二門診5F 滅火器-二-05-02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:31	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:31	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:32	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:34	
79	第二門診5F 滅火器-二-05-04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:07	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:07	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:08	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:09	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:35:15	
80	第二門診5F 滅火器-二-05-H01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:35	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:35	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:36:40	
81	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸01	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:22	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:24	
82	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸02	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:26	
83	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:26	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:28	
84	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸04	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:28	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:30	
85	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸05	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:32	
86	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸06	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:32	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:34	
87	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸07	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:34	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:36	
88	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸08	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:38	
89	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸09	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:40	
90	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸10	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:40	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:42	
91	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸11	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:02	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:03	
92	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸12	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:24	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:25	
93	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸13	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:46	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:30:47	
94	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸14	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:09	
95	第二門診B1F 滅火器-二-B1-	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:29	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:30	

	懸15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:30	
96	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:51	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:52	
	懸16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:31:53	
97	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:13	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:14	
	懸17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:14	
98	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:35	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:36	
	懸18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:36	
99	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:57	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:58	
	懸19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:32:58	
100	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:19	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:19	
	懸20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:20	
101	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:40	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:41	
	懸21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:33:42	
102	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:02	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:03	
	懸22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:04	
103	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:24	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:25	
	懸23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:26	
104	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:46	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:46	
	懸24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:34:47	
105	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:07	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:08	
	懸25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:09	
106	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:29	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:30	
	懸26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:30	
107	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:37	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:38	
	懸27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:38	
108	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:39	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:40	
	懸28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:40	
109	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:41	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:42	
	懸29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:42	
110	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:43	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:44	
	懸30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:44	
111	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:45	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:46	
	懸31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:46	
112	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:47	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:47	
	懸32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:48	
113	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:49	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:49	
	懸33	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:50	
114	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:51	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:51	
	懸34	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:52	
115	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:53	
	滅火器-二-B1-	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:53	
	懸35	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:54	
	第二門診B1F	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:55	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

178	滅火器-二-B1-272	壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:56	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:57	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:02	
179	第二門診B1F 滅火器-二-B1-277	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:19	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:20	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:21	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:21	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:29	
180	第二門診B1F 滅火器-二-B1-278	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:55	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:55	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:56	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:39:03	
181	第二門診B1F 滅火器-二-B1-280	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:37	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:37	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:38	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:39	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:50	
182	第二門診B1F 滅火器-二-B1-281	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:01	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:02	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:02	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:03	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:21	
183	第二門診B1F 滅火器-二-B1-282	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:12	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:13	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:14	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:14	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:40:22	
184	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸98	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:37:57	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:37:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:37:58	
185	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸99	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:37:59	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:37:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:38:06	
186	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸100	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:44	
187	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸101	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:44	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:46	
188	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸102	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:46	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:48	
189	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸103	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:48	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:50	
190	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸104	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:50	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:52	
191	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸105	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:52	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:54	
192	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸106	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:54	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:56	
193	第二門診B1F 滅火器-二-B1-	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:56	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:29:57	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

339	滅火器-二-B1-懸253	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:16	
340	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸254	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:17	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:18	
341	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸255	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:20	
342	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸256	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:21	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:22	
343	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸257	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:23	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:24	
344	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸258	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:25	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:26	
345	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸259	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:27	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:28	
346	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸260	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:32	
347	第二門診B1F 滅火器-二-B1-279	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:30	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:30	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:31	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:35	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
348	第二門診B1F 滅火器-二-B1-263	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:13	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:14	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:14	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:15	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:27	
349	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸261	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:33	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:34	
350	第二門診B1F 滅火器-二-B1-懸262	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:35	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:35:36	
351	第二門診B1F 滅火器-二-B1-264	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:40	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:41	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:23:48	
352	第二門診B1F 滅火器-二-B1-266	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:28	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:29	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:30	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:30	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:37	
353	第二門診B1F 滅火器-二-B1-267	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:04	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:04	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:05	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:06	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:17	

354	第二門診B1F 滅火器-二-B1-268	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:48	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:49	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:50	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:50	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:56	
355	第二門診B1F 滅火器-二-B1-269	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:17	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:17	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:18	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:19	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:25	
356	第二門診B1F 滅火器-二-B1-271	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:39	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:40	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:41	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:28:48	
357	第二門診B1F 滅火器-二-B1-274	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:39	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:40	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:41	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:46	
358	第二門診B1F 滅火器-二-B1-270	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:36	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:37	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:27:42	
359	第二門診B1F 滅火器-二-B1-275	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:59	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:24:59	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:00	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:01	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:08	
360	第二門診B1F 滅火器-二-B1-276	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:40	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:41	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:42	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:25:53	
361	第二門診B1F 滅火器-二-B1-273(億-8.3)	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:48	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:49	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:50	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:26:54	
		時測重量KG	目視	8.4	陳建誌	2024-02-01 10:26:59	
362	第二門診B1F 滅火器-二-B1-C283(飛-8.3)	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:34	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:35	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:37	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:41:38	
		時測重量KG	目視	8.3	陳建誌	2024-02-01 10:41:45	
363	第二門診B1F 滅火器-二-B1-265(億-8.3)	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:21:54	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:21:56	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:21:58	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 10:22:05	
		時測重量KG	目視	8.31	陳建誌	2024-02-01 10:22:11	
364	第二門診2F 滅火器-二-02-14(飛-8.3)	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:48:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:48:04	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:48:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:48:06	
		時測重量KG	目視	7.88	陳建誌	2024-02-01 09:48:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:35	

365	第二門診2F 滅火器-二-02-15(飛-8.3)	壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:35	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:36	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:37	
		時測重量KG	目視	8.03	陳建誌	2024-02-01 09:52:46	
366	第二門診2F 滅火器-二-02-07(飛-8.3)	插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:40	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:40	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:41	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:50:42	
367	第二門診2F 滅火器-二-02-11(飛-8.3)	時測重量KG	目視	7.81	陳建誌	2024-02-01 09:50:50	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:28	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:29	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:30	
368	第二門診2F 滅火器-二-02-12(飛-8.3)	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:51:31	
		時測重量KG	目視	7.91	陳建誌	2024-02-01 09:51:40	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:03	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:04	
369	第二門診2F 滅火器-二-02-08(飛-8.3)	皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:05	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:52:06	
		時測重量KG	目視	8.31	陳建誌	2024-02-01 09:52:16	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:40	
370	二門診RF 滅火器-二-RF-07	壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:41	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:49:43	
		時測重量KG	目視	7.81	陳建誌	2024-02-01 09:49:56	
371	二門診RF 滅火器-二-RF-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:23	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:23	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:24	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:25	
372	二門診RF 滅火器-二-RF-04	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:03:30	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:40	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:40	
373	二門診RF 滅火器-二-RF-05	壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:41	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:42	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:05:08	
374	二門診RF 滅火器-二-RF-03	壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:32	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:32	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:33	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:34	
375	二門診RF 滅火器-二-RF-02	保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:35	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:36	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:36	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:37	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:38	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:39	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:13	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:13	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:14	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:15	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:20	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:09	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:09	
		壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:10	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:11	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:12	
		壓力	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:05	
		插梢	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:05	

376	二門診RF 滅火器-二-RF-01	壓把	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:06	
		皮管	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:07	
		保持裝置	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳建誌	2024-02-01 09:04:08	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/16 12:27:20

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/16 20:01:23

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:49:42
承辦工程司：蔡勇堃
2024/02/16 16:13:23