法定停車場自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 自動撒水設備- B1-1	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:21	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:23	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:25	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:27	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:29	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:31	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:05:39	
備註:							

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2024/02/27 12:43:05

改善措施:

承辦工程司: 倪銘仁 2024/02/27 15:10:46 2024/02/27 15:55:34