

技警宿舍技警宿舍排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F 排煙設備-DM-01-01	排煙機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:37	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:39	
		排煙閘門	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:42	
		手動啟動裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:46	
		自動啟動探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:06:50	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:41:55

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:57

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:54