

法定停車場滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場1F 滅火器-法-01-01	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:32	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:32	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:33	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:34	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:36	
2	法定停車場1F 滅火器-法-01-02	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:36	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:37	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:38	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:39	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:54:42	
3	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-01	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:34	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:34	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:35	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:36	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:38	
4	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:38	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:39	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:40	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:41	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:16:44	
5	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-03	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:31	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:32	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:33	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:34	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:38	
6	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-04	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:24	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:24	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:25	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:26	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:27	
7	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-05	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:28	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:30	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:31	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:31	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:18:34	
8	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:27	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:27	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:28	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:29	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:23:33	
9	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-07	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:23	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:24	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:24	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:25	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:28	
10	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:13	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:14	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:15	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:16	

	08	保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:17	
11	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-09	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:18	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:19	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:19	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:20	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:20:23	
12	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-10	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:10	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:11	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:12	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:12	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:15	
13	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-11	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:25	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:26	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:27	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:28	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:25:36	
14	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-12	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:03	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:04	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:05	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:06	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:08	
15	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:32	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:33	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:34	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:35	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:37	
16	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-14	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:56	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:57	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:58	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:58	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:26:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:27:01	
17	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-15	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:27	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:28	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:28	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:29	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:31	
18	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-17	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:32	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:32	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:33	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:34	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:28:37	
19	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-16	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:09	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:10	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:10	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:11	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:29:14	
20	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-18	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:27	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:28	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:28	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:29	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:32	

21	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-19	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:17	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:17	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:18	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:19	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:30:21	
22	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-20	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:10	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:10	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:11	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:12	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:27:15	
23	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-21	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:37	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:38	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:39	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:40	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:28:42	
24	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-22	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:48	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:49	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:50	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:51	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:21:55	
25	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-23	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:02	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:03	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:03	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:04	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:06	
26	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-24	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:07	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:07	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:08	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:09	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:17:12	
27	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-25	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:10	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:11	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:12	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:13	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:14	
28	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-26	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:15	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:15	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:16	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:17	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:20:19	
29	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-27	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:23	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:24	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:24	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:25	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:26	
30	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-28	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:27	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:28	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:29	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:29	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:24:32	
	法定停車場 B1F	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:12	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:13	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:13	

31	滅火器-法-B1-29	皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:14	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:16	
32	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-30	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:17	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:18	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:18	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:19	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:26:22	
33	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-31	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:02	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:02	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:03	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:04	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:19:07	
34	法定停車場 B1F 滅火器-法-B1-32	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:36	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:36	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:37	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:38	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:22:41	
35	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-01	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:42	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:43	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:44	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:44	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:35:49	
36	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:31:47	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:31:48	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:31:49	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:31:50	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:31:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:01	
37	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-03	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:27	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:27	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:28	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:29	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:32:35	
38	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-04	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:00	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:01	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:02	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:02	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:36:05	
39	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:01	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:02	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:03	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:04	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:06	
40	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:57	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:58	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:38:59	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:00	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:03	
41	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-07	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:54	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:55	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:56	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:56	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:39:57	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:01	
42	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-08	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:17	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:18	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:19	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:20	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:22	
43	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-09	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:22	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:23	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:24	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:25	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:40:28	
44	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-10	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:54	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:55	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:55	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:56	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:40:58	
45	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-11	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:40	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:40	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:41	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:42	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:41:47	
46	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-12	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:42	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:43	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:43	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:44	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:46	
47	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-13	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:38	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:38	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:39	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:40	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:39:42	
48	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-14	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:06	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:07	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:08	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:09	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:37:11	
49	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-15	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:26	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:27	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:28	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:29	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:36:31	
50	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-16	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:51	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:51	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:52	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:53	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:55	
51	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-17	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:10	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:11	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:12	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:13	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:35:15	
		壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:06	

52	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-18	插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:07	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:07	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:08	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:34:11	
53	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-19	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:24	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:25	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:26	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:27	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:28	
54	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-20	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:29	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:30	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:30	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:31	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:32:33	
55	法定停車場 B2F 滅火器-法-B2-21	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:14	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:15	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:16	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:17	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:33:19	
56	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-01	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:16	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:16	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:17	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:18	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:20	
57	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-02	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:59	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:00	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:01	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:01	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:04	
58	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-03	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:35	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:36	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:37	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:38	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:48:40	
59	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-04	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:44	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:45	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:46	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:46	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:49	
60	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:17	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:17	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:18	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:19	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:24	
61	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:02	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:03	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:04	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:05	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:49:08	
62	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:50	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:50	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:51	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:52	

	07	保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:54	
63	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-08	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:07	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:08	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:08	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:09	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:12	
64	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-09	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:35	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:36	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:36	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:37	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:40	
65	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-10	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:58	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:59	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:45:59	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:00	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:46:03	
66	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-11	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:38	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:39	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:39	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:40	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:44:44	
67	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-12	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:40	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:41	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:42	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:43	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:43:45	
68	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:35	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:36	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:36	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:37	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:40	
69	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-14	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:23	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:24	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:25	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:26	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-02 09:42:30	
70	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-15	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:08	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:09	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:09	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:10	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:12	
71	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-16	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:28	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:28	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:29	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:30	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:32	
72	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-17	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:44	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:45	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:45	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:46	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:46:48	
		壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:03	

73	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-18	插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:04	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:04	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:05	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:08	
74	法定停車場 B3F 滅火器-法-B3-19	壓力	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:22	
		插梢	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:22	
		壓把	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:23	
		皮管	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:24	
		保持裝置	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林天麒	2024-02-02 09:47:26	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/16 12:22:48

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/16 20:03:08

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:48:18