

地下連通道消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:11	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:20	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:22	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:26	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:29	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:38	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:44:43	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:44:46	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:44:50	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:44:52		
2	地下連通道 B1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:07	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:14	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:40	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:43	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:45	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:47:48	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	張敬德	2024-02-16 09:47:54	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	張敬德	2024-02-16 09:48:14	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	張敬德	2024-02-16 09:48:20	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:48:24		
3	地下連通道 B1F 撒水加壓泵-SJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:45:45	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:45:47	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:45:52	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:45:57	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:46:00	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:46:03	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:46:11	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:46:27	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-16 09:46:35	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:46:36		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:41:56

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:09:57

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:55:53