

介壽堂緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F 緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:17	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:18	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:19	
2	介壽堂1F 緊急照明燈-E-01-02	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:22	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:23	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:24	
3	介壽堂2F 緊急照明燈-E-02-01	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:21	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:22	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:22	
4	介壽堂2F 緊急照明燈-E-02-02	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:23	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:24	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:25	
5	介壽堂2F 緊急照明燈-E-02-03	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:23	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:24	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:25	
6	介壽堂2F 緊急照明燈-E-02-04	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:38	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:39	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:40	
7	介壽堂2F 緊急照明燈-E-02-05	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:27	
		光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:28	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:29	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:47

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:56

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:20