

懷遠堂火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷遠堂1F 複合式P型受 信總機(火警受 信總機含緊急 廣播)	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:18	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:22	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-20 09:27:31	
		回路表示	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:33	
		火災/斷線測試	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:37	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:41	
2	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-前區	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:56	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:27:58	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:00	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:05	
3	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-中區	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:34	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:38	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:40	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:28:45	
4	懷遠堂1F 火警綜合盤及 火警探測器、 揚聲器-後區	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:29:03	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:29:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:29:07	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:29:09	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-20 09:29:12	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:58

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:55

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:48:16