

東區眷舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	東區眷舍10棟 201之178號1F 滅火器-東-06	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:26	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:27	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:31	
2	東區眷舍10棟 201之178號1F 滅火器-東-07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:32	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:33	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:37	
3	東區眷舍10棟 201之178號2F 滅火器-東-08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:57	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:34:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:02	
4	東區眷舍10棟 201之178號3F 滅火器-東-09	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:24	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:25	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:26	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:26	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:30	
5	東區眷舍10棟 201之178號4F 滅火器-東-10	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:51	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:52	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:53	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:35:57	
6	東區眷舍10棟 201之180號1F 滅火器-東-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:36	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:38	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:39	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:41	
7	東區眷舍10棟 201之180號1F 滅火器-東-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:42	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:43	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:44	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:45	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:48	
8	東區眷舍10棟 201之180號2F 滅火器-東-03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:55	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:56	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:57	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:34:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:05	
9	東區眷舍10棟 201之180號3F 滅火器-東-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:14	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:15	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:16	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:17	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:28	
10	東區眷舍10棟 201之180號4F	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:51	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:53	

	滅火器-東-05	保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:35:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:36:06	
11	東區眷舍11棟 201之172號1F 滅火器-東-21	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:26	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:27	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:29	
12	東區眷舍11棟 201之172號1F 滅火器-東-22	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:34	
13	東區眷舍11棟 201之172號2F 滅火器-東-23	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:35:59	
14	東區眷舍11棟 201之172號3F 滅火器-東-24	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:24	
15	東區眷舍11棟 201之172號4F 滅火器-東-25	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:45	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:46	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:46	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:47	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:36:49	
16	東區眷舍11棟 201之174號1F 滅火器-東-16	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:04	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:05	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:08	
17	東區眷舍11棟 201之174號1F 滅火器-東-17	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:09	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:10	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:10	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:11	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:13	
18	東區眷舍11棟 201之174號2F 滅火器-東-18	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:37	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:38:39	
19	東區眷舍11棟 201之174號3F 滅火器-東-19	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:00	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:00	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:01	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:02	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:04	
20	東區眷舍11棟 201之174號4F 滅火器-東-20	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:39:24	

21	東區眷舍11棟 201之176號1F 滅火器-東-11	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:42	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:43	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:44	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:45	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:46	
22	東區眷舍11棟 201之176號1F 滅火器-東-12	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:47	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:48	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:49	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:50	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:35:52	
23	東區眷舍11棟 201之176號2F 滅火器-東-13	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:09	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:10	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:10	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:11	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:14	
24	東區眷舍11棟 201之1726號 3F 滅火器-東-14	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:31	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:32	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:33	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:34	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:37	
25	東區眷舍11棟 201之176號4F 滅火器-東-15	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:54	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:55	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:56	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:57	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:36:59	
26	東區眷舍12棟 201之17號1F 滅火器-東-26	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:16	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:17	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:18	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:19	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:25	
27	東區眷舍12棟 201之18號1F 滅火器-東-27	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:09	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:11	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:39:20	
28	東區眷舍12棟 201之19號1F 滅火器-東-28	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:16	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:17	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:18	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:19	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:38:45	
29	東區眷舍12棟 201之21號1F 滅火器-東-29	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:38	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:38:42	
30	東區眷舍12棟 201之23號1F 滅火器-東-30	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:48	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:49	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:50	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:37:53	
	東區眷舍13棟	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:47	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:48	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:49	

31	201之10號1F 滅火器-東-34	皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:50	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:52	
32	東區眷舍13棟 201之13號1F 滅火器-東-33	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:20	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:21	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:23	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:25	
33	東區眷舍13棟 201之14號1F 滅火器-東-32	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:02	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:03	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:04	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:05	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:39:07	
34	東區眷舍13棟 201之16號1F 滅火器-東-31	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:37	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:38	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:38	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:38:41	
35	東區眷舍14棟 201之3號1F 滅火器-東-37	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:01	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:02	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:03	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:04	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:41:06	
36	東區眷舍14棟 201之5號1F 滅火器-東-36	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:35	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:36	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:37	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:38	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:40	
37	東區眷舍14棟 201之6號1F 滅火器-東-35	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:20	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:21	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:22	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:40:25	
38	東區眷舍15棟 201之41號1F 滅火器-東-38	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:10	
39	東區眷舍15棟 201之44號1F 滅火器-東-42	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:38	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:44	
40	東區眷舍15棟 201之46號1F 滅火器-東-43	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:43	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:46	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:47	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:48	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:41:24	
41	東區眷舍15棟 保潔外1F 滅火器-東-41	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:12	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:18	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:40:19	
42	東區眷舍15棟 保潔辦公室1F 滅火器-東-39	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:12	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:14	
43	東區眷舍15棟 保潔辦公室1F 滅火器-東-40	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:16	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:17	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:19	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:40:23	
44	東區眷舍16棟 201之33號1F 滅火器-東-47	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:09	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:10	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:11	
45	東區眷舍16棟 201之34號1F 滅火器-東-46	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:57	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:58	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:59	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:02	
46	東區眷舍16棟 201之36號1F 滅火器-東-45	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:33	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:34	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:35	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:37	
47	東區眷舍16棟 201之39號1F 滅火器-東-44	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:42:10	
48	東區眷舍18棟 201之149號1F 滅火器-東-61	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:23	
49	東區眷舍18棟 201之149號2F 滅火器-東-62	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:48	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:43:55	
50	東區眷舍18棟 201之149號3F 滅火器-東-63	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:19	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:20	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:25	
51	東區眷舍18棟 201之149號4F 滅火器-東-64	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:50	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:51	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:52	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:44:56	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:19	

52	東區眷舍18棟 201之149號5F 滅火器-東-65	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:20	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:21	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:22	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:45:25	
53	東區眷舍18棟 201之151號1F 滅火器-東-56	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:30	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:31	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:32	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:32	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:40	
54	東區眷舍18棟 201之151號2F 滅火器-東-57	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:47	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:48	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:49	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:50	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:43:58	
55	東區眷舍18棟 201之151號3F 滅火器-東-58	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:04	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:11	
56	東區眷舍18棟 201之151號4F 滅火器-東-59	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:19	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:19	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:20	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:21	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:27	
57	東區眷舍18棟 201之151號5F 滅火器-東-60	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:45	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:46	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:47	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:48	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:44:53	
58	東區眷舍19棟 201之68號1F 滅火器-東-67	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:20	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:25	
59	東區眷舍19棟 201之68號2F 滅火器-東-69	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:30	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:30	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:31	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:32	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:46	
60	東區眷舍19棟 201之72號1F 滅火器-東-66	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:42:45	
61	東區眷舍19棟 201之72號2F 滅火器-東-68	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:50:54	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:50:55	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:50:55	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:50:56	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:50:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:51:01	
62	東區眷舍20棟 201之60號1F	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:36	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:37	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:38	

	滅火器-東-71	保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:43:41	
63	東區眷舍20棟 201之60號2F 滅火器-東-72	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:52	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:45:56	
64	東區眷舍20棟 201之62號1F 滅火器-東-70	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:41	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:43:43	
65	東區眷舍20棟 201之62號1F 滅火器-東-73	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:34	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:35	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:35	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:36	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:58:39	
66	東區眷舍20棟 201之62號後 面2F 滅火器-東-74	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:44:51	
67	東區眷舍21棟 201之52號1F 滅火器-東-76	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:08	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:10	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:13	
68	東區眷舍21棟 201之52號後 面2F 滅火器-東-77	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:49	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:47:54	
69	東區眷舍21棟 201之56號1F 滅火器-東-75	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:43	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:44	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:45	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:46	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:42:48	
70	東區眷舍21棟 201之56號後 面2F 滅火器-東-78	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:55	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:46:58	
71	東區眷舍23棟 201之152號1F 滅火器-東-85	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:52	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:53	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:54	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:55	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:46:56	
72	東區眷舍23棟 201之152號1F 滅火器-東-86	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:02	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:03	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:08	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:32	

73	東區眷舍23棟 201之152號2F 滅火器-東-87	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:34	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:47:38	
74	東區眷舍23棟 201之152號3F 滅火器-東-88	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:02	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:03	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:08	
75	東區眷舍23棟 201之152號4F 滅火器-東-89	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:31	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:32	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:33	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:48:38	
76	東區眷舍23棟 201之152號5F 滅火器-東-90	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:01	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:02	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:03	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:49:07	
77	東區眷舍23棟 201之154號1F 滅火器-東-79	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:00	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:01	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:02	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:02	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:04	
78	東區眷舍23棟 201之154號1F 滅火器-東-80	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:06	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:07	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:10	
79	東區眷舍23棟 201之154號2F 滅火器-東-81	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:20	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:21	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:22	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:23	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:27	
80	東區眷舍23棟 201之154號3F 滅火器-東-82	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:37	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:37	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:38	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:42	
81	東區眷舍23棟 201之154號4F 滅火器-東-83	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:52	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:53	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:54	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:55	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:47:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:48:01	
82	東區眷舍23棟 201之154號5F 滅火器-東-84	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:01	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:02	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:03	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:03	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:49:06	
83	東區眷舍24棟 201之104號2F	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:25	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:26	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:27	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:28	

	滅火器-東-91	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:50:32	
84	東區眷舍24棟 201之104號後面1F 滅火器-東-94	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:45	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:46	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:46	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:47	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:51	
85	東區眷舍24棟 201之98號1F 滅火器-東-93	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:52:11	
86	東區眷舍24棟 201之98號2F 滅火器-東-92	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:22	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:23	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:24	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:25	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:51:27	
87	東區眷舍25棟 201之92號2F 滅火器-東-98	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:45:55	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:45:56	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:45:57	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:45:58	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:45:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:46:00	
88	東區眷舍25棟 201之92號後面1F 滅火器-東-96	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:49	
89	東區眷舍25棟 201之96號2F 滅火器-東-97	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:42	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:42	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:43	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:44	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:44:46	
90	東區眷舍25棟 201之96號後面1F 滅火器-東-95	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:11	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:13	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:52:17	
91	東區眷舍26棟 201之84號2F 滅火器-東-100	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:54	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:55	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:56	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:57	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:59	
92	東區眷舍26棟 201之88號2F 滅火器-東-99	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:46:57	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:46:58	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:46:59	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:00	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:47:02	
93	東區眷舍26棟 201之88號後面1F 滅火器-東-101	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:07	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:08	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:08	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:09	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:51:11	

94	東區眷舍27棟 201之76號2F 滅火器-東-102	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:07	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:08	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:09	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:49:12	
95	東區眷舍27棟 201之76號後面1F 滅火器-東-103	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:06	
96	東區眷舍27棟 201之80號1F 滅火器-東-105	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:50	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:48:53	
97	東區眷舍27棟 201之80號後面1F 滅火器-東-104	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:24	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:24	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:25	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:26	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:50:28	
98	東區眷舍28棟 201之122號1F 滅火器-東-107	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:19	
99	東區眷舍28棟 201之122號後面2F 滅火器-東-108	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:53:56	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:54:00	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:54:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:54:02	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:54:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:54:06	
100	東區眷舍28棟 201之128號1F 滅火器-東-106	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:45	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:46	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:47	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:52:51	
101	東區眷舍28棟 201之128號後面2F 滅火器-東-109	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:11	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:13	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:54:42	
102	東區眷舍29棟 201之114號1F 滅火器-東-113	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:44	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:45	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:46	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:47	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:49	
103	東區眷舍29棟 201之114號後面2F 滅火器-東-111	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:10	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:11	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:12	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:54:15	
	東區眷舍29棟	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:12	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:13	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:14	

104	201之120號1F 滅火器-東-112	皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:15	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:52:17	
105	東區眷舍29棟 201之120號後面2F 滅火器-東-110	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:02	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:03	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:53:06	
106	東區眷舍30棟 201之108號1F 滅火器-東-115	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:37	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:38	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:39	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:40	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:50:41	
107	東區眷舍30棟 201之108號後面2F 滅火器-東-116	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:31	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:32	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:54:37	
108	東區眷舍30棟 201之111號1F 滅火器-東-114	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:10	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:10	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:11	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:51:14	
109	東區眷舍30棟 201之112號後面2F 滅火器-東-117	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:10	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:11	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:12	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:12	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:55:16	
110	東區眷舍31棟 201之156號1F 滅火器-東-120	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:50	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:50	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:51	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:52	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:53	
111	東區眷舍31棟 201之156號1F 滅火器-東-121	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:54	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:55	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:56	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:57	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:55:58	
112	東區眷舍31棟 201之156號2F 滅火器-東-122	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:20	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:21	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:22	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:22	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:25	
113	東區眷舍31棟 201之156號3F 滅火器-東-123	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:39	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:40	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:40	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:41	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:44	
114	東區眷舍31棟 201之156號4F 滅火器-東-124	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:58	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:59	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:56:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:01	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:02	
115	東區眷舍31棟 201之156號5F 滅火器-東-125	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:25	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:26	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:27	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:28	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 09:57:30	
116	東區眷舍31棟 洗衣部2F 滅火器-東-118	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:29	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:30	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:31	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:31	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:33	
117	東區眷舍31棟 洗衣部2F 滅火器-東-119	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:34	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:34	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:35	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:36	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 09:56:39	
118	東區眷舍32棟 201之145號1F 滅火器-東-126	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:02	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:03	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:03	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:04	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:06	
119	東區眷舍32棟 201之145號1F 滅火器-東-127	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:07	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:08	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:09	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:10	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:24	
120	東區眷舍32棟 201之145號2F 滅火器-東-128	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:29	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:30	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:30	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:31	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:40	
121	東區眷舍32棟 201之145號3F 滅火器-東-129	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:49	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:50	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:51	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:52	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:55:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:06	
122	東區眷舍32棟 201之145號4F 滅火器-東-130	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:20	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:21	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:22	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:23	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:56:26	
123	東區眷舍32棟 201之147號1F 滅火器-東-131	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:38	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:39	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:39	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:40	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:41	
124	東區眷舍32棟 201之147號1F 滅火器-東-132	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:42	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:43	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:43	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:44	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:48	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:57	

125	東區眷舍32棟 201之147號2F 滅火器-東-133	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:58	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:57:59	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:00	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:13	
126	東區眷舍32棟 201之147號3F 滅火器-東-134	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:19	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:20	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:22	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:23	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:58:31	
127	東區眷舍32棟 201之147號4F 滅火器-東-135	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:33	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:34	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:35	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:36	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:59:46	
128	東區眷舍33棟 201之139號1F 滅火器-東-146	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:46	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:47	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:48	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:49	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:51	
129	東區眷舍33棟 201之139號1F 滅火器-東-147	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:05:56	
130	東區眷舍33棟 201之139號2F 滅火器-東-148	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:03	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:04	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:05	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:06	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:08	
131	東區眷舍33棟 201之139號3F 滅火器-東-149	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:19	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:20	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:21	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:21	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:24	
132	東區眷舍33棟 201之139號4F 滅火器-東-150	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:43	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:44	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:45	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:46	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:06:48	
133	東區眷舍33棟 201之141號1F 滅火器-東-141	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:32	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:34	
134	東區眷舍33棟 201之141號1F 滅火器-東-142	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:35	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:36	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:37	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:38	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:40	
135	東區眷舍33棟 201之141號2F	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:48	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:49	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:50	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:51	

	滅火器-東-143	保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:03:53	
136	東區眷舍33棟 201之141號3F 滅火器-東-144	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:06	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:07	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:07	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:08	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:10	
137	東區眷舍33棟 201之141號4F 滅火器-東-145	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:29	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:30	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:31	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:32	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:04:34	
138	東區眷舍33棟 201之143號1F 滅火器-東-136	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:00:57	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:00:58	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:00:59	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:00	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:01	
139	東區眷舍33棟 201之143號1F 滅火器-東-137	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:02	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:03	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:04	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:04	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:07	
140	東區眷舍33棟 201之143號2F 滅火器-東-138	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:27	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:28	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:29	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:30	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:32	
141	東區眷舍33棟 201之143號3F 滅火器-東-139	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:51	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:52	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:53	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:53	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:01:55	
142	東區眷舍33棟 201之143號4F 滅火器-東-140	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:14	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:15	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:16	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:16	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:02:19	
143	東區眷舍34棟 201之136號1F 滅火器-東-156	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:27	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:28	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:31	
144	東區眷舍34棟 201之136號1F 滅火器-東-157	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:31	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:32	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:33	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:55:36	
145	東區眷舍34棟 201之136號2F 滅火器-東-158	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:13	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:39	

146	東區眷舍34棟 201之136號3F 滅火器-東-159	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:40	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:40	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:42	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:56:45	
147	東區眷舍34棟 201之136號4F 滅火器-東-160	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:10	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:11	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:12	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:57:17	
148	東區眷舍34棟 201之138號1F 滅火器-東-151	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:36	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:37	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:41	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:44	
149	東區眷舍34棟 201之138號1F 滅火器-東-152	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:45	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:45	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:46	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:47	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:58:51	
150	東區眷舍34棟 201之138號2F 滅火器-東-153	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:21	
151	東區眷舍34棟 201之138號3F 滅火器-東-154	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:44	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:46	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:47	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 09:59:52	
152	東區眷舍34棟 201之138號4F 滅火器-東-155	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:19	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:19	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:00:24	
153	東區眷舍35棟 201之130號1F 滅火器-東-161	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:02	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:03	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:04	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:05	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:06	
154	東區眷舍35棟 201之130號1F 滅火器-東-162	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:07	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:08	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:09	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:10	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:13	
155	東區眷舍35棟 201之130號2F 滅火器-東-163	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:35	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:35	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:36	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:37	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:01:40	
156	東區眷舍35棟 201之130號3F	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:01	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:02	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:02	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:03	

	滅火器-東-164	保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:06	
157	東區眷舍35棟 201之130號4F 滅火器-東-165	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:26	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:26	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:27	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:28	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:02:31	
158	東區眷舍35棟 201之132號1F 滅火器-東-166	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:36	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:37	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:38	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:39	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:40	
159	東區眷舍35棟 201之132號1F 滅火器-東-167	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:41	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:42	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:43	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:43	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:03:46	
160	東區眷舍35棟 201之132號2F 滅火器-東-168	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:06	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:07	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:08	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:08	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:11	
161	東區眷舍35棟 201之132號3F 滅火器-東-169	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:31	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:32	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:33	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:34	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:36	
162	東區眷舍35棟 201之132號4F 滅火器-東-170	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:50	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:51	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:52	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:53	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:04:55	
163	東區眷舍35棟 201之134號1F 滅火器-東-171	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:05:59	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:05:59	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:00	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:01	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:03	
164	東區眷舍35棟 201之134號1F 滅火器-東-172	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:03	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:04	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:05	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:06	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:08	
165	東區眷舍35棟 201之134號2F 滅火器-東-173	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:27	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:27	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:28	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:29	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:33	
166	東區眷舍35棟 201之134號3F 滅火器-東-174	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:50	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:51	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:52	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:53	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:06:55	

167	東區眷舍35棟 201之134號4F 滅火器-東-175	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:21	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:21	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:22	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:23	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:07:25	
168	東區眷舍36棟 201之161號後面1F 滅火器-東-186	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:02:42	
169	東區眷舍36棟 201之162號1F 滅火器-東-181	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:39	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:40	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:41	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:41	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:43	
170	東區眷舍36棟 201之162號1F 滅火器-東-182	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:44	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:44	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:45	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:46	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:49	
171	東區眷舍36棟 201之162號2F 滅火器-東-183	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:05	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:06	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:07	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:20	
172	東區眷舍36棟 201之162號3F 滅火器-東-184	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:26	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:26	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:27	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:28	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:06:39	
173	東區眷舍36棟 201之162號4F 滅火器-東-185	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:09	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:17	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:18	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:07:34	
174	東區眷舍36棟 201之162號後面1F 滅火器-東-187	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:05	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:06	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:07	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:10	
175	東區眷舍36棟 201之163號後面1F 滅火器-東-188	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:24	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:25	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:26	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:27	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:29	
176	東區眷舍36棟 201之164號1F 滅火器-東-176	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:02:51	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:02:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:02:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:00	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:01	
	東區眷舍36棟	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:02	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:03	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:03	

177	201之164號1F 滅火器-東-177	皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:04	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:10	
178	東區眷舍36棟 201之164號2F 滅火器-東-178	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:32	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:32	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:33	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:34	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:46	
179	東區眷舍36棟 201之164號3F 滅火器-東-179	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:54	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:55	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:55	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:56	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:03:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:04:00	
180	東區眷舍36棟 201之164號4F 滅火器-東-180	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:06	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:07	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 10:05:11	
181	東區眷舍36棟 201之164號後面1F 滅火器-東-181	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:57	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:58	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:59	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:03:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:04:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:04:03	
182	東區眷舍37棟 201之157號後面1F 滅火器-東-200	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:28	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:29	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:30	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:31	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:35	
183	東區眷舍37棟 201之158號1F 滅火器-東-195	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:34	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:35	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:36	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:36	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:38	
184	東區眷舍37棟 201之158號1F 滅火器-東-196	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:38	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:39	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:40	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:41	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:09:44	
185	東區眷舍37棟 201之158號2F 滅火器-東-197	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:06	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:06	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:07	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:08	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:11	
186	東區眷舍37棟 201之158號3F 滅火器-東-198	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:31	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:32	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:33	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:33	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:36	
187	東區眷舍37棟 201之158號4F 滅火器-東-199	壓力	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:56	
		插梢	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:57	
		壓把	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:58	
		皮管	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:59	
		保持裝置	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:10:59	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	郭國儀	2024-02-20 10:11:01	
188	東區眷舍37棟 201之158號後面1F 滅火器-東-201	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:12:12	
189	東區眷舍37棟 201之159號後面1F 滅火器-東-202	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:46	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:46	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:47	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:52	
190	東區眷舍37棟 201之160號1F 滅火器-東-190	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:01	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:01	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:02	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:03	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:04	
191	東區眷舍37棟 201之160號1F 滅火器-東-191	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:05	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:06	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:06	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:07	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:09	
192	東區眷舍37棟 201之160號2F 滅火器-東-192	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:32	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:33	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:34	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:35	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:37	
193	東區眷舍37棟 201之160號3F 滅火器-東-193	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:52	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:53	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:54	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:54	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:09:57	
194	東區眷舍37棟 201之160號4F 滅火器-東-194	壓力	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:12	
		插梢	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:13	
		壓把	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:13	
		皮管	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:14	
		保持裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	徐永誠	2024-02-20 10:10:17	
195	東區眷舍37棟 201之160號後面1F 滅火器-東-203	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:19	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:20	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 10:11:23	
196	東區眷舍38棟 201之186號1F 滅火器-東-210	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:08	
197	東區眷舍38棟 201之186號1F 滅火器-東-211	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:09	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:11	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:16	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:26	

198	東區眷舍38棟 201之186號2F 滅火器-東-212	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:27	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:28	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:29	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:42	
199	東區眷舍38棟 201之186號3F 滅火器-東-213	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:50	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:51	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:51	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:52	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:00:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:00	
200	東區眷舍38棟 201之186號4F 滅火器-東-214	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:11	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:12	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:01:18	
201	東區眷舍38棟 201之186號5F 滅火器-東-215	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:36	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:37	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:38	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:02:50	
202	東區眷舍38棟 201之188號1F 滅火器-東-204	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:52	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:53	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:54	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:56	
203	東區眷舍38棟 201之188號1F 滅火器-東-205	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:57	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:57	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:58	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:56:59	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:05	
204	東區眷舍38棟 201之188號2F 滅火器-東-206	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:18	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:19	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:20	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:21	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:26	
205	東區眷舍38棟 201之188號3F 滅火器-東-207	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:38	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:39	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:40	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:41	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:45	
206	東區眷舍38棟 201之188號4F 滅火器-東-208	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:56	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:57	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:58	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:57:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:58:01	
207	東區眷舍38棟 201之188號5F 滅火器-東-209	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:21	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:22	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:22	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:23	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 13:59:29	
208	東區眷舍39棟 201之182號1F	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:40	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:41	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:42	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:42	

	滅火器-東-216	保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:44	
209	東區眷舍39棟 201之182號1F 滅火器-東-217	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:46	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:47	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:48	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:49	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:15:52	
210	東區眷舍39棟 201之182號2F 滅火器-東-218	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:01	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:02	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:02	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:03	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:09	
211	東區眷舍39棟 201之182號3F 滅火器-東-219	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:19	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:20	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:21	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:22	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:27	
212	東區眷舍39棟 201之182號4F 滅火器-東-220	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:38	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:39	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:40	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:41	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:16:54	
213	東區眷舍39棟 201之182號5F 滅火器-東-221	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:09	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:10	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:21	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:30	
214	東區眷舍39棟 201之184號1F 滅火器-東-222	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:55	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:56	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:57	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:59	
215	東區眷舍39棟 201之184號1F 滅火器-東-223	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:18:59	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:00	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:02	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:08	
216	東區眷舍39棟 201之184號2F 滅火器-東-224	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:26	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:26	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:27	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:28	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:40	
217	東區眷舍39棟 201之184號3F 滅火器-東-225	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:45	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:46	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:47	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:47	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:19:55	
218	東區眷舍39棟 201之184號4F 滅火器-東-226	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:08	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:10	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:23	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:35	

219	東區眷舍39棟 201之184號5F 滅火器-東-227	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:37	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:38	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:20:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:21:02	
220	東區眷舍40棟 201之194號1F 滅火器-東-234	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:52	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:53	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:54	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:56	
221	東區眷舍40棟 201之194號1F 滅火器-東-235	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:56:59	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:00	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:01	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:04	
222	東區眷舍40棟 201之194號2F 滅火器-東-236	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:34	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:35	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:35	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:36	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:57:40	
223	東區眷舍40棟 201之194號3F 滅火器-東-237	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:12	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:15	
224	東區眷舍40棟 201之194號4F 滅火器-東-238	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:44	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:45	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:46	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:47	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:58:51	
225	東區眷舍40棟 201之194號5F 滅火器-東-239	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:19	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:20	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 13:59:23	
226	東區眷舍40棟 201之196號1F 滅火器-東-228	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:12	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:14	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:16	
227	東區眷舍40棟 201之196號1F 滅火器-東-229	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:19	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:24	
228	東區眷舍40棟 201之196號2F 滅火器-東-230	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:56	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:58	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:01:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:02	
229	東區眷舍40棟 201之196號3F	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:31	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:32	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:34	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:35	

	滅火器-東-231	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:02:37	
230	東區眷舍40棟 201之196號4F 滅火器-東-232	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:11	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:03:15	
231	東區眷舍40棟 201之196號5F 滅火器-東-233	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:00	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:01	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:01	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:04:06	
232	東區眷舍41棟 201之190號1F 滅火器-東-240	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:15	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:17	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:17	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:18	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:20	
233	東區眷舍41棟 201之190號1F 滅火器-東-241	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:21	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:22	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:23	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:24	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:27	
234	東區眷舍41棟 201之190號2F 滅火器-東-242	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:20:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:00	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:06	
235	東區眷舍41棟 201之190號3F 滅火器-東-243	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:42	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:44	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:45	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:21:48	
236	東區眷舍41棟 201之190號4F 滅火器-東-244	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:17	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:18	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:19	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:20	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:22:23	
237	東區眷舍41棟 201之190號5F 滅火器-東-245	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:35	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:37	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:38	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:26:42	
238	東區眷舍41棟 201之192號1F 滅火器-東-246	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:39	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:39	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:41	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:42	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:43	
239	東區眷舍41棟 201之192號1F 滅火器-東-247	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:44	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:45	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:46	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:47	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:15:49	

240	東區眷舍41棟 201之192號2F 滅火器-東-248	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:20	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:20	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:22	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:23	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:29	
241	東區眷舍41棟 201之192號3F 滅火器-東-249	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:16:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:00	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:01	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:03	
242	東區眷舍41棟 201之192號4F 滅火器-東-250	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:32	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:34	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:17:38	
243	東區眷舍41棟 201之192號5F 滅火器-東-251	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:11	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:13	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:18:16	
244	東區眷舍42棟 201之198號1F 滅火器-東-264	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:13	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:14	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:15	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:15	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:17	
245	東區眷舍42棟 201之198號1F 滅火器-東-265	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:18	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:18	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:19	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:20	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:24	
246	東區眷舍42棟 201之198號2F 滅火器-東-266	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:34	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:35	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:36	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:36	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:46	
247	東區眷舍42棟 201之198號3F 滅火器-東-267	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:52	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:54	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:33:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:03	
248	東區眷舍42棟 201之198號4F 滅火器-東-268	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:11	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:13	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:19	
249	東區眷舍42棟 201之198號5F 滅火器-東-269	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:34	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:34	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:35	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:36	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:34:43	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:06	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:07	

250	東區眷舍42棟 201之200號1F 滅火器-東-258	壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:08	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:08	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:10	
251	東區眷舍42棟 201之200號1F 滅火器-東-259	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:11	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:12	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:19	
252	東區眷舍42棟 201之200號2F 滅火器-東-260	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:23	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:23	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:24	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:25	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:31	
253	東區眷舍42棟 201之200號3F 滅火器-東-261	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:40	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:41	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:41	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:42	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:51	
254	東區眷舍42棟 201之200號4F 滅火器-東-262	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:56	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:57	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:57	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:58	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:36:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:37:06	
255	東區眷舍42棟 201之200號5F 滅火器-東-263	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:12	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:13	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:14	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:15	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 14:38:29	
256	東區眷舍42棟 201之202號1F 滅火器-東-252	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:49	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:53	
257	東區眷舍42棟 201之202號1F 滅火器-東-253	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:53	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:56	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:32:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:00	
258	東區眷舍42棟 201之202號2F 滅火器-東-254	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:47	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:48	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:49	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:49	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:33:52	
259	東區眷舍42棟 201之202號3F 滅火器-東-255	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:19	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:20	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:21	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:25	
260	東區眷舍42棟 201之202號4F 滅火器-東-256	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:56	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:57	

		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:34:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:00	
261	東區眷舍42棟 201之202號5F 滅火器-東-257	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:27	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:28	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-20 14:35:33	
262	東區眷舍守衛 室 滅火器-東-270	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:08	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:10	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-20 09:42:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:17:08

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/22 16:04:20

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:49:53