

醫學科技大樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 10F 消防栓-F-10-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:21:35	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:21:36	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:21:37	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:21:37	
2	醫學科技大樓 10F 消防栓-F-10-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:22:48	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:22:49	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:22:50	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:22:50	
3	醫學科技大樓 10F 消防栓-F-10-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:41	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:42	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:42	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:25:43	
4	醫學科技大樓 10F 消防栓-F-10-04	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:53	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:53	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:54	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:23:55	
5	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:04	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:05	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:05	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:06	
6	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:17:24	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:17:25	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:17:26	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:17:26	
7	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:37	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:38	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:39	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:39	
8	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-04	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:27	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:27	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:28	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:16:29	
9	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-05	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:58	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:26:59	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:27:13	
10	醫學科技大樓 11F 消防栓-F-11-06	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:55	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:09:56	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:10:02	
11	醫學科技大樓 1F 消防栓-F-01-01	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:03:37	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:03:38	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:03:39	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:03:40	
12	醫學科技大樓 1F 消防栓-F-01-02	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:05:26	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:05:27	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:05:28	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:05:29	
13	醫學科技大樓 1F 消防栓-F-01-03	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:33	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:34	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:35	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:07:36	
14	醫學科技大樓 1F 消防栓-F-01-04	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:46	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:47	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:48	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:01:49	
15	醫學科技大樓 2F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:54:47	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:54:48	

	消防栓-F-02-01	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:54:49	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:54:49	
16	醫學科技大樓 2F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:57:43	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:57:44	
	消防栓-F-02-02	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:57:45	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:57:46	
17	醫學科技大樓 2F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:30	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:31	
	消防栓-F-02-03	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:32	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:59:32	
18	醫學科技大樓 2F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:28	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:29	
	消防栓-F-02-04	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:30	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:53:31	
19	醫學科技大樓 3F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:45:05	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:45:06	
	消防栓-F-03-01	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:45:06	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:45:07	
20	醫學科技大樓 3F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:47:30	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:47:31	
	消防栓-F-03-02	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:47:32	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:47:33	
21	醫學科技大樓 3F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:27	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:28	
	消防栓-F-03-03	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:29	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:49:30	
22	醫學科技大樓 3F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:37	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:38	
	消防栓-F-03-04	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:39	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:51:40	
23	醫學科技大樓 4F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:37:03	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:37:04	
	消防栓-F-04-01	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:37:05	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:37:06	
24	醫學科技大樓 4F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:39:08	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:39:09	
	消防栓-F-04-02	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:39:10	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:39:11	
25	醫學科技大樓 4F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:20	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:21	
	消防栓-F-04-03	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:22	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:40:23	
26	醫學科技大樓 4F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:04	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:05	
	消防栓-F-04-04	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:06	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:35:06	
27	醫學科技大樓 5F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:30:41	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:30:42	
	消防栓-F-05-01	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:30:43	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:30:43	
28	醫學科技大樓 5F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:31:52	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:31:53	
	消防栓-F-05-02	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:31:54	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:31:55	
29	醫學科技大樓 5F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:18	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:18	
	消防栓-F-05-03	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:19	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:33:20	
30	醫學科技大樓 5F	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:16	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:17	
	消防栓-F-05-04	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:18	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:27:19	
	醫學科技大樓	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:21:42	

31	6F 消防栓-F-06-01	水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:21:42	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:21:43	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:21:44	
32	醫學科技大樓 6F 消防栓-F-06-02	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:23:14	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:23:15	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:23:16	
33	醫學科技大樓 6F 消防栓-F-06-03	減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:23:17	
		消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:11	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:11	
34	醫學科技大樓 6F 消防栓-F-06-04	瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:12	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:25:13	
		消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:46	
35	醫學科技大樓 6MF 消防栓-F-6M-01	水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:46	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:47	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:18:48	
36	醫學科技大樓 6MF 消防栓-F-6M-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:02:39	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:02:40	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:02:40	
37	醫學科技大樓 6MF 消防栓-F-6M-03	減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:02:41	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:04:13	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:04:14	
38	醫學科技大樓 6MF 消防栓-F-6M-04	瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:04:15	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:04:31	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:37	
39	醫學科技大樓 7F 消防栓-F-07-01	水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:37	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:38	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:32:39	
40	醫學科技大樓 7F 消防栓-F-07-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:25	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:26	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:27	
41	醫學科技大樓 7F 消防栓-F-07-03	減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:03:37	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:58:27	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:58:28	
42	醫學科技大樓 7F 消防栓-F-07-04	瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:58:29	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:58:29	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:59:26	
43	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-01	水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:59:27	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:59:28	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:59:28	
44	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:37	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:38	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:39	
45	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-03	減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:01:39	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:17	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:17	
46	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-04	瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:18	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 10:00:19	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:44	
47	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-05	水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:44	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:45	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:46	
48	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-06	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:56:13	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:56:13	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:56:14	
49	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-07	減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:56:31	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:20	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:21	
50	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-08	瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:22	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:31:22	
		消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:24	
51	醫學科技大樓 7MF 消防栓-F-7M-09	水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:25	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:26	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:55:39	

47	醫學科技大樓 8F 消防栓-F-08-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:50:24	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:50:25	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:50:26	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:50:26	
48	醫學科技大樓 8F 消防栓-F-08-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:51:35	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:51:35	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:51:36	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:51:37	
49	醫學科技大樓 8F 消防栓-F-08-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:00	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:00	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:01	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:54:02	
50	醫學科技大樓 8F 消防栓-F-08-04	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:52:19	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:52:20	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:52:20	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:52:21	
51	醫學科技大樓 8MF 消防栓-F-8M-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:46:41	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:46:42	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:46:43	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:46:43	
52	醫學科技大樓 8MF 消防栓-F-8M-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:48:16	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:48:16	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:48:17	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:48:34	
53	醫學科技大樓 8MF 消防栓-F-8M-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:13	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:13	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:14	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:30:15	
54	醫學科技大樓 8MF 消防栓-F-8M-04	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:21	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:22	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:23	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:47:41	
55	醫學科技大樓 9F 消防栓-F-09-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:41:17	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:41:17	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:41:18	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:41:19	
56	醫學科技大樓 9F 消防栓-F-09-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:42:13	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:42:14	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:42:14	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:42:15	
57	醫學科技大樓 9F 消防栓-F-09-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:53	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:54	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:54	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:44:55	
58	醫學科技大樓 9F 消防栓-F-09-04	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:49	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:50	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:51	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:43:51	
59	醫學科技大樓 9MF 消防栓-F-9M-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:37:50	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:37:50	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:37:51	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:37:52	
60	醫學科技大樓 9MF 消防栓-F-9M-02	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:39:19	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:39:20	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:39:20	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:39:38	
61	醫學科技大樓 9MF 消防栓-F-9M-03	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:47	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:48	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:48	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:28:49	
	醫學科技大樓 9MF	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:33	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:33	

62	消防栓-F-9M-04	瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:34	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:38:50	
63	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-01	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:09:21	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:09:22	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:09:23	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:09:24	
64	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-02	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:11:33	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:11:33	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:11:34	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:11:38	
65	醫學科技大樓 R1F 消防栓-F-R1-01	消防栓	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:19:27	
		水帶	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:19:28	
		瞄子	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:19:28	
		減壓閥	目視	正常	陳建誌	2024-02-05 09:19:29	
66	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-03	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:10:21	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:10:24	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:10:25	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:10:26	
67	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-04	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:32	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:33	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:34	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:12:34	
68	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-05	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:13:44	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:13:45	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:13:46	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:13:47	
69	醫學科技大樓 B1F 消防栓-F-B1-06	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:33	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:34	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:35	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:14:35	
70	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-01	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:17:25	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:17:26	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:17:27	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:17:27	
71	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-02	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:25:20	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:25:20	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:25:21	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:25:22	
72	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-03	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:22:52	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:22:53	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:22:54	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:22:54	
73	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-04	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:44	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:45	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:46	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:45:47	
74	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-05	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:42:39	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:42:40	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:42:40	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:42:41	
75	醫學科技大樓 B2F 消防栓-F-B2-06	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:27	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:28	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:29	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:30:30	
76	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-01	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:18	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:18	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:19	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:20	
77	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-02	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:33:16	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:33:17	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:33:18	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:33:19	
	醫學科技大樓	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:57	

78	B3F 消防栓-F-B3-03	水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:58	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:58	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:34:59	
79	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-04	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:16	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:17	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:18	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 09:16:20	
80	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-05	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:40:48	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:40:49	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:40:50	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:40:51	
81	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-06	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:34	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:35	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:36	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:39:37	
82	醫學科技大樓 B3F 消防栓-F-B3-07	消防栓	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:36:41	
		水帶	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:36:41	
		瞄子	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:36:42	
		減壓閥	目視	正常	邱清標	2024-02-05 10:36:43	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:34:18

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 13:55:11

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:41:19