

中正樓緊急照明燈檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-26	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:27	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:28	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:31	
2	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-27	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:32	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:33	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:34	
3	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-28	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:34	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:35	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:36	
4	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-35	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:37	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:38	
5	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-37	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:38	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:39	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:40	
6	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-38	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:40	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:41	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:42	
7	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-42	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:43	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:17:44	
8	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-29	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:35	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:35	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:36	
9	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-30	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:37	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:38	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:18:38	
10	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-31	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:49	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:50	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:50	
11	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-32	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:51	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:52	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:52	
12	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-34	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:53	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:54	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:19:54	
13	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-01	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:55	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:56	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:56	
14	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-02	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:57	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:58	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:59	
15	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-04	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:23:59	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:00	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:01	
16	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-33	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:02	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:03	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:04	
17	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-57	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:04	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:05	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:06	
18	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-58	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:07	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:08	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:09	
19	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-59	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:10	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:10	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:11	
	中正樓18F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:12	

20	緊急照明燈-E-18-60	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:13	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:14	
21	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:14	
	緊急照明燈-E-18-61	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:15	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:16	
22	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:17	
	緊急照明燈-E-18-62	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:18	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:18	
23	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:19	
	緊急照明燈-E-18-63	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:20	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:21	
24	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:22	
	緊急照明燈-E-18-64	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:23	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:23	
25	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:24	
	緊急照明燈-E-18-65	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:25	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:26	
26	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:27	
	緊急照明燈-E-18-66	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:27	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:28	
27	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:29	
	緊急照明燈-E-18-67	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:30	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:31	
28	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:32	
	緊急照明燈-E-18-68	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:33	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:33	
29	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:34	
	緊急照明燈-E-18-70	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:35	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:36	
30	中正樓18F	外型		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:37	
	緊急照明燈-E-18-71	光源		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:38	
		蓄電池		目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:24:39	
31	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:40	
	緊急照明燈-E-18-03	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:41	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:42	
32	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:42	
	緊急照明燈-E-18-05	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:43	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:44	
33	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:45	
	緊急照明燈-E-18-46	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:45	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:46	
34	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:47	
	緊急照明燈-E-18-47	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:47	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:48	
35	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:49	
	緊急照明燈-E-18-48	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:49	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:50	
36	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:51	
	緊急照明燈-E-18-49	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:52	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:52	
37	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:53	
	緊急照明燈-E-18-50	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:54	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:55	
38	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:55	
	緊急照明燈-E-18-51	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:56	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:57	
39	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:58	
	緊急照明燈-E-18-52	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:58	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:23:59	
40	中正樓18F	外型		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:00	
	緊急照明燈-E-18-53	光源		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:01	
		蓄電池		目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:02	

41	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-54	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:03	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:03	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:04	
42	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-55	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:05	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:05	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:06	
43	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-56	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:07	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:07	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:08	
44	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-69	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:09	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:09	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:10	
45	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-72	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:11	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:11	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:24:12	
46	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-07	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:29	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:30	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:30	
47	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-08	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:31	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:32	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:32	
48	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-16	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:33	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:34	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:26:34	
49	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-36	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:21:04	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:21:05	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:21:06	
50	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-22	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:37	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:37	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:38	
51	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-23	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:39	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:39	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:40	
52	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-43	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:41	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:42	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:42	
53	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-24	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:21	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:22	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:22	
54	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-25	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:23	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:24	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:16:25	
55	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-09	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:28:58	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:28:58	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:28:59	
56	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-10	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:00	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:01	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:01	
57	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-11	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:02	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:03	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:04	
58	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-12	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:04	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:05	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:29:06	
59	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-13	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:45	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:45	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:46	
60	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-14	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:47	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:48	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:28:48	
61	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-15	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:44	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:45	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:45	

62	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-17	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:46	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:47	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:30:48	
63	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-39	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:12	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:13	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:14	
64	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-40	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:14	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:15	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:15:16	
65	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-30	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:00	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:01	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:01	
66	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-31	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:02	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:03	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:03	
67	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-32	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:04	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:05	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:06	
68	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-33	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:07	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:07	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:08	
69	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-34	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:09	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:10	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:10	
70	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-35	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:11	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:12	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:11:13	
71	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-29	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:47	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:50	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:51	
72	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-57	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:51	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:53	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:09:54	
73	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-21	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:32	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:33	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:33	
74	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-22	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:34	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:35	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:06:35	
75	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-18	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:10	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:11	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:12	
76	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-19	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:12	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:13	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:14	
77	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-20	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:15	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:15	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:16	
78	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-54	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:17	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:18	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:07:18	
79	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-14	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:32	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:33	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:34	
80	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-15	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:34	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:35	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:36	
81	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-58	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:37	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:38	
82	中正樓19F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:39	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:39	

	19-59	蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:40	
83	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:41	
	緊急照明燈-E-19-60	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:42	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:43	
84	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:43	
	緊急照明燈-E-19-61	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:44	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:45	
85	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:46	
	緊急照明燈-E-19-62	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:46	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:47	
86	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:48	
	緊急照明燈-E-19-63	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:49	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:02:49	
87	中正樓19F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:39	
	緊急照明燈-E-19-10	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:40	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:41	
88	中正樓19F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:41	
	緊急照明燈-E-19-11	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:42	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:43	
89	中正樓19F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:43	
	緊急照明燈-E-19-12	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:44	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:45	
90	中正樓19F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:46	
	緊急照明燈-E-19-13	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:47	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:02:47	
91	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:11:59	
	緊急照明燈-E-19-25	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:11:59	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:00	
92	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:01	
	緊急照明燈-E-19-26	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:02	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:02	
93	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:03	
	緊急照明燈-E-19-27	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:04	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:05	
94	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:05	
	緊急照明燈-E-19-28	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:06	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:07	
95	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:08	
	緊急照明燈-E-19-36	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:09	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:09	
96	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:10	
	緊急照明燈-E-19-37	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:11	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:12	
97	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:12	
	緊急照明燈-E-19-38	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:13	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:14	
98	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:15	
	緊急照明燈-E-19-40	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:15	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:16	
99	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:17	
	緊急照明燈-E-19-41	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:18	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:18	
100	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:19	
	緊急照明燈-E-19-42	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:20	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:21	
101	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:21	
	緊急照明燈-E-19-43	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:22	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:23	
102	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:24	
	緊急照明燈-E-19-44	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:25	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:25	
	中正樓19F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:26	

103	緊急照明燈-E-19-45	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:27	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:12:28	
104	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-47	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:41	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:42	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:42	
105	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-48	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:44	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:13:44	
106	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-23	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:29	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:29	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:30	
107	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-24	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:31	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:31	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:32	
108	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-49	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:33	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:34	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:34	
109	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-51	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:35	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:36	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:05:37	
110	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-17	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:34	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:35	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:36	
111	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-52	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:37	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:04:38	
112	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-08	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:52	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:53	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:54	
113	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-09	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:54	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:55	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:56	
114	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-16	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:56	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:57	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 13:58:58	
115	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-50	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:19	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:19	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:20	
116	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-53	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:21	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:22	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:14:22	
117	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-01	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:38	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:39	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:40	
118	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-03	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:41	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:41	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:42	
119	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-04	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:43	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:04:44	
120	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-06	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:03:07	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:03:08	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:03:08	
121	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-10	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:28	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:29	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:29	
122	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-11	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:30	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:31	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:32	
123	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-12	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:32	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:33	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:34	
	中正樓20F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:35	

124	緊急照明燈-E-20-13	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:36	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 09:00:36	
125	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-08	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:13	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:14	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:14	
126	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-09	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:15	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:16	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:58:17	
127	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-07	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:02:00	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:02:01	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 09:02:02	
128	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-01	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:31	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:32	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:33	
129	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-38	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:33	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:34	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:35	
130	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-40	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:36	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:37	
131	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-41	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:38	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:39	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:39	
132	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-42	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:40	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:41	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:42	
133	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-43	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:43	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:44	
134	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-44	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:45	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:46	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:47	
135	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-45	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:47	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:48	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:49	
136	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-46	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:50	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:50	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:51	
137	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-47	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:52	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:53	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:54	
138	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-48	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:54	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:55	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:50:56	
139	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-49	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:57	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:57	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:58	
140	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-02	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:48	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:49	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:50	
141	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-33	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:51	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:52	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:52	
142	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-34	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:53	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:54	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:55	
143	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-35	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:56	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:56	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:57	
144	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-36	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:58	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:49:59	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:00	
	中正樓21F	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:00	

145	緊急照明燈-E-21-37	光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:01	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:02	
146	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-39	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:03	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:04	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:05	
147	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-58	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:05	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:06	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:07	
148	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-59	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:08	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:09	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:50:10	
149	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-21	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:47	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:48	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:50	
150	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-22	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:50	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:51	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:52	
151	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-28	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:52	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:53	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:54	
152	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-29	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:55	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:55	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:56	
153	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-30	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:57	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:58	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:59	
154	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-31	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:48:59	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:49:00	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:49:01	
155	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-32	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:49:02	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:49:02	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:49:03	
156	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-17	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:07	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:08	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:09	
157	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-18	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:09	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:10	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:11	
158	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-19	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:11	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:12	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:13	
159	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-25	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:13	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:14	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:47:15	
160	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-13	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:03	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:04	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:04	
161	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-14	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:05	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:06	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:07	
162	中正樓21F 緊急照明燈-L-21-15	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:08	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:08	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:09	
163	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-16	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:54:55	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:54:56	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:54:57	
164	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-52	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:54:58	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:54:59	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:00	
165	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-53	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:01	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:01	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:55:02	
	中正樓21F	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:36	

166	緊急照明燈-E-21-04	光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:36	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:37	
167	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-05	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:38	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:39	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:39	
168	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-06	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:40	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:41	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:41	
169	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-07	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:42	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:43	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:44	
170	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-08	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:44	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:45	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:46	
171	中正樓16F 緊急電源插座-EE-16-12	保護箱	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:10	
		插座	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:11	
		電壓	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:12	
		三相相序	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:12	
172	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-32	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:03	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:04	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:04	
173	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-33	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:06	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:07	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:08	
174	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-34	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:09	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:10	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:11	
175	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-43	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:12	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:12	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:58:13	
176	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-35	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:40	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:41	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:41	
177	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-36	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:42	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:43	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:44	
178	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-37	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:45	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:46	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:56:47	
179	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-38	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:23	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:27	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:28	
180	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-39	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:29	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:29	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:53:31	
181	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-01	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:53	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:53	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:54	
182	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-02	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:55	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:56	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:56	
183	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-03	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:57	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:58	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:48:59	
184	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-40	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:00	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:00	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:01	
185	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-48	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:02	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:03	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:49:04	
186	中正樓10F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:54	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:55	

	10-04	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:56	
187	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-05	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:56	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:57	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:58	
188	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-06	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:46:59	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:47:00	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:47:01	
189	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-07	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:53	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:54	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:55	
190	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-47	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:56	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:56	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:39:57	
191	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-08	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:36	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:37	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:38	
192	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-09	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:39	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:40	
193	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-19	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:41	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:42	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:42	
194	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-20	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:44	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:43:45	
195	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-41	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:06	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:06	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:07	
196	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-42	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:08	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:09	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:03:09	
197	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-22	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:13	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:14	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:15	
198	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-23	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:16	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:16	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:17	
199	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-24	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:18	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:19	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:20	
200	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-25	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:20	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:21	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:22	
201	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-26	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:23	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:24	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:25	
202	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-27	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:25	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:26	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:28:28	
203	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-28	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:22	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:22	
204	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-29	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:23	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:24	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:30:25	
205	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-30	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:31	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:32	
206	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-10	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:29	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:30	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:31	
207	中正樓10F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:35	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:36	

	10-11	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:37	
208	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-12	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:39	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:39	
209	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-13	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:40	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:41	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:42	
210	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-14	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:43	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:44	
211	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-15	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:45	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:46	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:39:47	
212	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-16	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:53	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:53	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:54	
213	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-17	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:55	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:56	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:57	
214	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-18	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:58	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:37:59	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:38:04	
215	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-46	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:47	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:48	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:48	
216	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-44	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:45	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:45	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:46	
217	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-49	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:49	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:50	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 08:24:51	
218	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-33	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:39	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:40	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:40	
219	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-34	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:43	
220	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-57	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:06:45	
221	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-28	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:33	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:34	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:34	
222	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-29	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:37	
223	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-30	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:38	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:39	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:40	
224	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-31	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:41	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:58:42	
225	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-24	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:30	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:31	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:32	
226	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-25	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:33	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:33	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:34	
227	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-26	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:37	
	中正樓11F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:37	

228	緊急照明燈-E-11-27	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:38	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:00:39	
229	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-01	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:30	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:31	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:32	
230	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-02	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:32	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:33	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:34	
231	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-03	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:36	
232	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-43	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:37	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:38	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:37:39	
233	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-04	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:09	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:10	
234	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-05	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:11	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:12	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:13	
235	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-06	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:14	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:14	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:15	
236	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-07	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:35:18	
237	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-11	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:19	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:20	
238	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-09	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:47	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:47	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:48	
239	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-11	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:49	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:50	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:50	
240	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-12	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:51	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:52	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:53	
241	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-27	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:54	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:54	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:55	
242	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-54	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:56	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:57	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:53:58	
243	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-03	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:48	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:48	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:49	
244	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-23	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:50	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:51	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:51	
245	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-24	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:52	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:53	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:54	
246	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-26	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:54	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:55	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:56	
247	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-55	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:51:59	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:00	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:00	
248	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-56	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:01	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:02	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:03	

249	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-57	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:04	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:04	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:52:05	
250	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-05	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:29:58	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:29:58	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:29:59	
251	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-01	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:41	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:42	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:42	
252	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-02	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:44	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:45	
253	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-03	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:45	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:46	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:27:47	
254	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-06	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:32:30	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:32:31	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:32:32	
255	中正樓24F 緊急照明燈-E-24-01	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:39:36	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:39:37	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 08:39:38	
256	中正樓25F 緊急照明燈-E-25-01	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:40:40	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:40:40	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 08:40:41	
257	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-67	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:42:31	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:42:31	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:42:32	
258	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-101	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:08	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:09	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:09	
259	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-62	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:35	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:35	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:36	
260	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-64	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:37	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:37	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:38	
261	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-87	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:39	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:39	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:40	
262	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-102	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:32	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:33	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:47:34	
263	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-103	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:25	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:26	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:27	
264	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-104	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:27	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:28	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:29	
265	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-125	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:30	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:30	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:31	
266	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-158	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:32	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:32	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:48:33	
267	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-98	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:01	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:02	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:04	
268	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-99	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:05	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:06	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:06	
269	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-100	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:48	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:49	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:50	

270	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-105	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:50	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:51	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:52	
271	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-118	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:53	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:54	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:55	
272	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-120	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:56	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:57	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:58	
273	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-157	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:39:59	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:00	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:40:00	
274	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-20.	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:48	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:48	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:49	
275	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-112	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:39	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:40	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:40	
276	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-122	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:41	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:42	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:43	
277	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-124	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:43	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:44	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:45	
278	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-159	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:45	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:46	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:29:47	
279	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-71	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:29	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:30	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:31	
280	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-72	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:32	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:32	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:33	
281	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-74	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:34	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:35	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:35	
282	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-75	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:36	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:37	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:37	
283	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-79	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:38	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:39	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:20:40	
284	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-70	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:41:36	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:41:37	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:41:38	
285	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-65	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:30	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:31	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:32	
286	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-66	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:33	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:33	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:34	
287	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-88	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:35	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:36	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:37	
288	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-89	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:38	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:39	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:39	
289	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-90	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:40	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:40	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:42	
290	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-91	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:42	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:43	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:44	

291	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-94	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:44	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:45	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:46	
292	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-95	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:46	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:47	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:48	
293	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-96	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:49	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:49	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:50	
294	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-119	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:22	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:22	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:23	
295	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-121	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:24	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:24	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:25	
296	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-123	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:26	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:26	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:27	
297	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-76	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:42	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:43	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:45	
298	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-77	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:45	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:46	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:47	
299	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-78	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:47	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:49	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:49	
300	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-80	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:50	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:51	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:52	
301	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-82	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:53	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:53	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:54	
302	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-83	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:55	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:57	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:58	
303	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-84	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:58	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:47:00	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:47:01	
304	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-92	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:47:01	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:47:03	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:47:06	
305	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-126	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:38	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:39	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:39	
306	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-128	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:40	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:41	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:46:42	
307	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-93	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:10	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:11	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:11	
308	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-106	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:51	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:51	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:52	
309	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-107	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:53	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:54	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:55	
310	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-116	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:56	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:56	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:57	
311	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-117	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:42:59	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:00	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:00	

312	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-127	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:02	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:03	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:04	
313	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-156	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:06	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:07	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 08:43:09	
314	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-109	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:17	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:18	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:19	
315	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-130	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:20	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:21	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:22	
316	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-135	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:23	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:23	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:24	
317	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-161	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:25	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:26	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:38:28	
318	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-160	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:50	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:51	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:51	
319	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-136	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:56	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:57	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:58	
320	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-137	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:59	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:43:59	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:00	
321	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-138	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:01	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:02	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:02	
322	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-139	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:03	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:04	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:04	
323	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-140	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:05	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:06	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:44:07	
324	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-97	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:11	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:12	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:13	
325	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-131	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:46	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:46	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:47	
326	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-132	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:48	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:48	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:49	
327	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-133	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:50	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:51	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:29:51	
328	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-134	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:06	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:07	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:08	
329	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-141	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:08	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:09	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:30:10	
330	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-129	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:33	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:34	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:35	
331	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-142	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:35	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:36	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:28:37	
332	中正樓3F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:39:49	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:39:50	

	03-81	蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:39:51	
333	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-85	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:25	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:26	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:27	
334	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-86	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:28	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:29	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:30	
335	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-108	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:07	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:08	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:09	
336	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-110	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:09	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:11	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:15	
337	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-111	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:15	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:16	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:17	
338	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-113	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:18	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:18	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:19	
339	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-114	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:20	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:20	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:21	
340	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-115	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:22	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:23	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:00:24	
341	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-194	外型	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:28	
		光源	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:29	
		蓄電池	目視	正常	王呈耀	2024-02-03 09:05:30	
342	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-12	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:21	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:22	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:23	
343	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-13	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:30	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:31	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:32	
344	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-14	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:33	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:34	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:51:35	
345	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-15	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:03	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:04	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:05	
346	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-16	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:06	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:07	
347	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-17	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:08	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:10	
348	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-18	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:11	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:12	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:12	
349	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-19	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:13	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:14	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:15	
350	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-20	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:18	
351	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-47	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:21	
352	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-48	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:22	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:23	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:24	
353	中正樓11F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:25	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:26	

	11-52	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:47:27	
354	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-22	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:42:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:42:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:01	
355	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-23	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:06	
356	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-32	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:08	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:43:09	
357	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-09	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:11	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:11	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:12	
358	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-10	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:13	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:14	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:15	
359	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-21	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 08:40:18	
360	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-08	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:21	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:22	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:23	
361	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-50	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:24	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:24	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:38:26	
362	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-44	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:42	
363	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-45	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:45	
364	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-53	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:46	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:46	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:04:47	
365	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-46	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:51	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:52	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:53	
366	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-49	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:54	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:55	
367	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-54	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:56	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:57	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:03:58	
368	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-28	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:55	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:56	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:57	
369	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-29	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:58	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:59	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:00:59	
370	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-30	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:00	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:01	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:02	
371	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-37	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:03	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:03	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 11:01:04	
372	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-31	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:20	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:21	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:21	
373	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-32	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:22	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:23	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:24	
	中正樓12F	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:25	

374	緊急照明燈-E-12-33	光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:26	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:27	
375	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-34	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:28	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:28	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:59:29	
376	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-01	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:41	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:42	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:42	
377	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-02	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:43	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:44	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:44	
378	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-03	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:45	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:46	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:47	
379	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-35	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:47	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:48	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:28:49	
380	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-04	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:12	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:13	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:14	
381	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-05	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:14	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:15	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:16	
382	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-07	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:17	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:17	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:27:18	
383	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:55	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:55	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:56	
384	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-43	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:57	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:57	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:36:58	
385	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-08	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:54	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:55	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:56	
386	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-41	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:56	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:57	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:58	
387	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-47	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:32:59	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:33:00	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:33:00	
388	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-36	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:05	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:06	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:07	
389	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-38	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:08	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:08	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:53:09	
390	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-17	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:46	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:46	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:47	
391	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-18	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:48	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:48	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:49	
392	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-19	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:50	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:51	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:51	
393	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-20	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:52	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:53	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:47:54	
394	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-21	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:12	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:13	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:13	

395	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-22	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:14	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:15	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:16	
396	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-23	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:17	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:17	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:46:18	
397	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-26	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:15	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:15	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:16	
398	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-27	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:17	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:18	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:18	
399	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-40	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:19	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:20	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:50:21	
400	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-09	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:08	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:09	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:09	
401	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-11	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:10	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:11	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:38:11	
402	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-10	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:50	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:51	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:52	
403	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-12	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:53	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:53	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:54	
404	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-13	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:55	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:56	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:57	
405	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-14	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:58	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:35:59	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:00	
406	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-45	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:00	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:01	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:02	
407	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-46	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:02	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:03	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:04	
408	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-48	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:04	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:05	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:36:06	
409	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-15	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:41	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:42	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:43	
410	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-16	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:43	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:44	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:45	
411	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-24	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:46	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:47	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:48	
412	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-25	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:49	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:49	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:42:50	
413	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-39	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:16	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:17	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:17	
414	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-42	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:18	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:19	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:21	
415	中正樓12F 緊急照明燈-E-12-44	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:22	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:23	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:54:23	

416	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-29	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:58:30	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:58:31	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:58:32	
417	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-25	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:01	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:02	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:02	
418	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-26	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:03	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:07	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:07	
419	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-27	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:08	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:09	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:09	
420	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-28	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:10	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:11	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:01:12	
421	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-04	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:01	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:02	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:03	
422	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-05	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:04	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:04	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:17:05	
423	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-01	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:55	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:55	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:56	
424	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-02	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:57	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:58	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:58	
425	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-03	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:18:59	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:19:00	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:19:01	
426	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-20	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:23	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:24	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:25	
427	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-21	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:26	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:26	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:51:27	
428	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-23	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:13	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:14	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:14	
429	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-24	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:15	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:16	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:45:16	
430	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-30	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:14	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:14	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:15	
431	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-31	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:16	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:16	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:13:17	
432	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-07	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:40	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:41	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:41	
433	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-35	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:42	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:43	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:35:43	
434	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-08	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:30	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:31	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:32	
435	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-09	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:32	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:33	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:20:34	
436	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-11	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:33:01	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:33:02	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:33:03	

[illegible]

458	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-32	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:26	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:27	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:27	
459	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-74	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:30	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:31	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:32	
460	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-15	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:07	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:07	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:08	
461	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-16	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:09	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:10	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:11	
462	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-39	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:11	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:12	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:13	
463	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-40	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:14	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:15	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:15	
464	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-41	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:16	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:17	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:17	
465	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-42	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:18	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:19	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:20	
466	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-43	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:21	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:22	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:22	
467	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-44	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:23	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:24	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:25	
468	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-45	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:28	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:29	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 10:11:29	
469	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-46	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:26	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:27	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:28	
470	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-47	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:29	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:30	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:30	
471	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-48	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:31	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:32	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:33	
472	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-62	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:34	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:34	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:35	
473	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-63	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:36	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:37	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:38	
474	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-64	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:39	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:40	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:41	
475	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-65	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:42	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:42	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:43	
476	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-66	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:44	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:45	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:45	
477	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-67	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:46	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:47	
		蓄電池		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:48	
478	中正樓13F 緊急照明燈-E-	外型		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:49	
		光源		目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:49	

	13-68	蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:50	
479	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-69	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:51	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:52	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:53	
480	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-70	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:54	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:55	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:55	
481	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-71	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:56	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:57	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:27:58	
482	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-72	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:00	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:01	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:01	
483	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-10	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:41	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:41	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:42	
484	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-18	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:43	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:44	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:21:44	
485	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-19	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:36:02	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:36:03	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:36:03	
486	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-33	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:38	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:39	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:40	
487	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-34	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:41	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:42	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:42:42	
488	中正樓13F 緊急照明燈-E-13-73	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:02	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:03	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:28:04	
489	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-36	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:42	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:42	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:43	
490	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-37	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:44	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:45	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:45	
491	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-38	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:46	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:47	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:48	
492	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-39	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:49	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:49	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:02:50	
493	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-33	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:34	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:34	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:35	
494	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-34	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:36	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:36	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:37	
495	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-35	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:38	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:39	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:39	
496	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-43	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:40	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:41	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 09:09:41	
497	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-04	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:26	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:27	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:28	
498	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-05	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:28	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:29	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:30	
	中正樓14F	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:31	

499	緊急照明燈-E-14-49	光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:31	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:32:32	
500	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-01	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:00	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:00	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:01	
501	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-02	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:02	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:03	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:04	
502	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-03	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:04	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:05	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:06	
503	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-41	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:07	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:08	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:34:08	
504	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-13	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:23	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:24	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:24	
505	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-14	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:25	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:26	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:26	
506	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-15	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:27	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:28	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:29	
507	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-16	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:30	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:30	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:40:31	
508	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-09	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:51	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:52	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:52	
509	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-10	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:53	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:55	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:55	
510	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-11	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:56	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:57	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:57	
511	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-12	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:58	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:41:59	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:42:00	
512	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-40	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:59:51	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:59:52	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:59:53	
513	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:14	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:15	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:15	
514	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-48	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:16	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:17	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:34:18	
515	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-07	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:15	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:16	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:16	
516	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-08	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:17	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:18	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:37:19	
517	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-18	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:29	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:30	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:31	
518	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-19	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:31	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:32	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:33	
519	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-27	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:34	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:35	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:44:36	

520	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-29	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:45	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:46	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:47	
521	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-30	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:48	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:48	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:49	
522	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-31	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:50	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:50	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:51	
523	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-32	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:52	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:53	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:47:53	
524	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-42	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:05	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:05	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:06	
525	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-44	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:07	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:08	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:56:09	
526	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-25	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:19	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:20	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:21	
527	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-45	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:22	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:22	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:23	
528	中正樓14F 緊急照明燈-E-14-47	外型	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:24	
		光源	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:25	
		蓄電池	目視	正常	高偉凡	2024-02-19 08:57:26	
529	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-51	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:56	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:57	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:57	
530	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-153	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:54	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:55	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:32:55	
531	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-147	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:53	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:54	
532	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-149	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:55	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:57:56	
533	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-37	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:27	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:27	
534	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-38	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:29	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:30	
535	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-39	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:31	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:49:32	
536	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-34	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:07	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:08	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:11	
537	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-35	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:13	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:14	
538	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-36	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:15	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:16	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:17	
539	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-43	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:18	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:19	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:48:20	
540	中正樓16F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:46	

	16-04	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:47	
541	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:48	
	緊急照明燈-E-16-05	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:49	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:49	
542	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:52	
	緊急照明燈-E-16-01	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:53	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:54	
543	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:54	
	緊急照明燈-E-16-02	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:55	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:56	
544	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:57	
	緊急照明燈-E-16-03	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:42:59	
545	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:00	
	緊急照明燈-E-16-41	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:00	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:01	
546	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:02	
	緊急照明燈-E-16-50	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:03	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:43:04	
547	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:34	
	緊急照明燈-E-16-24	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:34	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:35	
548	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:36	
	緊急照明燈-E-16-25	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:37	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:38	
549	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:39	
	緊急照明燈-E-16-26	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:39	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:40	
550	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:41	
	緊急照明燈-E-16-27	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:42	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:43	
551	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:43	
	緊急照明燈-E-16-28	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:44	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:18:45	
552	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:42	
	緊急照明燈-E-16-29	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:43	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:44	
553	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:45	
	緊急照明燈-E-16-30	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:45	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:14:46	
554	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:30:58	
	緊急照明燈-E-16-12	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:30:59	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:00	
555	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:01	
	緊急照明燈-E-16-16	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:02	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:03	
556	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:04	
	緊急照明燈-E-16-17	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:04	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:05	
557	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:06	
	緊急照明燈-E-16-18	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:08	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:08	
558	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:09	
	緊急照明燈-E-16-19	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:10	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:31:11	
559	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:44	
	緊急照明燈-E-16-09	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:44	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:45	
560	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:46	
	緊急照明燈-E-16-10	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:49	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:50	
561	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:51	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:52	

	16-11	蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:52	
562	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-13	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:54	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:54	
563	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-14	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:56	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:56	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:58	
564	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-15	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:58	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:32:59	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:00	
565	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-20	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:01	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:01	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:03	
566	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-40	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:22	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:23	
567	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-42	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:53:26	
568	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:18	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:19	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:20	
569	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-48	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:21	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:21	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:31:22	
570	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-07	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:53	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:54	
571	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-08	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:56	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:57	
572	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-21	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:38:59	
573	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-22	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:28:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:28:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:28:59	
574	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-23	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:29:00	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:29:00	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:29:01	
575	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-31	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:54	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:55	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:56	
576	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-32	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:59	
577	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-33	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:12:59	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:13:00	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:13:01	
578	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-45	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:13:01	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:13:02	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:13:03	
579	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-44	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:45:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:45:41	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:45:43	
580	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-46	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:19	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:20	
581	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-47	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:22	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:09:23	
	中正樓17F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:23	

582	緊急照明燈-E-17-32	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:24	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:24	
583	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-33	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:26	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:26	
584	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-34	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:28	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:28	
585	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-35	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:30	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:31	
586	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-29	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:20	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:21	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:30	
587	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-30	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:34	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:35	
588	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-31	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:36	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:37	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:38	
589	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-41	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:39	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:40	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:32:41	
590	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-04	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:36	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:37	
591	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-05	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:38	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:39	
592	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-47	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:40	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:41	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:19:41	
593	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-01	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:22	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:23	
594	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-02	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:25	
595	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-03	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:27	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:28	
596	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-37	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:28	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:29	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:30	
597	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-38	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:31	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:31	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:32	
598	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-39	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:34	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:22:35	
599	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-19	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:38	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:39	
600	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-20	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:39	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:40	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:41	
601	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-21	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:43	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:43	
602	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-22	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:44	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:45	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:40:45	
	中正樓17F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:01	

603	緊急照明燈-E-17-23	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:02	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:02	
604	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-24	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:04	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:04	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:05	
605	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-25	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:06	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:07	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:38:08	
606	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-13	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:34	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:35	
607	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-14	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:36	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:37	
608	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-15	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:38	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:03:39	
609	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-09	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:28	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:29	
610	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-10	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:31	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:32	
611	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-11	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:32	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:33	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:34	
612	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-12	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:36	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:06:37	
613	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-36	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:23	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:24	
614	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-40	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:25	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:26	
615	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:48	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:49	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:50	
616	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-46	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:50	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:51	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:29:52	
617	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-07	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:22	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:23	
618	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-08	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:26	
619	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-17	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:27	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:28	
620	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-16	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:46	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:47	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:48	
621	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-18	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:49	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:50	
622	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-26	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:51	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:51	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:52	
623	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-27	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:53	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:53	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 14:07:54	

624	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-28	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:10	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:11	
625	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-44	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:12	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:13	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:36:14	
626	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-42	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:43:49	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:43:50	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:43:51	
627	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-43	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:22	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:23	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:23	
628	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-45	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:44:26	
629	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-06	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:28	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:29	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:30	
630	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-41	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:30	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:31	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:28:32	
631	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-18	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:25	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:25	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:26	
632	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-19	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:27	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:28	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:29	
633	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-20	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:29	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:30	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:31	
634	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-21	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:32	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:33	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:35:33	
635	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-44	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:43	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:44	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:44	
636	中正樓18F 緊急照明燈-E-18-45	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:45	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:46	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:34:47	
637	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-05	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:49	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:50	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:50	
638	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-06	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:51	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:52	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:53	
639	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-56	外型	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:53	
		光源	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:54	
		蓄電池	目視	正常	朱忠正	2024-02-05 14:39:55	
640	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-01	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:19	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:20	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:21	
641	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-02	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:22	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:23	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:23	
642	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-03	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:24	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:25	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:26	
643	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-04	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:26	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:27	
		蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:28	
644	中正樓19F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:29	
		光源	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:30	

	19-46	蓄電池	目視	正常	郭國儀	2024-02-05 14:40:30	
645	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-07	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:45	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:45	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:47	
646	中正樓19F 緊急照明燈-E-19-55	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:47	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:48	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:26:49	
647	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-02	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:53	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:54	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:55	
648	中正樓20F 緊急照明燈-E-20-05	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:55	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:56	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:25:57	
649	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-10	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:46	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:47	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:47	
650	中正樓21F 緊急照明燈-E-21-20	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:48	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:49	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:24:50	
651	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-04	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:27	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:30	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:30	
652	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-05	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:31	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:32	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:32	
653	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-15	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:33	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:34	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:23:37	
654	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-04	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:04	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:05	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:06	
655	中正樓23F 緊急照明燈-E-23-07	外型	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:06	
		光源	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:07	
		蓄電池	目視	正常	張珣翊	2024-02-17 09:22:08	
656	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-33	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:03	
657	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-34	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:05	
658	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-35	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:06	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:08	
659	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-36	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:09	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:10	
660	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-37	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:11	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:12	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:13	
661	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-58	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:14	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:15	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:36:15	
662	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-38	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:54	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:55	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:56	
663	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-39	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:57	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:58	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:59	
664	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-40	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:33:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:34:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:34:01	
	中正樓6F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:34:02	

[illegible]

686	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-63	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:28:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:28:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:29:00	
687	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-01	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:22:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:22:57	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:22:58	
688	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-02	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:22:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:22:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:00	
689	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-03	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:03	
690	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-04	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:04	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:05	
691	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-05	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:06	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:08	
692	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-06	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:09	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:10	
693	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-89	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:11	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:12	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:23:13	
694	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-07	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:13	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:14	
695	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-08	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:15	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:16	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:17	
696	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-14	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:17	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:18	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:19	
697	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-15	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:20	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:21	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:21:21	
698	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-09	外型	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:52	
		光源	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:53	
		蓄電池	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:53	
699	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-88	外型	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:54	
		光源	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:55	
		蓄電池	目視	正常	張玪翊	2024-02-17 09:45:55	
700	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-10	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:51	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:52	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:53	
701	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-11	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:25:55	
702	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-80	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:36	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:37	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:38	
703	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-81	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:39	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:40	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:41	
704	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-86	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:43	
705	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-87	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:44	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:45	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:23:45	
706	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-24	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:03	

707	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-25	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:04	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:05	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:06	
708	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-26	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:06	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:07	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:08	
709	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-27	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:09	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:10	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:11	
710	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-28	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:11	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:12	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:18:13	
711	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-29	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:46	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:47	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:48	
712	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-30	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:49	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:50	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:16:51	
713	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-32	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:37	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:38	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:38	
714	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-66	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:39	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:40	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:41	
715	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-67	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:42	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:43	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:44	
716	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-68	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:45	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:45	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:46	
717	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-69	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:47	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:48	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:49	
718	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-70	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:50	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:51	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:51	
719	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-75	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:52	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:53	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:54	
720	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-76	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:55	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:56	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:57	
721	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-77	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:57	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:58	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:39:59	
722	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-78	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:00	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:01	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:01	
723	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-79	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:02	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:03	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:40:04	
724	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-16	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:13	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:14	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:15	
725	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-17	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:16	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:17	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:18	
726	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-18	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:18	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:19	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:20	
727	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-19	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:21	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:22	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:08:23	

728	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-13	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:33	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:34	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:35	
729	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-20	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:36	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:37	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:38	
730	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-21	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:38	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:39	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:40	
731	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-22	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:02:43	
732	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-23	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:40	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:41	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:42	
733	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-31	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:43	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:44	
734	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-83	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:45	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:46	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:47	
735	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-84	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:49	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:11:49	
736	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-12	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:05	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:06	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:07	
737	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-82	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:08	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:09	
738	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-85	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:10	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:11	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:12	
739	中正樓6F 緊急照明燈-E-06-90	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:12	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 14:22:14	
740	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-31	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:50	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:51	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:52	
741	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-32	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:55	
742	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-44	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:57	
743	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-45	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:58	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:02:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:03:00	
744	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-50	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:03:00	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:03:01	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:03:02	
745	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-33	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:44	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:45	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:46	
746	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-34	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:47	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:48	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:48	
747	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-35	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:49	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:50	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:51	
748	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-46	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:51	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:52	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:53	

749	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-47	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:54	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:55	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:56	
750	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-48	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:56	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:57	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:58	
751	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-49	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:08:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:09:00	
752	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-01	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:29	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:30	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:31	
753	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-02	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:31	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:32	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:33	
754	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-03	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:34	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:35	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:35	
755	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-36	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:36	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:37	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:36:38	
756	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-04	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:43	
757	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-05	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:44	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:45	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:46	
758	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-06	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:46	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:47	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:34:48	
759	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-07	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:16	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:17	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:17	
760	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-42	外型	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:18	
		光源	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:19	
		蓄電池	目視	正常	張玗翊	2024-02-17 09:44:19	
761	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-08	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:55	
762	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-09	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:56	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:57	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:58	
763	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-17	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:39:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:40:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:40:01	
764	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-37	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:06	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:08	
765	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-39	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:08	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:09	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:10	
766	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-20	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:14	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:15	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:16	
767	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-21	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:17	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:18	
768	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-22	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:21	
769	中正樓7F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:22	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:23	

	07-23	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:55:23	
770	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-24	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:13	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:14	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:15	
771	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-25	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:16	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:18	
772	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-26	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:18	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:19	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:20	
773	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-27	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:21	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:22	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:23	
774	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-28	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:23	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:24	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:53:25	
775	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-29	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:44	
776	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-30	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:45	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:46	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:47	
777	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-38	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:48	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:58:49	
778	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-10	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:45:57	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:45:58	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:45:58	
779	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-11	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:45:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:01	
780	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-12	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:03	
781	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-13	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:46:06	
782	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-14	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:57	
783	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-15	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:58	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:43:59	
784	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-16	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:44:00	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:44:01	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:44:02	
785	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-18	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:17	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:18	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:19	
786	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-19	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:20	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:49:21	
787	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-40	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:45	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:46	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:47	
788	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-41	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:49	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:50	
789	中正樓7F 緊急照明燈-E-07-43	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:50	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:51	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 10:16:52	
	中正樓8F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:49	

790	緊急照明燈-E-08-90	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:50	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:51	
791	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-91	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:52	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:53	
792	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-92	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:54	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:55	
793	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-93	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:57	
794	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-94	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:57	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:58	
795	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-95	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:22:59	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:00	
796	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-96	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:01	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:01	
797	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-97	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:03	
798	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-98	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:04	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:05	
799	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-99	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:06	
800	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-100	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:08	
801	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-101	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:23:08	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:43	
802	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-102	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:45	
803	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-103	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:46	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:47	
804	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-104	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:48	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:31	
805	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-80	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:32	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:33	
806	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-81	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:34	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:34	
807	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-82	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:35	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:36	
808	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-01	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:37	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:38	
809	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-02	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:39	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:39	
810	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-04	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:40	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:41	
	中正樓8F	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:10:43	
	中正樓8F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:14	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:15	
	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:16	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:17	
	中正樓8F	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:18	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:18	
	中正樓8F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:20	
	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:08:21	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:49	
	中正樓8F	光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:50	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:51	
	中正樓8F	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:51	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:52	
	中正樓8F	蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:53	
		外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:53	
	中正樓8F	光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:54	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:55	
	中正樓8F	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:56	

811	緊急照明燈-E-08-05	光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:56	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:01:57	
812	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:36	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:37	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:38	
813	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-06	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:39	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-19 16:00:40	
814	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-07	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:41	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:42	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:43	
815	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-106	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:43	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:44	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:42:45	
816	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-08	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:46	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:47	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:47	
817	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-09	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:49	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:50	
818	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-10	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:51	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:52	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:27:52	
819	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-78	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:10	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:11	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:12	
820	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-79	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:12	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:05:14	
821	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-34	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:47:59	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:01	
822	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-36	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:03	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:04	
823	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-37	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:05	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:06	
824	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-38	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:08	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:09	
825	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-39	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:10	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:10	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:11	
826	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-40	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:12	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:14	
827	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-41	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:15	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:16	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:17	
828	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-42	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:17	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:18	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:48:19	
829	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-29	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:55	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:56	
830	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-32	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:57	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:00	
831	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-33	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:03	

832	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-35	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:04	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:04	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:05	
833	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-68	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:22	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:23	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:24	
834	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-69	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:25	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:26	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:27	
835	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-70	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:28	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:28	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:29	
836	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-71	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:30	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:31	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:32	
837	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-72	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:33	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:34	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:35	
838	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-73	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:36	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:37	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:38	
839	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-74	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:38	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:39	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:40	
840	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-105	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:52	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:53	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:53:54	
841	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-43	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:06	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:07	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:08	
842	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-44	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:08	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:09	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:10	
843	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-45	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:11	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:11	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:12	
844	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-46	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:13	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:14	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:15	
845	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-58	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:16	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:17	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:18	
846	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-59	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:19	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:20	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:54:21	
847	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-47	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:41	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:42	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:43	
848	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-48	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:51	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:52	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:53	
849	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-49	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:53	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:54	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:56	
850	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-50	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:56	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:57	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:58	
851	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-51	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:56:59	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:57:00	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:57:01	
852	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-52	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:57:02	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:57:03	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-19 08:57:04	

[illegible]

[illegible]

895	中正樓8F 緊急照明燈-E-08-77	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:03:40	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:03:41	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-19 09:03:41	
896	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-05	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:18	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:19	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:19	
897	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-77	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:20	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:21	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:41:21	
898	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-24	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:37	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:37	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:38	
899	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-25	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:39	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:40	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:40	
900	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-26	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:41	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:42	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:33:43	
901	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-27	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:34:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:34:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:34:38	
902	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-43	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:47	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:48	
903	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-44	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:51	
904	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-45	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:52	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:53	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:42:54	
905	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-41	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:45	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:47	
906	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-42	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:48	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:49	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:40:50	
907	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-21	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:09	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:10	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:11	
908	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-28	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:12	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:13	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:13	
909	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-29	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:14	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:15	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:29:16	
910	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-33	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:40	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:41	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:41	
911	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-34	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:42	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:43	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:44	
912	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-37	外型	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:44	
		光源	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:45	
		蓄電池	目視	正常	張玟翊	2024-02-17 09:53:45	
913	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-36	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:48:28	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:48:29	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:48:30	
914	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-20	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:34	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:34	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:35	
915	中正樓B1F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:36	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:37	

	B1-22	蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:38	
916	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-23	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:39	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:40	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:32:41	
917	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-13	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:13	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:14	
918	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-14	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:15	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:16	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:17	
919	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-18	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:17	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:18	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:19	
920	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-19	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:20	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:20	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:27:21	
921	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-11	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:52	
922	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-12	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:53	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:54	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:55	
923	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-15	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:56	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:57	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:57	
924	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-16	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:26:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:27:00	
925	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-06	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:21	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:22	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:23	
926	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-17	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:24	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:24	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:22:25	
927	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-30	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:36:12	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:36:13	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:36:14	
928	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-31	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:38	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:39	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:40	
929	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-32	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:41	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:41	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:37:42	
930	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-08	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:33	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:35	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:35	
931	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-09	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:36	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:37	
932	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-10	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:38	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:39	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:25:40	
933	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-07	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:24:07	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:24:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:24:09	
934	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-81	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:52	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:53	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:54	
935	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-82	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:55	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:55	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:56	
	中正樓B1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:57	

936	緊急照明燈-E-B1-83	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:58	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:24:58	
937	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-01	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:22	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:23	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:24	
938	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-02	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:25	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:26	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:26	
939	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-03	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:27	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:28	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:28	
940	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-04	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:30	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:31	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:32	
941	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-38	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:32	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:33	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:34	
942	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-39	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:35	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:36	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:37	
943	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-40	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:38	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:21:39	
944	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-101	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:01	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:02	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:03	
945	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-56	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:04	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:05	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:05	
946	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-57	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:06	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:07	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:08	
947	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-58	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:08	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:09	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:10	
948	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-59	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:11	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:11	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:12	
949	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-60	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:13	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:15	
950	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-61	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:15	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:16	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:17	
951	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-62	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:18	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:19	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:19	
952	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-67	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:20	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:21	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:22	
953	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-68	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:23	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:23	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:24	
954	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-69	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:25	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:26	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:27	
955	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-70	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:27	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:28	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:02:29	
956	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-63	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:36	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:38	
	中正樓B1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:39	

957	緊急照明燈-E-B1-64	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:40	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:41	
958	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-65	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:42	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:42	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:43	
959	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-66	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:44	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:45	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:46	
960	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-73	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:48	
961	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-74	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:51	
962	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-79	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:51	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:52	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:53	
963	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-80	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:54	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:55	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:51:55	
964	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-71	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:00:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:00:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:00	
965	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-05	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:33	
966	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-46	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:34	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:35	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:36	
967	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-47	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:38	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:38	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:39	
968	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-72	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:40	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:40	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:42	
969	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-75	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:42	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:43	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:44	
970	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-76	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:44	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:46	
971	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-77	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:49	
972	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-78	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:50:52	
973	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-35	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:09	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:10	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:10	
974	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-48	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:11	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:12	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:13	
975	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-49	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:13	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:15	
976	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-50	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:16	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:17	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:07:18	
977	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-51	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:06:57	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:06:58	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:06:59	

978	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-52	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:07:00	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:07:01	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:07:02	
979	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-53	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:46	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:47	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:48	
980	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-54	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:51	
981	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-55	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:52	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:52	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 15:01:53	
982	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-91	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:26	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:27	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:27	
983	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-98	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:28	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:29	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:30	
984	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-99	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:31	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:32	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:32	
985	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-100	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:23	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:24	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:56:25	
986	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-84	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:31	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:32	
987	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-85	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:33	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:34	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:36	
988	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-86	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:38	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:39	
989	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-87	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:40	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:42	
990	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-88	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:43	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:43	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:44	
991	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-89	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:45	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:47	
992	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-90	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:48	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:49	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:50	
993	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-92	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:51	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:52	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:52	
994	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-93	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:54	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:55	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:56	
995	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-94	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:56:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:00	
996	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-95	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:00	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:01	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:02	
997	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-96	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:02	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:03	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:04	
998	中正樓B1F 緊急照明燈-E-B1-97	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:05	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:05	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:57:06	

999	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-13	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:50	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:52	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:52	
1000	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-14	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:53	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:54	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:54	
1001	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-15	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:55	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:56	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:29:57	
1002	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-01	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:41	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:41	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:42	
1003	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-20	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:43	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:44	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:38:47	
1004	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-21	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:54:58	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:54:59	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:55:00	
1005	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-29	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:55:01	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:55:01	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:55:02	
1006	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-19	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:55:11	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:55:12	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:55:13	
1007	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-16	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:36:25	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:36:26	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:36:28	
1008	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-11	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:26	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:27	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:28	
1009	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-12	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:28	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:29	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:28:30	
1010	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-10	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:25:29	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:25:30	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:25:31	
1011	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-08	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:46	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:47	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:48	
1012	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-09	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:49	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:49	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:52:50	
1013	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-07	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:18:19	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:18:19	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:18:20	
1014	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-22	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:28	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:29	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:29	
1015	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-23	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:30	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:31	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:32	
1016	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-24	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:15:32	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:21	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:22	
1017	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-25	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:23	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:24	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:24	
1018	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-27	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:25	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:26	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:26	
1019	中正樓B2F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:27	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:16:28	

	B2-28	蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:16:28	
1020	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-30	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:16:29	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:16:30	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:16:30	
1021	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-05	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:11	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:12	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:13	
1022	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-06	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:14	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:14	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:49:15	
1023	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-04	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:48:08	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:48:09	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:48:10	
1024	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-03	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:47:14	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:47:15	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:47:15	
1025	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-17	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:42	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:43	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:44	
1026	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-18	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:45	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:45	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:41:46	
1027	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-02	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:40:51	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:40:52	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:40:53	
1028	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-13	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:29	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:30	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:31	
1029	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-14	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:31	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:32	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:57:33	
1030	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-01	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:02:33	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:02:34	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:02:35	
1031	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-15	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:01:38	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:01:39	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:01:41	
1032	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-16	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:04	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:05	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:05	
1033	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-17	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:06	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:07	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:08	
1034	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-23	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:08	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:10	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:56:11	
1035	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-18	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:59:40	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:59:41	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 14:59:42	
1036	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-12	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:54:56	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:54:56	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:54:57	
1037	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-10	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:11	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:12	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:12	
1038	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-11	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:13	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:14	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:56:15	
1039	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-09	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:52:15	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:52:16	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 15:52:17	
1040	中正樓B3F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:07:52	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 16:07:53	

	B3-06	蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:07:53	
1041	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-07	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:07:54	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:07:55	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:07:56	
1042	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-08	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:50:25	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:50:26	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:50:26	
1043	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-21	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:44	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:45	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:46	
1044	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-22	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:46	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:47	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 15:46:48	
1045	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-19	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:57:57	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:57:58	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:57:58	
1046	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-20	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:57:59	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:58:00	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 14:58:00	
1047	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-04	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:03	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:03	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:04	
1048	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-05	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:05	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:06	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:06:06	
1049	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-03	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:05:11	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:05:12	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:05:13	
1050	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-02	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:03:38	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:03:39	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:03:40	
1051	中正樓B3F 緊急照明燈-E-B3-24	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:10:15	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:10:16	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 16:10:17	
1052	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-36	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:01	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:02	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:03	
1053	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-37	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:05	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:05	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:07	
1054	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-38	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:07	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:09	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:01:09	
1055	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-34	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:14	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:15	
1056	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-39	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:16	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:17	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:17	
1057	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-40	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:18	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:19	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:20	
1058	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-41	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:20	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:21	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:22	
1059	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-42	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:23	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:24	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:01:24	
1060	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-43	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:22	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:23	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:24	
	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:25	

1061	緊急照明燈-E-01-51	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:25	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:26	
1062	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-52	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:27	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:28	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:29	
1063	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-53	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:33	
1064	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-54	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:33	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:34	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:35	
1065	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-55	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:36	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:59:38	
1066	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-56	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:54:50	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:54:51	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:54:52	
1067	中正樓1F 緊急照明燈-L-01-30	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:22	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:23	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:24	
1068	中正樓1F 緊急照明燈-L-01-31	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:24	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:25	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:52:26	
1069	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-29	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:56:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:56:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:56:50	
1070	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-68	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:49	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:50	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:50	
1071	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-69	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:51	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:52	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:53	
1072	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-70	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:53	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:54	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:55	
1073	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-71	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:56	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:57	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:57	
1074	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-72	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:58	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:49:59	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:50:00	
1075	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-50	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:12	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:12	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:13	
1076	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-64	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:14	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:15	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:16	
1077	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-65	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:16	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:17	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:18	
1078	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-66	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:18	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:19	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:20	
1079	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-67	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:20	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:21	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:22	
1080	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-73	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:23	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:24	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:25	
1081	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-74	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:26	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:26	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:27	

1082	中正樓1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:28	
	緊急照明燈-E-01-75	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:29	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:30	
1083	中正樓1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:30	
	緊急照明燈-E-01-76	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:31	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:51:32	
1084	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:25	
	緊急照明燈-E-01-91	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:26	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:27	
1085	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:28	
	緊急照明燈-E-01-92	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:29	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:30	
1086	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:32	
	緊急照明燈-E-01-93	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:33	
1087	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:34	
	緊急照明燈-E-01-94	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:35	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:36	
1088	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:37	
	緊急照明燈-E-01-95	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:16	
1089	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:17	
	緊急照明燈-E-01-96	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:17	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:18	
1090	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:19	
	緊急照明燈-E-01-97	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:20	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:22	
1091	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:23	
	緊急照明燈-E-01-98	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:24	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:25	
1092	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:26	
	緊急照明燈-E-01-99	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:27	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:50:28	
1093	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:20	
	緊急照明燈-E-01-100	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:21	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:21	
1094	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:23	
	緊急照明燈-E-01-101	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:23	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:49:24	
1095	中正樓1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:23	
	緊急照明燈-E-01-07	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:24	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:24	
1096	中正樓1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:25	
	緊急照明燈-E-01-08	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:26	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:27	
1097	中正樓1F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:27	
	緊急照明燈-E-01-09	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:28	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:39:29	
1098	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:57	
	緊急照明燈-E-01-44	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:58	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:59	
1099	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:00	
	緊急照明燈-E-01-45	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:01	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:02	
1100	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:03	
	緊急照明燈-E-01-46	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:04	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:06	
1101	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:07	
	緊急照明燈-E-01-47	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:08	
1102	中正樓1F	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:09	
	緊急照明燈-E-01-48	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:10	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:11	

1103	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-49	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:12	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:13	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:14	
1104	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-79	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:16	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:17	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:18	
1105	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-80	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:19	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:20	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:21	
1106	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-81	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:22	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:23	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:24	
1107	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-82	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:26	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:26	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:28	
1108	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-83	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:29	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:29	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:30	
1109	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-84	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:33	
1110	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-85	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:34	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:35	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:37	
1111	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-86	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:38	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:39	
1112	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-87	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:40	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:42	
1113	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-88	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:42	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:44	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:45	
1114	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-89	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:46	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:49	
1115	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-90	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:52:52	
1116	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-107	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:47	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:48	
1117	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-108	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:50	
1118	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-109	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:52	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:53	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:54	
1119	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-110	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:55	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:56	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:51:57	
1120	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-32	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:04:42	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:04:43	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 10:04:43	
1121	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-01	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:36	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:37	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:38	
1122	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-02	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:39	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:34:41	
1123	中正樓1F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:45:52	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:45:53	

	01-28	蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:45:54	
1124	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-17	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:44	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:47	
1125	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-18	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:49	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:49	
1126	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-19	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:52	
1127	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-20	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:52	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:53	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:41:54	
1128	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-22	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:06	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:07	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:08	
1129	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-23	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:08	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:09	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:10	
1130	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-24	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:11	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:12	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:12	
1131	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-25	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:13	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:41:15	
1132	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-03	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:36:32	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:36:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:36:36	
1133	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-04	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:44:00	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:44:01	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:44:02	
1134	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-05	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:39	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:41	
1135	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-06	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:42	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:43	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:37:45	
1136	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-102	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:32	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:33	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:34	
1137	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-103	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:34	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:35	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:36	
1138	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-104	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:37	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:37	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:38	
1139	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-105	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:39	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:40	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:41	
1140	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-106	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:42	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:42	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:43	
1141	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-35	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:44	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:45	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:45	
1142	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-57	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:46	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:47	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:48	
1143	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-58	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:49	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:49	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:50	
1144	中正樓1F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:51	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:52	

	01-59	蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:53	
1145	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-60	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:53	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:54	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:55	
1146	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-61	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:55	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:56	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:57	
1147	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-62	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:58	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:59	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:52:59	
1148	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-63	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:00	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:01	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:02	
1149	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-77	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:02	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:03	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:04	
1150	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-78	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:05	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:05	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:53:06	
1151	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-33	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:02:03	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:02:04	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 10:02:05	
1152	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-10	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:53	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:54	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:55	
1153	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-11	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:56	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:57	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:58	
1154	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-12	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:38:59	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:00	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:01	
1155	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-13	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:02	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:02	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:04	
1156	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-14	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:04	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:06	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:06	
1157	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-15	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:07	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:08	
1158	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-16	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:10	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:11	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:12	
1159	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-21	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:13	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:15	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:39:18	
1160	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-120	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:06:38	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:06:40	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:06:41	
1161	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-119	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:00:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:00:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:00:33	
1162	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-121	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:05:53	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:05:54	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:05:55	
1163	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-123	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:07:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:07:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:07:52	
1164	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-125	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:11:57	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:11:58	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:11:59	
1165	中正樓2F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:12:00	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:12:00	

	02-126	蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:12:01	
1166	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-124	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:10:08	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:10:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:10:09	
1167	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-122	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:04:45	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:04:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:04:46	
1168	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-09	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:41	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:42	
1169	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-10	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:43	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:44	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:12:45	
1170	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-11	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:13:09	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:13:10	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:13:10	
1171	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-12	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:28	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:29	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:30	
1172	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-13	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:30	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:31	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:32	
1173	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-14	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:33	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:34	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:34	
1174	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-95	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:35	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:36	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:14:37	
1175	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-49	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:20:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:20:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:20:59	
1176	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-48	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:21:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:21:52	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:21:52	
1177	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-17	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:23:40	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:23:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:23:42	
1178	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-18	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:54	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:54	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:55	
1179	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-19	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:56	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:57	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:58	
1180	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-20	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:59	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:25:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:00	
1181	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-21	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:02	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:02	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:03	
1182	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-22	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:04	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:05	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:06	
1183	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-23	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:07	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:09	
1184	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-24	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:10	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:11	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:12	
1185	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-25	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:13	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:16	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:17	
1186	中正樓2F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:18	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:26:19	

[illegible]

1207	緊急照明燈-E-02-47	光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:27:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:27:42	
1208	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-15	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:41	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:42	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:43	
1209	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-50	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:44	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:45	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:46	
1210	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-51	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:49	
1211	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-52	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:52	
1212	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-53	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:53	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:54	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:55	
1213	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-54	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:56	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:56	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:57	
1214	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-55	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:18:59	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:00	
1215	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-56	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:01	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:02	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:03	
1216	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-57	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:04	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:04	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:05	
1217	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-58	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:06	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:07	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:19:08	
1218	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-07	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:16:38	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:16:39	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:16:40	
1219	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-130	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:51:07	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:51:07	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:51:08	
1220	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-16	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:43	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:44	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:45	
1221	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-131	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:41	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:42	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:16:42	
1222	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-08	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:15:41	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:15:42	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:15:43	
1223	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-96	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:54:21	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:54:22	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:54:22	
1224	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-03	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:54:57	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:54:58	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:54:59	
1225	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-04	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:54:59	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:00	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:01	
1226	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-98	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:28	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:29	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:30	
1227	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-99	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:31	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:32	

1228	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-100	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:02	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:03	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:04	
1229	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-101	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:05	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:06	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:08	
1230	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-102	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:09	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:10	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:11	
1231	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-103	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:12	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:13	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:14	
1232	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-104	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:15	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:16	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:17	
1233	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-105	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:18	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:19	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:20	
1234	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-108	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:21	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:21	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:23	
1235	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-109	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:24	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:24	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:25	
1236	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-110	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:26	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:27	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:55:27	
1237	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-97	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:11	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:12	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:13	
1238	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-113	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:06	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:07	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:08	
1239	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-114	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:09	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:09	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:55:10	
1240	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-115	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:10	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:11	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:11	
1241	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-116	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:12	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:13	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:57:14	
1242	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-117	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:26	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:27	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:28	
1243	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-118	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:28	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:30	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 08:59:31	
1244	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-106	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:31	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:31	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:32	
1245	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-107	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:33	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:34	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:35	
1246	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-111	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:35	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:36	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:37	
1247	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-112	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:38	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:38	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:00:39	
1248	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-128	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:17	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:18	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:19	

1249	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-129	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:20	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:21	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:01:22	
1250	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-59	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:38	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:39	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:39	
1251	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-60	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:40	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:41	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:42	
1252	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-61	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:43	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:43	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:44	
1253	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-62	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:45	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:46	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:46	
1254	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-63	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:47	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:48	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:49	
1255	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-64	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:49	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:50	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:51	
1256	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-65	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:52	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:52	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:53	
1257	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-66	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:54	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:55	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:55	
1258	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-127	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:35	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:36	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:20:37	
1259	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-67	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:08	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:09	
1260	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-68	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:10	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:11	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:31:11	
1261	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-69	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:27	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:28	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:29	
1262	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-70	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:29	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:30	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:31	
1263	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-71	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:32	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:32	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:30:33	
1264	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-72	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:28:45	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:28:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 09:28:49	
1265	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-73	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:16	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:16	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:17	
1266	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-74	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:18	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:19	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:20	
1267	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-132	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:13	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:14	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:29:15	
1268	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-75	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:14:15	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:14:15	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:14:16	
1269	中正樓2F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:14:17	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 15:14:18	

[illegible]

	02-01	蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:52:50	
1291	中正樓2F 緊急照明燈-E-02-02	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:52:51	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:52:51	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 08:52:52	
1292	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-10	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:09	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:10	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:11	
1293	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-12	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:19	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:20	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:21	
1294	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-16	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:22	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:23	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:24	
1295	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-17	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:29	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:29	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:30	
1296	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-162	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:25	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:27	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:02:28	
1297	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-07	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:19	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:19	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:20	
1298	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-09	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:21	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:22	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:24	
1299	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-69	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:25	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:26	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:59:27	
1300	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-05	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:24	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:25	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:26	
1301	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-11	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:27	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:27	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:28	
1302	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-14	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:29	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:30	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 10:00:31	
1303	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-15	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:02	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:03	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:04	
1304	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-18	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:07	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:08	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:09	
1305	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-19	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:10	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:11	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:11	
1306	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-164	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:05	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:06	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:07	
1307	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-36	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:37	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:38	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:39	
1308	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-37	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:40	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:41	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:42	
1309	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-38	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:43	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:43	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:44	
1310	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-39	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:45	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:46	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:46	
1311	中正樓3F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:12	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:13	

	03-21	蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:14	
1312	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-22	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:15	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:16	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:17	
1313	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-34	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:32	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:33	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:34	
1314	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-35	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:35	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:36	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:36	
1315	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-41	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:49	
1316	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-23	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:18	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:19	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:20	
1317	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-24	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:21	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:22	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:22	
1318	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-25	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:23	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:24	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:24	
1319	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-26	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:25	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:26	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:27	
1320	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-30	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:28	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:28	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:29	
1321	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-33	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:30	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:31	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:15:32	
1322	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-01	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:56:46	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:56:47	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:02	
1323	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-02	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:03	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:04	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:05	
1324	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-03	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:06	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:07	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:07	
1325	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-08	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:08	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:09	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:09	
1326	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-13	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:10	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:11	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:12	
1327	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-04	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:54	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:55	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:55	
1328	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:56	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:57	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:19:57	
1329	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-40	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:36	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:36	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:37	
1330	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-46	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:38	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:39	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:40	
1331	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-68	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:41	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:45	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:50:46	
1332	中正樓3F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:01	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:02	

	03-144	蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:03	
1333	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-145	外型	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:03	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:04	
		蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:49:05	
1334	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-143	外型	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:46:18	
		光源	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:46:18	
		蓄電池	目視	正常	曾俊豪	2024-02-21 08:46:19	
1335	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-27	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:47	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:48	
1336	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-28	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:49	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:50	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:51	
1337	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-63	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:52	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:53	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:54	
1338	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-163	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:44	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:44	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:07:45	
1339	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-43	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:30	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:31	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:31	
1340	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-44	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:32	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:33	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:34	
1341	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-45	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:34	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:35	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:16:36	
1342	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-29	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:43	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:45	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:46	
1343	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-31	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:47	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:48	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:49	
1344	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-52	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:50	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:51	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:52	
1345	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-53	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:53	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:53	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:54	
1346	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-54	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:54	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:55	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:56	
1347	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-55	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:58	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:58	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:59	
1348	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-73	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:05:00	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:05:01	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:05:02	
1349	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-32	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:55	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:55	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:56	
1350	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-56	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:57	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:58	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:59	
1351	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-57	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:01:59	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:00	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:01	
1352	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-58	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:02	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:03	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:03	
	中正樓3F	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:04	

1353	緊急照明燈-E-03-59	光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:05	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:06	
1354	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-60	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:07	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:08	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:08	
1355	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-61	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:09	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:10	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 14:02:11	
1356	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-42	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:21	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:22	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:22	
1357	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-48	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:24	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:25	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:25	
1358	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-49	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:26	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:27	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:27	
1359	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-50	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:28	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:29	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:30	
1360	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-51	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:30	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:31	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:00:32	
1361	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-47	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:46:24	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:46:25	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:46:25	
1362	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-146	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:06	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:07	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:07	
1363	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-147	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:08	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:09	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:10	
1364	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-148	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:11	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:12	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:12	
1365	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-149	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:13	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:14	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:15	
1366	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-31	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:33	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:33	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:34	
1367	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-45	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:35	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:08:37	
1368	中正樓10F 緊急照明燈-E-10-21	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 10:21:16	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 10:21:16	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 10:21:17	
1369	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-38	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:03	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:04	
1370	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-39	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:06	
1371	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-40	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:08	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:08	
1372	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-51	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:09	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:10	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:13:11	
1373	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-41	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:52	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:53	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:54	

1374	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-42	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:10:56	
1375	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-35	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:03	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:04	
1376	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-36	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:06	
1377	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-37	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:08	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:08	
1378	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-55	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:09	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:10	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:11	
1379	中正樓11F 緊急照明燈-E-11-56	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:12	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:14:13	
1380	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-142	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:27	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:28	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:29	
1381	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-144	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:30	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:31	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:45:32	
1382	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-139	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:37	
1383	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-140	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:38	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:38	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:39	
1384	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-141	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:40	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:41	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:42	
1385	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-143	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:42	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:43	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:44	
1386	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-145	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:45	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:45	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:46	
1387	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-148	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:47	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:48	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:47:48	
1388	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-12	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:19	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:20	
1389	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-13	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:21	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:22	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:23	
1390	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-14	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:24	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:25	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:26	
1391	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-15	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:27	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:27	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:28	
1392	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-16	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:29	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:30	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:31	
1393	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-17	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:32	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:33	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:33	
1394	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-18	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:34	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:35	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:36	

1395	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-19	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:37	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:38	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:39	
1396	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-20	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:40	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:41	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:41	
1397	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-21	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:42	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:43	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:44	
1398	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-22	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:45	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:46	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:47	
1399	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-23	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:48	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:49	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:50	
1400	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-24	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:50	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:51	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:52	
1401	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-25	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:53	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:54	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:55	
1402	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-27	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:56	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:57	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:57	
1403	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-38	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:58	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:53:59	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:00	
1404	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-40	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:01	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:02	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:03	
1405	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-41	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:03	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:04	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:05	
1406	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-42	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:06	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:07	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:08	
1407	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-43	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:09	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:09	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:10	
1408	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-44	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:11	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:12	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:13	
1409	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-45	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:14	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:15	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:15	
1410	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-47	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:16	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:17	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:18	
1411	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-49	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:19	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:20	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:54:20	
1412	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-01	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:49	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:50	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:51	
1413	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-02	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:51	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:52	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:53	
1414	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-03	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:54	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:55	
		蓄電池		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:56	
1415	中正樓15F 緊急照明燈-E-	外型		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:56	
		光源		目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:57	

	15-04	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:58	
1416	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:57:59	
	緊急照明燈-E-15-05	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:00	
1417	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:01	
	緊急照明燈-E-15-06	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:03	
1418	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:04	
	緊急照明燈-E-15-07	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:06	
1419	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:06	
	緊急照明燈-E-15-08	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:08	
1420	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:09	
	緊急照明燈-E-15-09	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:10	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:11	
1421	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:11	
	緊急照明燈-E-15-10	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:12	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:13	
1422	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:14	
	緊急照明燈-E-15-11	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:15	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:16	
1423	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:17	
	緊急照明燈-E-15-26	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:18	
1424	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:19	
	緊急照明燈-E-15-30	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:21	
1425	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:22	
	緊急照明燈-E-15-31	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:23	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:24	
1426	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:25	
	緊急照明燈-E-15-34	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:26	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:27	
1427	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:27	
	緊急照明燈-E-15-35	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:28	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:29	
1428	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:30	
	緊急照明燈-E-15-36	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:31	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:32	
1429	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:33	
	緊急照明燈-E-15-39	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:33	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 13:58:34	
1430	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:42	
	緊急照明燈-E-15-53	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:42	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:43	
1431	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:44	
	緊急照明燈-E-15-54	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:45	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:46	
1432	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:47	
	緊急照明燈-E-15-55	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:48	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:48	
1433	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:49	
	緊急照明燈-E-15-56	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:50	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:51	
1434	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:52	
	緊急照明燈-E-15-57	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:53	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:54	
1435	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:54	
	緊急照明燈-E-15-58	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:55	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:56	
1436	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:57	
	緊急照明燈-E-	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:58	

	15-59	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:12:59	
1437	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:02	
	緊急照明燈-E-15-60	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:03	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:03	
1438	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:04	
	緊急照明燈-E-15-61	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:06	
1439	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:07	
	緊急照明燈-E-15-62	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:08	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:09	
1440	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:10	
	緊急照明燈-E-15-63	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:11	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:11	
1441	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:12	
	緊急照明燈-E-15-64	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:13	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:14	
1442	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:15	
	緊急照明燈-E-15-65	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:16	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:17	
1443	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:18	
	緊急照明燈-E-15-66	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:18	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:19	
1444	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:20	
	緊急照明燈-E-15-67	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:21	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:22	
1445	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:23	
	緊急照明燈-E-15-68	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:23	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:24	
1446	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:25	
	緊急照明燈-E-15-69	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:26	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:27	
1447	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:28	
	緊急照明燈-E-15-70	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:29	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:13:29	
1448	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:16	
	緊急照明燈-E-15-71	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:17	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:18	
1449	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:19	
	緊急照明燈-E-15-72	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:20	
1450	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:21	
	緊急照明燈-E-15-73	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:22	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:23	
1451	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:24	
	緊急照明燈-E-15-74	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:25	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:25	
1452	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:26	
	緊急照明燈-E-15-75	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:27	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:28	
1453	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:29	
	緊急照明燈-E-15-76	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:29	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:30	
1454	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:31	
	緊急照明燈-E-15-77	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:32	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:33	
1455	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:33	
	緊急照明燈-E-15-78	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:34	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:35	
1456	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:36	
	緊急照明燈-E-15-79	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:37	
	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:38	

1457	緊急照明燈-E-15-80	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:39	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:40	
1458	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-81	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:41	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:41	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:42	
1459	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-82	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:45	
1460	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-83	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:45	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:46	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:47	
1461	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-84	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:49	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:50	
1462	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-85	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:50	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:51	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:09:52	
1463	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-146	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:42:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:42:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:42:55	
1464	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-52	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:04:28	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:04:29	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:04:30	
1465	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-86	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:56	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:57	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:57	
1466	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-87	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:58	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:17:00	
1467	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-88	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:17:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:17:02	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:17:03	
1468	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-137	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:16:55	
1469	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-138	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:32	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:33	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:34	
1470	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-150	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:35	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:36	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:30:37	
1471	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-151	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:51	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:51	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:52	
1472	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-152	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:53	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:54	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:34:55	
1473	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-89	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:19	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:20	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:21	
1474	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-90	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:22	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:23	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:24	
1475	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-91	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:24	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:25	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:26	
1476	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-92	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:27	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:28	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:28	
1477	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-93	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:29	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:30	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:31	
	中正樓15F	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:21:32	

	15-135	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:01	
1520	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-136	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:02	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:03	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:03	
1521	中正樓15F 緊急照明燈-E-15-154	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:04	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:07	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 14:26:07	
1522	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-01	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:12:24	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:12:24	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:12:25	
1523	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-02	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:45	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:46	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:47	
1524	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-03	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:48	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:48	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:08:49	
1525	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-06	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:36	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:37	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:38	
1526	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-07	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:39	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:39	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:40	
1527	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-14	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:41	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:42	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:03:43	
1528	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-10	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:36	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:36	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:37	
1529	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-11	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:38	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:39	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:14:40	
1530	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-12	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:04	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:05	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:06	
1531	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-17	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:07	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:13:08	
1532	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-13	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:09:59	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:10:00	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:10:01	
1533	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-16	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:10:02	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:10:02	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:10:03	
1534	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-08	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:06	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:06	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:07	
1535	中正樓22F 緊急照明燈-E-22-09	外型	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:08	
		光源	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:08	
		蓄電池	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:16:09	
1536	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-27	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:28	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:28	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:29	
1537	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-28	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:31	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:32	
1538	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-29	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:33	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:34	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:34	
1539	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-30	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:35	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:37	
1540	中正樓9F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:25:39	

[illegible]

1561	緊急照明燈-E-09-52	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:24	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:25	
1562	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-53	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:26	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:27	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:27	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:28	
1563	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-54	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:29	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:30	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:31	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:31	
1564	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-55	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:32	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:33	
1565	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-56	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:34	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:35	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:35	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:36	
1566	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-57	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:37	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:38	
1567	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-58	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:39	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:40	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:40	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:41	
1568	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-59	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:42	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:46	
1569	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-60	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:48	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:48	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:49	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:51	
1570	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-61	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:52	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:53	
1571	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-62	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:55	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:55	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:56	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:57	
1572	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-63	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:58	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:51:59	
1573	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-64	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:00	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:01	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:01	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:02	
1574	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-65	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:03	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:04	
1575	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-66	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:05	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:06	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:07	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:08	
1576	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-67	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:09	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:10	
1577	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-68	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:16	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:17	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:18	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:19	
1578	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-69	蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:20	
		外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:21	
1579	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-70	光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:21	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:52:22	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:12	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:13	
1580	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-01	蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:13	
		外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:14	
1581	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-02	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:17	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:18	
	中正樓9F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:18	

1582	緊急照明燈-E-09-79	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:19	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:20	
1583	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-80	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:21	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:22	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:22	
1584	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-81	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:23	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:24	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:25	
1585	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-82	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:26	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:26	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:27	
1586	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-83	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:28	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:29	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:29	
1587	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-84	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:30	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:31	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:32	
1588	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-86	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:33	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:34	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:35	
1589	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-87	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:35	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:36	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:37	
1590	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-88	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:38	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:39	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:40	
1591	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-89	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:41	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:42	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:43	
1592	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-91	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:44	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:40:45	
1593	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-03	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:18	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:19	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:20	
1594	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-04	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:21	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:22	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:41:22	
1595	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-07	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:48	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:49	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:50	
1596	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-15	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:52	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:53	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:55	
1597	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-76	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 15:15:57	
1598	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-71	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:45	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:46	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:47	
1599	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-72	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:48	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:49	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:50	
1600	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-78	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:51	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:51	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:29:52	
1601	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-18	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:46	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:47	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:48	
1602	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-19	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:49	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:49	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:50	
	中正樓9F	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:51	

1603	緊急照明燈-E-09-20	光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:52	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:52	
1604	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-21	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:53	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:54	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:19:55	
1605	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-22	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:20:57	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:20:58	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:20:59	
1606	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-23	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:21:00	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:21:00	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:21:01	
1607	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-24	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:03	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:03	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:04	
1608	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-25	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:05	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:06	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:07	
1609	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-26	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:08	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:09	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:10	
1610	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-17	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:01	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:01	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:23:02	
1611	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-08	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:08	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:09	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:10	
1612	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-09	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:11	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:11	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:12	
1613	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-10	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:13	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:14	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:14	
1614	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-11	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:15	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:16	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:46:17	
1615	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-12	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:55	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:56	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:57	
1616	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-13	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:58	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:59	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:44:59	
1617	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-14	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:45:00	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:45:01	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:45:02	
1618	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-16	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:43	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:44	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:45	
1619	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-75	外型	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:46	
		光源	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:47	
		蓄電池	目視	正常	張銘堯	2024-02-23 09:46:48	
1620	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-06	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:15:02	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:15:03	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:15:04	
1621	中正樓9F 緊急照明燈-E-09-90	外型	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:43	
		光源	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:44	
		蓄電池	目視	正常	陳明德	2024-02-23 09:55:44	
1622	中正樓B2F 緊急照明燈-E-B2-26	外型	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 15:20:54	
		光源	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 15:20:55	
		蓄電池	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 15:20:56	
1623	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-150	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:16	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:16	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:17	
	中正樓3F	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:18	

1624	緊急照明燈-E-03-151	光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:19	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:20	
1625	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-152	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:20	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:21	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:22	
1626	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-153	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:23	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:23	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:24	
1627	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-154	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:25	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:26	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:27	
1628	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-155	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:30	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:31	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:31	
1629	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-22	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:23	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:24	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:25	
1630	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-23	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:26	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:32	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:33	
1631	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-24	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:34	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:35	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:36	
1632	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-37	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:36	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:37	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:34:38	
1633	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-33	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:32:26	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:32:27	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:32:28	
1634	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-03	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:10	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:11	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:11	
1635	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-26	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:12	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:13	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:14	
1636	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-36	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:15	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:15	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:41:24	
1637	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-01	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:53	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:54	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:54	
1638	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-02	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:55	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:57	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:26:57	
1639	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-31	外型	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:49:47	
		光源	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:49:48	
		蓄電池	目視	正常	張炫翊	2024-02-17 09:49:49	
1640	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-10	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:48	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:49	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:50	
1641	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-11	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:50	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:51	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:21:52	
1642	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-07	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:16	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:17	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:18	
1643	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-08	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:18	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:19	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:16:26	
1644	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-04	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:05	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:05	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:07	

1645	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-05	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:07	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:08	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:09	
1646	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-06	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:10	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:11	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:14:11	
1647	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-09	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:13:33	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:13:33	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:13:34	
1648	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-18	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:01:55	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:01:55	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:01:56	
1649	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-19	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:01	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:02	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:03	
1650	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-20	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:04	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:05	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:02:06	
1651	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-21	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:38:18	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:38:19	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:38:20	
1652	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-35	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:37:30	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:37:31	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:37:32	
1653	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-25	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:35:27	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:35:28	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:35:29	
1654	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-32	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:39:39	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:39:39	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:39:40	
1655	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-13	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:31	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:37	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:37	
1656	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-14	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:38	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:39	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:40	
1657	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-15	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:40	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:41	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:08:42	
1658	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-16	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:30	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:31	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:45	
1659	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-34	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:46	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:47	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:07:48	
1660	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-17	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:04:36	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:04:36	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:04:37	
1661	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-12	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:11:05	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:11:06	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:11:07	
1662	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-29	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:03:01	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:03:02	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:03:02	
1663	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-27	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:33	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:34	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:34	
1664	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-28	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:35	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:36	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:38	
1665	中正樓4F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:39	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:39	

	04-30	蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:40	
1666	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-38	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:41	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:42	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:59:43	
1667	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-27	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:29	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:30	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:31	
1668	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-28	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:32	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:33	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:33	
1669	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-30	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:34	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:35	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:36	
1670	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-31	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:37	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:37	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:44:38	
1671	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-33	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:40	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:41	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:42	
1672	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-34	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:42	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:43	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:45:44	
1673	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-32	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:27	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:27	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:28	
1674	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-35	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:29	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:30	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:31	
1675	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-36	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:32	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:33	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:46:33	
1676	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-01	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:18	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:19	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:20	
1677	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-02	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:21	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:22	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:23	
1678	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-03	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:24	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:25	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:25	
1679	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-37	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:26	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:27	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:52:28	
1680	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-04	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:43	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:45	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:45	
1681	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-05	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:46	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:47	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:48	
1682	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-46	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:49	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:50	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:51	
1683	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-47	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:51	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:52	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:50:53	
1684	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-06	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:05	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:05	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:06	
1685	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-45	外型	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:07	
		光源	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:07	
		蓄電池	目視	正常	張玆翊	2024-02-17 09:47:08	
1686	中正樓5F 緊急照明燈-E-	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:35	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:36	

	05-07	蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:36	
1687	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-08	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:37	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:38	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:39	
1688	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-15	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:40	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:41	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:53:42	
1689	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-38	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:48:14	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:48:15	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:48:16	
1690	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-17	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:33	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:34	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:35	
1691	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-18	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:36	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:37	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:38	
1692	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-19	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:39	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:40	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:37:41	
1693	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-20	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:34	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:35	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:36	
1694	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-21	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:37	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:38	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:39	
1695	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-22	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:40	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:40	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:38:41	
1696	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-23	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:39:52	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:39:53	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:39:53	
1697	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-24	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:53	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:54	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:54	
1698	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-25	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:55	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:56	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:57	
1699	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-29	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:58	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:58	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:40:59	
1700	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-26	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:42:01	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:42:02	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:42:03	
1701	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-39	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:54	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:55	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:56	
1702	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-40	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:56	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:57	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:58	
1703	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-41	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:47:59	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:48:00	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:48:01	
1704	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-09	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:00	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:00	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:01	
1705	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-10	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:02	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:03	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:04	
1706	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-11	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:04	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:06	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:07	
	中正樓5F	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:08	

1707	緊急照明燈-E-05-12	光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:08	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:57:09	
1708	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-13	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:55	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:55	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:56	
1709	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-14	外型	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:57	
		光源	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:58	
		蓄電池	目視	正常	廖學智	2024-02-07 08:55:59	
1710	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-16	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:50	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:51	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:52	
1711	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-43	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:53	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:53	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:54	
1712	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-42	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:53	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:54	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:55	
1713	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-44	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:55	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:56	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:57	
1714	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-48	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:58	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:58	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:34:59	
1715	中正樓5F 緊急照明燈-E-05-49	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:00	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:01	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 08:35:02	
1716	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-27	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:27	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:28	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:29	
1717	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-49	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:03	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:04	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:05	
1718	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-51	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:06	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:07	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:08	
1719	中正樓1F 緊急照明燈-E-01-26	外型	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:25	
		光源	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:26	
		蓄電池	目視	正常	林天麒	2024-02-16 09:46:26	
1720	中正樓12F 緊急照明燈-E-16-52	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:09	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:09	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:10	
1721	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-53	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:11	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:12	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:13	
1722	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-54	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:14	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:15	
1723	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-55	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:16	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:17	
1724	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-56	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:18	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:18	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:20	
1725	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-57	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:21	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:22	
1726	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-58	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:23	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:24	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:25	
1727	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-59	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:26	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:26	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:27	
	中正樓16F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:28	

1728	緊急照明燈-E-16-60	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:29	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:30	
1729	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-61	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:31	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:32	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:33	
1730	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-62	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:34	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:34	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:35	
1731	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-63	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:36	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:37	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:37	
1732	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-64	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:38	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:39	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:40	
1733	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-65	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:41	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:41	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:42	
1734	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-66	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:43	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:44	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:45	
1735	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-67	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:45	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:46	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:47	
1736	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-68	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:48	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:48	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:49	
1737	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-69	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:50	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:51	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:51	
1738	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-70	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:52	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:53	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:54	
1739	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-71	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:55	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:55	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:56	
1740	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-72	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:57	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:33:59	
1741	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-73	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:00	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:00	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:01	
1742	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-74	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:03	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:04	
1743	中正樓16F 避難方向燈-D-16-07	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:43	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:43	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:40:44	
1744	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-40	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:24:56	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:24:57	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:24:57	
1745	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-41	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:24:58	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:24:59	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:25:00	
1746	中正樓4F 緊急照明燈-E-04-42	外型	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:25:01	
		光源	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:25:02	
		蓄電池	目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:25:03	
1747	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-72	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:27	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:28	
1748	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-73	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:29	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:29	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:30	
	中正樓17F	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:31	

1749	緊急照明燈-E-17-74	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:31	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:33	
1750	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:36	
	緊急照明燈-E-17-76	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:37	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:37	
1751	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:38	
	緊急照明燈-E-17-77	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:39	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:39	
1752	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:40	
	緊急照明燈-E-17-78	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:41	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:42	
1753	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:43	
	緊急照明燈-E-17-79	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:44	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:44	
1754	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:45	
	緊急照明燈-E-17-80	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:46	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:46	
1755	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:47	
	緊急照明燈-E-17-81	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:48	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:49	
1756	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:50	
	緊急照明燈-E-17-82	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:52	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:52	
1757	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:53	
	緊急照明燈-E-17-83	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:54	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:55	
1758	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:56	
	緊急照明燈-E-17-88	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:57	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:58	
1759	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:33	
	緊急照明燈-E-17-75	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:35	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:25:35	
1760	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:32	
	緊急照明燈-E-17-48	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:33	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:34	
1761	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:35	
	緊急照明燈-E-17-49	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:36	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:37	
1762	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:37	
	緊急照明燈-E-17-50	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:39	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:39	
1763	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:40	
	緊急照明燈-E-17-51	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:41	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:41	
1764	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:42	
	緊急照明燈-E-17-52	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:43	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:43	
1765	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:44	
	緊急照明燈-E-17-53	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:45	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:46	
1766	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:47	
	緊急照明燈-E-17-54	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:47	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:49	
1767	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:49	
	緊急照明燈-E-17-55	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:50	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:51	
1768	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:52	
	緊急照明燈-E-17-56	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:53	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:54	
1769	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:55	
	緊急照明燈-E-17-57	光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:56	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:57	
	中正樓17F	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:58	

1770	緊急照明燈-E-17-58	光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:58	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:28:59	
1771	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-59	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:00	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:01	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:02	
1772	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-60	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:02	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:03	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:04	
1773	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-61	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:05	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:06	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:06	
1774	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-62	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:07	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:08	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:09	
1775	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-63	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:10	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:11	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:12	
1776	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-64	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:13	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:14	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:15	
1777	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-65	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:16	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:18	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:18	
1778	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-66	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:19	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:20	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:21	
1779	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-67	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:21	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:22	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:23	
1780	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-68	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:24	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:25	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:26	
1781	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-69	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:27	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:28	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:30	
1782	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-70	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:30	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:31	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:32	
1783	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-71	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:33	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:33	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:34	
1784	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-84	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:35	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:35	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:37	
1785	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-85	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:37	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:38	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:39	
1786	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-87	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:42	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:42	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:43	
1787	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-165	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:29	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:31	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:32	
1788	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-86	外型	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:40	
		光源	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:40	
		蓄電池	目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:41	
1789	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-166	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:33	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:33	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:34	
1790	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-167	外型	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:35	
		光源	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:36	
		蓄電池	目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:03:37	

[illegible]

	03-187	蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:32	
1812	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-188	外型		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:33	
		光源		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:34	
		蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:35	
1813	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-189	外型		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:35	
		光源		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:36	
		蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:37	
1814	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-190	外型		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:37	
		光源		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:38	
		蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:39	
1815	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-191	外型		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:39	
		光源		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:40	
		蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:41	
1816	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-192	外型		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:42	
		光源		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:42	
		蓄電池		目視	正常	梁柏翰	2024-02-16 14:04:43	
1817	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-193	外型		目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:13	
		光源		目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:13	
		蓄電池		目視	正常	黃自力	2024-02-07 09:57:14	
1818	中正樓3F 緊急照明燈-E-03-195	外型		目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:32	
		光源		目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:33	
		蓄電池		目視	正常	廖學智	2024-02-07 09:48:34	
1819	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-75	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:05	
		光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:05	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:06	
1820	中正樓16F 緊急照明燈-E-16-76	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:07	
		光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:08	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 15:34:09	
1821	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-89	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:29	
		光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:29	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:17:30	
1822	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-90	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:44	
		光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:45	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:46	
1823	中正樓17F 緊急照明燈-E-17-91	外型		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:47	
		光源		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:48	
		蓄電池		目視	正常	陳志洋	2024-02-19 11:29:49	
備註:								
改善措施:								

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:33:18

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:59

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:47:55
承辦工程司：蔡勇堃
2024/02/16 16:13:53