

山上學苑滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	山上學苑發電機室1F 滅火器-學發-01-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:51	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:52	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:53	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:54	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:56	
2	山上學苑發電機室1F 滅火器-學發-01-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:57	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:45:58	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:46:00	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:46:00	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:46:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:46:02	
3	山上學苑1號1F 滅火器-學1-01-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:12	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:13	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:14	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:31:16	
4	山上學苑1號1F 滅火器-學1-01-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:06	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:58:10	
5	山上學苑2號1F 滅火器-學2-1F-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:12	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:13	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:14	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:15	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:38:16	
6	山上學苑2號1F 滅火器-學2-1F-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:37	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:38	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:38	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:39	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:37:41	
7	山上學苑3號1F 滅火器-學3-1F-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:32	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:33	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:34	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:34	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:36	
8	山上學苑3號1F 滅火器-學3-1F-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:07	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:42:11	
9	山上學苑5號1F 滅火器-學5-1F-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:08	
10	山上學苑5號1F 滅火器-學5-	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:50	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:52	

	1F-02	保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:48:53	
11	山上學苑5號 1F 滅火器-學5- 1F-03	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:41	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:42	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:43	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:44	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:49:46	
12	山上學苑1號 B1F 滅火器-學1- B1-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:04	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:05	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:06	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:07	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:08	
13	山上學苑1號 B1F 滅火器-學1- B1-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:44	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:44	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:45	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:46	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:33:48	
14	山上學苑2號 B1F 滅火器-學2- B1-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:55	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:56	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:57	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:57	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:59	
15	山上學苑2號 B1F 滅火器-學2- B1-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:30	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:31	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:32	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:32	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:39:34	
16	山上學苑3號 B1F 滅火器-學3- B1-01	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:49	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:50	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:51	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:52	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:53	
17	山上學苑3號 B1F 滅火器-學3- B1-02	壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:20	
		插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:21	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:21	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:22	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:43:24	
18	山上學苑1號 1F 滅火器-學1-01- 03	插梢	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:32:07	
		壓把	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:32:08	
		皮管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:32:09	
		保持裝置	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:32:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 14:32:10	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/19 12:32:30

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/19 14:07:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:43:08