

駐警隊火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	駐警隊2F 火警綜合盤及 火警探測器-2樓	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:29:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:29:39	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:29:40	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:29:46	
2	駐警隊1F P型受信總機 火警受信總機	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:27:54	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:04	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	24	張敬德	2024-02-15 16:28:09	
		回路表示	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:13	
		火災/斷線測試	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:16	
3	駐警隊1F 火警綜合盤及 火警探測器-1樓	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:36	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:38	
		火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:28:43	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:39:21

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:45

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:29