

3號門停車場滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:03:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:03:10	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:03:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:03:18	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:04:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:04:07	
2	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:21:59	
3	3號門停車場 1F 滅火器-停-1F-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:36	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:22:40	
4	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:40	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:41	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:49:46	
5	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:37:20	
6	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:39:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:40:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:40:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:40:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:40:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:40:10	
7	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:10:59	
8	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:22	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:25	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:17:29	
9	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:01	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:02	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:03	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:07	
10	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:40	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:41	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:43	

	07	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:19:47	
11	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:20:30	
12	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:43	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:45	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:24:49	
13	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:27	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:16:30	
14	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:18	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:22	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:32:25	
15	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:28:54	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:28:55	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:28:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:28:58	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:02	
16	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:07	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:09	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:34:29	
17	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:41	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:42	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:29:48	
18	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:04	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:05	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:07	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:14:13	
19	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:44	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:46	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:48	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:12:52	
20	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:27	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:38	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:11:43	

21	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:50	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:51	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:54	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:09:58	
22	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:47	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:48	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:51	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:08:54	
23	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:06:51	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:06:59	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:07:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:07:02	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:07:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:07:08	
24	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:19	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:22	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:03:26	
25	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:12	
26	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:52	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:54	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:05:58	
27	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:35	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:01:42	
28	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:05	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:06	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:09	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:16:13	
29	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:02	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:03	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:05	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:15:10	
30	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:28	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:29	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:56:33	
	3號門停車場 B2F	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:15	

31	滅火器-停-B2-14	皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:57:22	
32	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:40:44	
33	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:08	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:10	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:13	
34	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:24	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:25	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:26	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:42:29	
35	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:48:19	
36	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:31	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:49:34	
37	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:07	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:10	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:14	
38	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:41	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:42	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:43	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:44	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:57:48	
39	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:17	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:58:28	
40	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:16	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:19	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:00:25	
41	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:27	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:29	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:02:31	
42	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:02	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:14	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:55:18	
43	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:37:57	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:37:58	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:38:00	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:38:01	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:38:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:38:05	
44	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:12	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:07:16	
45	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:17	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 16:16:22	
46	3號門停車場 B1F 滅火器-停-B1-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:16	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:17	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:18	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 14:36:22	
47	3號門停車場 B2F 滅火器-停-B2-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:13	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:13:22	
48	3號門停車場 B3F 滅火器-停-B3-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:26	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:28	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:29	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:31	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 15:41:34	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:17:57

承商駐院主任：謝濟隆
2024/02/22 16:04:23

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:49:17