

調度站滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:05	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:06	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:07	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:08	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:09	
2	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:11	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:12	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:17	
3	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:47	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:48	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:50	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:51	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:53	
4	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:54	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:54	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:55	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:56	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:59:57	
5	調度站垃圾站 1F 滅火器-調-01-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:26	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:27	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:27	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:28	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:58:32	
6	調度站垃圾站 2F 滅火器-調-02-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:16	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:17	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:18	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:20	
7	調度站垃圾站 2F 滅火器-調-02-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:21	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:22	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:23	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:23	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 10:01:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:21:23

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:10:08

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:37:33