

精神樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓1F 消防泵浦-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:17:55	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:17:59	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:18:02	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:18:08	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:18:12	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:18:14	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-16 16:18:23	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-16 16:18:33	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-16 16:18:48	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:18:53	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:43:33

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:10:47

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:55:11