

舊資訊室火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	舊資訊室1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:51	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:52	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:55	
2	舊資訊室2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:49:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:49:35	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:49:37	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:49:40	
3	舊資訊室B1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:23	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:48:25	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	27	張敬德	2024-02-19 15:48:30	
4	舊資訊室B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:53:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:53:13	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:53:15	
		非定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 15:53:18	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:32:35

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:27:54

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:49:13