

懷恩堂滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:38	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:39	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:40	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:41	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:43	
2	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:43	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:44	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:45	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:46	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:47	
3	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:50	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:51	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:52	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:52	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:54	
4	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:54	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:55	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:56	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:57	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:58	
5	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:42	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:43	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:44	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:45	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:46	
6	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:47	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:48	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:49	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:49	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:51	
7	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:16	
8	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:17	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:22	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:23	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:26	
9	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-09	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:54	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:55	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:55	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:56	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:57	
10	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:58	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:25:59	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:00	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:00	

	10	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:02	
11	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-11	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:46	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:47	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:48	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:48	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:50	
12	懷恩堂1F 滅火器-恩-01-12	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:51	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:52	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:53	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:30:56	
13	懷恩堂RF 滅火器-恩-RF-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:13	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:16	
14	懷恩堂RF 滅火器-恩-RF-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:17	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:18	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:18	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:29:20	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:43

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:46