

中正樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B2F P型受信總機 火警受信總機	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:40:52	
		開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:40:58	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25.2	張敬德	2024-02-02 09:41:10	
		回路表示	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:41:14	
		火災/斷線測試	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:41:19	
2	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:02:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:02:49	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:02:53	
3	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:00:40	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:00:42	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:00:45	
4	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第一區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:59:33	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:59:37	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:59:42	
5	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:10:53	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:10:56	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:11:01	
6	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第二區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:09:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:09:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:09:18	
7	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第三區	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:19:21	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:19:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:19:27	
8	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:34:59	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:35:01	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:35:05	
9	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第五區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:16:35	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:16:40	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:16:43	
10	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:36:07	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:36:09	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:36:12	
11	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第六區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:20:05	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:20:08	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:20:12	
12	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:54:50	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:54:59	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:55:03	
13	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:51:00	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:51:04	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:51:59	
14	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:44:49	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:44:51	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:44:55	
15	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第七區4	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:21:16	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:21:18	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:21:24	
16	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:49	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:52	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:56	
17	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:12	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:57:15	
18	中正樓B2F 火警綜合盤-B2 第八區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:56:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:56:11	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:56:15	
19	中正樓B2F 火警綜合盤-重	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:13:06	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:13:10	

	慶(檔案室)	音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:13:16	
20	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:42:46	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:42:48	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:42:51	
21	中正樓B2F 火警綜合盤-VIP2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:47:07	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:47:10	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:49:14	
22	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:47:08	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:47:10	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:47:14	
23	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:48:17	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:48:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:48:23	
24	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第一區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:29:09	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:29:11	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:29:18	
25	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:32:28	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:32:30	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:32:34	
26	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第二區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:33:19	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:33:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:33:32	
27	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第三區	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:02:26	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:02:28	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:02:31	
28	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:59:52	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:59:58	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:00:08	
29	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第五區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:56:48	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:56:50	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 08:56:54	
30	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:27:12	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:27:29	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:27:34	
31	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:26:22	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:26:23	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:26:26	
32	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第六區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:23:21	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:23:23	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:23:26	
33	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:03:22	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:03:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:03:28	
34	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第八區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:07:31	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:07:35	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:07:40	
35	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:04:47	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:04:49	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:04:53	
36	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第九區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:05:44	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:05:46	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:05:50	
37	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區1	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:14:54	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:14:57	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:15:03	
38	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區2	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:13:36	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:13:43	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:13:51	
39	中正樓B3F 火警綜合盤-B3 第七區3	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:12:20	
		火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:12:24	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:12:29	

備註:
改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生 2024/02/27 12:34:50	承商駐院主任：謝濱隆 2024/02/27 14:10:35	承辦工程司：倪銘仁 2024/02/27 14:41:40
---	-----------------------------------	----------------------------------