

重粒子FM-200自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心1F FM-200自動滅火設備-CO	AC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:12:55	
		DC電源	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:12:58	
		指示顯示	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:13:00	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.1	張敬德	2024-02-18 09:13:32	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:13:45	
2	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-1(室內)-CO-1	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:10:39	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:10:40	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:10:42	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:10:43	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.1	張敬德	2024-02-18 09:10:52	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:11:00	
3	重粒子癌症治療中心B1F B1F治療室-2(室內)-CO-2	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:11:02	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:11:03	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:11:05	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:11:06	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.2	張敬德	2024-02-18 09:11:27	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:11:33	
4	重粒子癌症治療中心B1F B1F加速器室(室內)-CO-3	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:01	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:03	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:07	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 08:47:12	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12	張敬德	2024-02-18 08:47:17	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 08:47:25	
5	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(左)(室內及高架地板)-CO-4	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:26:44	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:26:46	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:26:47	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:26:48	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12	張敬德	2024-02-18 09:26:52	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:26:58	
6	重粒子癌症治療中心2F 2F電器室(右)-CO-5	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:24:20	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:24:22	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:24:23	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:24:25	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12.1	張敬德	2024-02-18 09:24:30	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:24:38	
7	重粒子癌症治療中心3F 3F電器室(室內及高架地板)-CO-6	探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:15:59	
		手動啟動/緊急暫停裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:16:01	
		警示、警鈴	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:16:03	
		排氣裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:16:06	
		電池電壓(11.5-13.0V)	目視	12	張敬德	2024-02-18 09:16:27	
		電池日期(新品使用期限3年)	目視	111012	張敬德	2024-02-18 09:16:33	
8	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1A001-1(344ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:03:47	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:03:49	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:03:51	
9	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001-1(452ML)	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 10:04:38	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:40	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:41	
10	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:04:46	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:49	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:50	
11	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:05:07	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:09	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:11	
	重粒子癌症治療中心B1F	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 10:05:20	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:24	

12	鋼瓶-1B002-2(452ML)	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:26	
13	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B003-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:05:48	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:50	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:51	
14	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B003-2(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:05:55	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:57	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:58	
15	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B004-1(452ML)	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 10:06:16	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:18	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:19	
16	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B004-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:06:26	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:28	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:30	
17	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B005-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:06:55	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:57	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:58	
18	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1B005-2(452ML)	氣體壓力	目視	1780	張敬德	2024-02-18 10:07:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:07:10	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:07:12	
19	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C001-1(452ML)	氣體壓力	目視	1720	張敬德	2024-02-18 10:07:59	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:01	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:03	
20	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:08:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:12	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:13	
21	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:08:37	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:38	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:39	
22	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C002-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:08:44	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:45	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:46	
23	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:09:10	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:12	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:13	
24	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C003-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:09:17	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:19	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:20	
25	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 10:09:37	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:38	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:40	
26	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C004-2(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:09:45	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:47	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:48	
27	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 10:10:07	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:10:08	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:10:09	
28	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005-2(452ML)	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 10:10:14	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:10:15	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:10:18	
29	重粒子癌症治療中心2F	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:51:07	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:09	

	鋼瓶-2D001-1(452ML)	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:10	
30	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:51:22	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:23	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:25	
31	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1780	張敬德	2024-02-18 09:52:00	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:02	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:03	
32	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:52:10	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:13	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:14	
33	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:52:37	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:39	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:40	
34	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:52:44	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:46	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:48	
35	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-1(452ML)	氣體壓力	目視	1780	張敬德	2024-02-18 09:53:11	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:13	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:14	
36	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:53:18	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:20	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:23	
37	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:55:01	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:03	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:05	
38	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:55:30	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:31	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:33	
39	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002-2(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 09:55:38	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:41	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:42	
40	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:56:00	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:56:02	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:56:03	
41	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003-2(452ML)	氣體壓力	目視	1760	張敬德	2024-02-18 09:56:08	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:56:40	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:56:42	
42	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001-1(452ML)	氣體壓力	目視	1810	張敬德	2024-02-18 09:57:37	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:39	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:40	
43	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001-2(452ML)	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 09:57:47	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:49	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:50	
44	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-1(452ML)	氣體壓力	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:58:09	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:11	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:12	
45	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002-2(452ML)	氣體壓力	目視	1820	張敬德	2024-02-18 09:58:17	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:20	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:21	
46	重粒子癌症治療中心2F	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 09:58:48	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:50	

	鋼瓶-2F003-1(452ML)	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:51	
47	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003-2(452ML)	氣體壓力	目視	1790	張敬德	2024-02-18 09:58:57	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:00	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:01	
48	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-1(452ML)	氣體壓力	目視	1830	張敬德	2024-02-18 09:59:19	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:21	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:23	
49	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004-2(452ML)	氣體壓力	目視	1820	張敬德	2024-02-18 09:59:28	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:30	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:31	
50	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F004(191KG)	計量尺刻度	目視	20.2	張敬德	2024-02-18 09:59:10	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:12	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:59:13	
51	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F003(192KG)	計量尺刻度	目視	20.1	張敬德	2024-02-18 09:58:40	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:42	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:43	
52	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F002(192KG)	計量尺刻度	目視	20.2	張敬德	2024-02-18 09:57:59	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:02	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:58:04	
53	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2F001(191KG)	計量尺刻度	目視	20	張敬德	2024-02-18 09:57:22	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:26	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:57:27	
54	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E003(192KG)	計量尺刻度	目視	20.8	張敬德	2024-02-18 09:55:50	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:52	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:53	
55	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E002(192KG)	計量尺刻度	目視	20.4	張敬德	2024-02-18 09:55:20	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:22	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:55:23	
56	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001-1(452ML)	計量尺刻度	目視	1800	張敬德	2024-02-18 09:54:30	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:54:41	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:54:45	
57	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2E001(191KG)	計量尺刻度	目視	20.2	張敬德	2024-02-18 09:53:48	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:49	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:50	
58	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D004(191KG)	計量尺刻度	目視	20.5	張敬德	2024-02-18 09:52:58	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:01	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:53:03	
59	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D003(191KG)	計量尺刻度	目視	20.5	張敬德	2024-02-18 09:52:25	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:28	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:52:30	
60	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D002(191KG)	計量尺刻度	目視	20.1	張敬德	2024-02-18 09:51:33	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:48	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:49	
61	重粒子癌症治療中心2F 鋼瓶-2D001(191KG)	計量尺刻度	目視	20	張敬德	2024-02-18 09:50:59	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:02	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 09:51:03	
62	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶-1C005(192KG)	計量尺刻度	目視	33.4	張敬德	2024-02-18 10:09:54	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:56	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:57	
63	重粒子癌症治療中心B1F	計量尺刻度	目視	34	張敬德	2024-02-18 10:09:27	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:29	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:30	

	鋼瓶- 1C004(191KG)	配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:30	
64	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1C003(191KG)	計量尺刻度	目視	33.3	張敬德	2024-02-18 10:08:58	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:04	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:09:05	
65	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1C002(192KG)	計量尺刻度	目視	33.2	張敬德	2024-02-18 10:08:23	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:25	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:08:26	
66	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1C001(190KG)	計量尺刻度	目視	32.9	張敬德	2024-02-18 10:07:46	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:07:51	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:07:52	
67	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1B005(192KG)	計量尺刻度	目視	33	張敬德	2024-02-18 10:06:43	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:45	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:46	
68	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1B004(191KG)	計量尺刻度	目視	33	張敬德	2024-02-18 10:06:05	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:07	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:06:08	
69	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1B003(191KG)	計量尺刻度	目視	32.9	張敬德	2024-02-18 10:05:40	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:41	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:42	
70	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1B002(192KG)	計量尺刻度	目視	33.1	張敬德	2024-02-18 10:04:58	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:00	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:05:01	
71	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1B001(192KG)	計量尺刻度	目視	33.2	張敬德	2024-02-18 10:04:28	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:30	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:04:31	
72	重粒子癌症治療中心B1F 鋼瓶- 1A001(86.8KG)	計量尺刻度	目視	28.1	張敬德	2024-02-18 10:03:39	
		電磁閥	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:03:40	
		配管	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:03:41	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:44:26

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:11:45

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:54:29