

托兒所大樓緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:09:57	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:10:09	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:10:12	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:10:16	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.8	張敬德	2024-02-19 16:10:23	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-19 16:10:26	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:45:43

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:12:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:53:49