

二門診自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	二門診8F 自動撒水設備- 8F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:08	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:09	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:10	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:11	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:12	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:13	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:16:14	
2	二門診7F 自動撒水設備- 7F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:35	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:36	
		壓力表	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:37	
		蜂鳴器	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:38	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:38	
		末端查驗管	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:39	
		撒水頭	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:54:42	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:34:50

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:10:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:40:57