

二門診消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第二門診機房 B1F 撒水泵浦-SP-1	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:43	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:44	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:44	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:45	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:46	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:45:46	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:45:56	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:46:03	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:46:08	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:10	
2	第二門診機房 B1F 消防泵浦-FP-1	控制盤	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:30	
		泵浦	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:30	
		閥類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:31	
		表類	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:32	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:32	
		電壓、電流	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:33	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:46:39	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:46:43	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	吳金龍	2024-02-05 14:46:47	
		壓力開關	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:46:50	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:34:17

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 13:55:12

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 14:40:57