

重粒子消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	重粒子癌症治療中心B1F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:17:30	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:17:36	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:17:39	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:18:31	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:18:36	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:18:43	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-18 10:18:49	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-18 10:18:56	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-18 10:19:01	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:19:49		
2	重粒子癌症治療中心B1F 撒水泵-SP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:03	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:06	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:09	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:12	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:14	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:17	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	250	張敬德	2024-02-18 10:12:22	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	250	張敬德	2024-02-18 10:12:26	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	250	張敬德	2024-02-18 10:12:29	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:12:43		
3	重粒子癌症治療中心B1F 採水泵-FP-2	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:43	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:46	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:49	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:51	
		手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:53	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:22:55	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	張敬德	2024-02-18 10:23:00	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	張敬德	2024-02-18 10:23:07	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	張敬德	2024-02-18 10:23:11	
	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-18 10:23:19		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:57

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:10