

東眷護士宿舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	東眷護士宿舍 109號-2F 滅火器-東-308	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:36	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:37	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:37	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:38	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:40	
2	東眷護士宿舍 109號-2F 滅火器-東-309	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:41	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:42	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:42	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:43	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:36:45	
3	東眷護士宿舍 110號-1F 滅火器-東-310	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:09	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:10	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:11	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:12	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:13	
4	東眷護士宿舍 110號-1F 滅火器-東-311	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:14	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:15	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:15	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:17	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:19	
5	東眷護士宿舍 112號-1F 滅火器-東-312	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:51	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:51	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:52	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:53	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:54	
6	東眷護士宿舍 112號-1F 滅火器-東-313	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:56	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:56	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:34:59	
7	東眷護士宿舍 114號-1F 滅火器-東-300	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:46	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:46	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:47	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:48	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:49	
8	東眷護士宿舍 114號-1F 滅火器-東-301	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:50	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:51	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:51	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:52	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:54	
9	東眷護士宿舍 115號-2F 滅火器-東-302	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:23	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:24	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:25	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:26	
10	東眷護士宿舍 115號-2F	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:27	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:28	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:29	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:30	

	滅火器-東-303	保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:38:32	
11	東眷護士宿舍 116號-1F 滅火器-東-304	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:33	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:34	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:34	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:35	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:36	
12	東眷護士宿舍 116號-1F 滅火器-東-305	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:37	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:38	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:39	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:39	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:43:41	
13	東眷護士宿舍 120號-1F 滅火器-東-306	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:19	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:20	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:20	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:21	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:23	
14	東眷護士宿舍 120號-1F 滅火器-東-307	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:24	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:25	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:26	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:27	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:46:29	
15	東眷護士宿舍 122號-1F 滅火器-東-294	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:19	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:20	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:20	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:21	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:22	
16	東眷護士宿舍 122號-1F 滅火器-東-295	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:25	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:25	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:26	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:47:29	
17	東眷護士宿舍 123號-2F 滅火器-東-296	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:08	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:09	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:10	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:11	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:12	
18	東眷護士宿舍 123號-2F 滅火器-東-297	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:13	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:14	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:15	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:15	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:40:18	
19	東眷護士宿舍 124號-1F 滅火器-東-298	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:06	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:07	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:08	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:08	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:10	
20	東眷護士宿舍 124號-1F 滅火器-東-299	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:11	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:11	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:12	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:13	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:48:15	

21	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-287	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:44	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:45	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:46	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:47	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:48	
22	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-288	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:49	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:50	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:51	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:51	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:53	
23	東眷護士宿舍 76號-1F 滅火器-東-289	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:54	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:54	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:55	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:56	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:27:58	
24	東眷護士宿舍 77號-2F 滅火器-東-290	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:24	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:24	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:25	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:27	
25	東眷護士宿舍 77號-2F 滅火器-東-291	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:27	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:28	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:29	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:29	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:30:32	
26	東眷護士宿舍 78號-1F 滅火器-東-292	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:56	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:56	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:59	
27	東眷護士宿舍 78號-1F 滅火器-東-293	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:28:59	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:29:00	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:29:01	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:29:02	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:29:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:29:04	
28	東眷護士宿舍 82號-1F 滅火器-東-281	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:31:58	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:31:59	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:00	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:01	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:02	
29	東眷護士宿舍 82號-1F 滅火器-東-282	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:03	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:04	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:04	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:05	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:07	
30	東眷護士宿舍 84號-1F 滅火器-東-283	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:40	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:41	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:42	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:43	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:45	
	東眷護士宿舍	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:46	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:47	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:47	

31	84號-1F 滅火器-東-284	皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:48	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:32:50	
32	東眷護士宿舍 86號-1F 滅火器-東-285	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:24	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:24	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:25	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:27	
33	東眷護士宿舍 86號-1F 滅火器-東-286	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:27	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:28	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:29	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:29	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:33:32	
34	東眷護士宿舍 90號-1F 滅火器-東-271	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:51	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:52	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:52	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:53	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:55	
35	東眷護士宿舍 90號-1F 滅火器-東-272	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:56	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:57	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:58	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:41:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:42:00	
36	東眷護士宿舍 93號-2F 滅火器-東-273	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:17	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:18	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:18	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:19	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:21	
37	東眷護士宿舍 93號-2F 滅火器-東-274	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:22	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:23	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:23	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:24	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:50:27	
38	東眷護士宿舍 94號-1F 滅火器-東-275	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:32	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:33	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:34	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:34	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:37	
39	東眷護士宿舍 94號-1F 滅火器-東-276	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:38	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:38	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:39	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:40	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:44:42	
40	東眷護士宿舍 95號-2F 滅火器-東-277	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:39	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:40	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:40	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:41	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:43	
41	東眷護士宿舍 95號-2F 滅火器-東-278	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:43	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:44	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:45	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:46	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:46	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:49:48	
42	東眷護士宿舍 96號-1F 滅火器-東-279	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:18	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:19	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:20	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:20	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:22	
43	東眷護士宿舍 96號-1F 滅火器-東-280	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:23	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:24	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:26	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-27 09:45:28	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:50:12

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:14:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:51:04