

湖畔門診排煙設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診RF 排煙設備-DM- RF-01	排煙機	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:37:59	
		控制盤	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:37:59	
		排煙閘門	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:38:00	
		手動啟動裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:38:01	
		自動啟動探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:38:02	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:36:06

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:44

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:55