

立體停車場泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 泡沫滅火-1F東	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:46:58	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:46:59	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:00	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:00	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:01	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:02	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:03	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:03	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:47:04	
2	立體停車場1F 泡沫滅火-1F西	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:34	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:35	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:36	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:36	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:37	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:38	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:39	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:39	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:50:40	
3	立體停車場2F 泡沫滅火-2F東	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:27	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:28	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:29	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:29	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:32	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:33	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:34	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:35	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:39:36	
4	立體停車場2F 泡沫滅火-2F西	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:16	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:17	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:18	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:19	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:19	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:20	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:21	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:21	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:43:22	
5	立體停車場3F 泡沫滅火-3F東	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:50	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:51	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:51	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:52	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:53	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:53	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:54	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:55	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:30:56	
6	立體停車場3F 泡沫滅火-3F西	警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:42	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:43	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:44	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:44	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:45	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:46	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:47	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:48	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:34:49	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:05	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:09	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:11	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:13	

7	立體停車場4F 泡沫滅火-4F東	閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:15	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:20	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:22	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:24	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:07:28	
8	立體停車場4F 泡沫滅火-4F西	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:13:57	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:13:59	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:03	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:06	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:08	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:13	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:14	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:18	
9	立體停車場5F 泡沫滅火-5F東	泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 16:14:23	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:51:48	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:51:49	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:51:53	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:51:55	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:51:57	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:52:00	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:52:01	
10	立體停車場5F 泡沫滅火-5F西	撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:52:04	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:52:07	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:30	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:32	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:35	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:36	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:41	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:43	
11	立體停車場6F 泡沫滅火-6F東	手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:45	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:47	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:58:51	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:06	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:12	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:14	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:16	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:18	
12	立體停車場6F 泡沫滅火-6F西	一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:20	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:23	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:25	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:37:29	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:43:57	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:01	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:03	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:05	
13	立體停車場7F 泡沫滅火-7F東	閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:08	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:10	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:15	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:21	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:44:26	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:20	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:24	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:26	
13	立體停車場7F 泡沫滅火-7F東	蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:29	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:30	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:32	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:33	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:34	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:18:37	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:05	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:08	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:10	

14	立體停車場7F 泡沫滅火-7F西	蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:11	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:15	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:17	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:19	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:20	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:28:25	
15	立體停車場8F 泡沫滅火-8F東	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:55:58	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:56:25	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:56:37	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:56:45	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:57:04	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:57:19	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:57:25	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:57:27	
16	立體停車場8F 泡沫滅火-8F西	泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:57:48	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:14	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:18	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:22	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:27	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:31	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:35	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:38	
17	立體停車場9F 泡沫滅火-9F東	撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:42	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 15:08:46	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:48	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:50	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:53	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:55	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:57	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:32:59	
18	立體停車場9F 泡沫滅火-9F西	手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:33:01	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:33:03	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:33:06	
		警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:44	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:46	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:48	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:50	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:52	
19	立體停車場 B1F 泡沫滅火-B1F東	一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:54	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:56	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:43:58	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-15 14:44:02	
		警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:33	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:34	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:35	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:35	
20	立體停車場 10F 泡沫滅火-B1F西	閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:36	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:37	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:37	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:38	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:53:39	
		警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:09	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:10	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:11	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:11	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:12	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:13	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:14	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:14	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:57:15	
		警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:45	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:46	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:46	

21	立體停車場 B2F 泡沫滅火-B2F 東	蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:47	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:48	
		一齊開放閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:48	
		手動啟動閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:49	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:50	
		泡沫頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-15 15:59:50	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:40:13

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:09:55

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:56:31