

精神樓火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	精神樓4F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:44:01	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-101	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:44:03	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:44:06	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:44:09	
2	精神樓4F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:23:24	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-143	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:23:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:23:27	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:23:30	
3	精神樓4F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:24:05	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-160	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:24:07	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:24:08	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:24:12	
4	精神樓3F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:40:35	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-1	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:40:39	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:40:44	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:40:52	
5	精神樓3F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:41:29	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-25	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:41:31	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:41:35	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:41:38	
6	精神樓3F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:42:18	
	火警綜合盤及 火警探測器- M2-62	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:42:19	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:42:36	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:42:39	
7	精神樓2F	電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:36:25	
	R型受信總機- 電源盤	開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:36:27	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.7	張敬德	2024-02-16 14:36:39	
8	精神樓2F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:15:03	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-101	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:15:05	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:15:07	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:15:09	
9	精神樓2F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:35:37	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-125	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:35:41	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:35:49	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:35:56	
10	精神樓2F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:34:55	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-164	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:34:58	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:34:59	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:35:02	
11	精神樓1F	手動報警機	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:51	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	火警標示燈	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:53	
		音響裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 09:38:54	
		定址式火警探測器	目視	故障	徐永誠	2024-02-21 10:21:51	
12	精神樓1F	手動報警機	目視	正常	徐永誠	2024-02-21 10:09:31	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-21	火警標示燈	目視	正常	徐永誠	2024-02-21 08:50:50	
		音響裝置	目視	正常	徐永誠	2024-02-21 08:50:51	
		定址式火警探測器	目視	正常	林琮凱	2024-02-21 10:15:21	
13	精神樓1F	手動報警機	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:20:22	
	火警綜合盤及 火警探測器- M1-28	火警標示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:20:25	
		音響裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:20:29	
		定址式火警探測器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 16:20:34	
備註:							
改善措施:							

巡檢照片

