

護士宿舍ABC消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 消防泵浦-FP-1	控制盤	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:43	
		泵浦	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:45	
		閥類	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:52	
		表類	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:55	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:55	
		電壓、電流	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:26:59	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	300	董儲飴	2024-02-20 14:27:04	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	300	董儲飴	2024-02-20 14:27:10	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	300	董儲飴	2024-02-20 14:27:14	
		壓力開關	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:27:16	
備註:							
改善措施:							

承包商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
 2024/02/27 12:46:27

承包商駐院主任：謝濱隆
 2024/02/27 15:12:51

承辦工程司：倪銘仁
 2024/02/27 15:53:30