

動力中心HALON 1301自動滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:17	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:21	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:26	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:33	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:37	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:54	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:00:56	
		電池電壓		26	曾耀緯	2024-02-15 10:03:31	
2	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:17	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:19	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:23	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:25	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:27	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:34	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:15:35	
		電池電壓		26	曾耀緯	2024-02-15 10:15:43	
3	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-01(186P)	氣體壓力	目視	370	曾耀緯	2024-02-15 10:04:51	
4	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-02(186P)	氣體壓力	目視	355	曾耀緯	2024-02-15 10:05:14	
5	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-03(186P)	氣體壓力	目視	355	曾耀緯	2024-02-15 10:05:24	
6	動力中心監控室(542R)5F 自動滅火設備-H-5E-04(186P)	氣體壓力	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 10:06:39	
7	動力中心發電機室(542R)2F 自動滅火設備-H-2E	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:07	
		氣體壓力	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:09	
		配管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:10	
		探測器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:12	
		電磁閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:15	
		警示警鈴	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:17	
		手動起動/緊急暫停	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:21:19	
		電池電壓		27	曾耀緯	2024-02-15 10:21:26	
8	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E-01(340P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:16:27	
9	動力中心高壓配電室(542R)3F 自動滅火設備-H-3E-02(340P)	氣體壓力	目視	500	曾耀緯	2024-02-15 10:17:02	

10	動力中心高壓 配電室 (542R)3F 自動滅火設備- H-3E- 03(340P)	氣體壓力	目視	135	曾耀緯	2024-02-15 10:17:11	
11	動力中心高壓 配電室 (542R)3F 自動滅火設備- H-3E- 04(340P)	氣體壓力	目視	400	曾耀緯	2024-02-15 10:17:33	
12	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 01(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:07	
13	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 02(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:11	
14	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 03(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:15	
15	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 04(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:19	
16	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 05(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:24	
17	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 06(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:29	
18	動力中心發電 機室(542R)2F 自動滅火設備- H-2E- 07(186P)	氣體壓力	目視	360	曾耀緯	2024-02-15 10:22:34	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:38:43

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:30