

湖畔門診緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診3F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:11	
		主機標示	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:12	
		主機回路指示	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:13	
		主機麥克風	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:14	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	27	董儲飴	2024-02-06 14:34:18	
		揚聲器	目視	正常	董儲飴	2024-02-06 14:34:20	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:36:06

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:45

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:55