

中正樓消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓B1F 低層消防泵- FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:09:36	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:09:42	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:09:58	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:10:12	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:10:16	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:10:23	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:10:37	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:10:43	
2	中正樓23F 23F泡沫泵- FSP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:49:52	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:50:41	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:50:46	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:50:51	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:50:55	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:51:30	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	張敬德	2024-02-06 08:55:27	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	張敬德	2024-02-06 08:57:49	
3	中正樓23F 23F泡沫加壓 泵-FSJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:07	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:12	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:23	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:40	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:46	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 08:42:49	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	100	張敬德	2024-02-06 08:43:03	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	100	張敬德	2024-02-06 08:45:59	
4	動力中心B1F 低層消防加壓 泵-FJP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:05:54	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:06:02	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:06:09	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:06:14	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:06:17	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:06:20	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	150	張敬德	2024-02-06 14:08:46	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	150	張敬德	2024-02-06 14:08:55	
5	動力中心B1F 中層消防泵- FP-2	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:22:47	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:22:51	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:22:56	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:22:59	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:00	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:03	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:23:12	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:23:25	
6	動力中心B1F 中層消防加壓 泵-FJP-2	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:23:35	
	動力中心B1F	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:20:17	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:20:39	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:20:48	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:20:57	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:21:02	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:21:12	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:21:24	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:21:31	
	動力中心B1F	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:21:40	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:34:19	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:34:22	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:34:46	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:34:54	

7	高層消防泵-FP-3	自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:35:04	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:35:14	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:35:45	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:36:25	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:37:28	
8	動力中心B1F 高層消防加壓 泵-FJP-3	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:30:48	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:30:57	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:31:08	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:31:17	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:31:27	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:31:44	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:32:08	
	動力中心B1F 低層撒水泵- SP-2	相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:32:39	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:33:00	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:14:26	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:15:15	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:15:18	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:15:21	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:15:23	
	動力中心B1F 低層撒水加壓 泵-SJP-2	電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:15:39	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	300	張敬德	2024-02-06 15:16:37	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	300	張敬德	2024-02-06 15:20:08	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	300	張敬德	2024-02-06 15:21:48	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:06:55	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:06:58	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:07:05	
	動力中心B1F 高層撒水泵- SP-3	表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:08:05	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:08:16	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:08:48	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:10:25	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:11:25	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:14:24	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:52:07	
	動力中心B1F 高層撒水加壓 泵-SJP-3	泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:52:18	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:53:10	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:53:13	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:53:16	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:56:18	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:56:27	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	300	張敬德	2024-02-06 14:57:46	
	動力中心B1F 高層撒水加壓 泵-SJP-3	相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	300	張敬德	2024-02-06 15:00:18	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:12	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:17	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:21	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:24	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:27	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 14:46:30	
	動力中心B1F B2、B3泡沫 泵-FSP-1	相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:46:37	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:50:36	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	張敬德	2024-02-06 14:52:02	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:42:57	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:44:15	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:44:18	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:44:22	
	動力中心B1F B2、B3泡沫 泵-FSP-1	自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:44:26	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:44:40	
		相對地絕緣電阻MΩ-R	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:48:30	
		相對地絕緣電阻MΩ-S	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:50:40	
		相對地絕緣電阻MΩ-T	目視	200	張敬德	2024-02-06 15:53:43	
		控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:29:05	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:29:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:31:38	

14	動力中心B1F B2、B3泡沫加 壓泵-FSJP-1	表類	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:32:01	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:32:19	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-06 15:33:57	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	張敬德	2024-02-06 15:37:11	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	張敬德	2024-02-06 15:39:00	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	張敬德	2024-02-06 15:40:29	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:38:00

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:43

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:53