

動力中心消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心B1F 撒水泵-SP-4	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:05	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:12	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:21	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:30	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:38	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:26:44	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:26:51	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:27:00	
	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:27:08		
2	動力中心B1F 撒水加壓泵-SJP-4	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:24:52	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:24:53	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:24:54	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:24:55	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:25:04	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:25:15	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:25:27	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:25:37	
	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:25:54		
3	動力中心B1F 消防泵-FP-4	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:28:31	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:28:40	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:28:49	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:28:56	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:29:03	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:29:11	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:29:28	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:29:36	
	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	200	曾耀緯	2024-02-15 09:29:44		
4	動力中心B1F 消防加壓泵-FJP-4	控制盤	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:27:26	
		泵浦	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:27:38	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:27:44	
		表類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:27:49	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:27:56	
		電壓、電流	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:28:03	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:28:16	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:28:23	
	相對地絕緣電阻MQ-T	目視	150	曾耀緯	2024-02-15 09:28:30		
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:39:22

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:09:52

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:56:31