

中正樓自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	中正樓10F 自動撒水設備- 10F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:32	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:36	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:40	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:43	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:56	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:07:59	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:03	
2	中正樓10F 自動撒水設備- 10F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:21	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:24	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:30	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:36	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:39	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:43	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:08:46	
3	中正樓10F 自動撒水設備- 10F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:36	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:39	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:42	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:45	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:48	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:51	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:56	
4	中正樓10F 自動撒水設備- 10F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:00	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:02	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:05	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:09	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:11	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:06:18	
5	中正樓11F 自動撒水設備- 11F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:10	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:20	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:25	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:36	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:40	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:42	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:01:54	
6	中正樓11F 自動撒水設備- 11F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:11	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:16	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:18	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:23	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:26	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:32	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:02:43	
7	中正樓11F 自動撒水設備- 11F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:59:08	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:59:14	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:59:22	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:59:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:00:06	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:00:10	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:00:15	
8	中正樓11F 自動撒水設備- 11F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:14	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:19	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:23	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:28	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:31	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:34	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:58:42	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:52:59	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:02	

9	中正樓12F 自動撒水設備- 12F-A	壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:04	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:11	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:16	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:21	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:31	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:49	
10	中正樓12F 自動撒水設備- 12F-B	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:52	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:53:57	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:54:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:54:03	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:54:06	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:54:11	
11	中正樓12F 自動撒水設備- 12F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:09	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:13	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:22	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:29	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:34	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:39	
12	中正樓12F 自動撒水設備- 12F-D	撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:51:47	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:27	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:31	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:36	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:38	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:41	
13	中正樓13F 自動撒水設備- 13F-A	末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:44	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:50:51	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:46:37	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:46:40	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:46:50	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:46:56	
14	中正樓13F 自動撒水設備- 13F-B	閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:46:59	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:03	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:07	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:28	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:42	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:44	
15	中正樓13F 自動撒水設備- 13F-C	蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:46	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:50	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:47:57	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:48:04	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:19	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:22	
16	中正樓13F 自動撒水設備- 13F-D	壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:24	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:28	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:31	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:35	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:45:42	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:43:53	
17	中正樓14F 自動撒水設備- 14F-A	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:43:57	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:44:01	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:44:07	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:44:17	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:44:20	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:44:25	
17	中正樓14F 自動撒水設備- 14F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:05	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:08	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:11	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:18	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:39	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:42	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:38:44	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:39:31	

18	中正樓14F 自動撒水設備- 14F-B	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:39:35	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:39:43	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:39:47	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:39:56	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:40:05	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:40:12	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:35:55	
19	中正樓14F 自動撒水設備- 14F-C	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:35:59	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:36:02	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:36:06	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:36:10	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:36:14	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:36:21	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:16	
20	中正樓14F 自動撒水設備- 14F-D	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:19	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:22	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:25	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:35	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:34:54	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:35:11	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:00	
21	中正樓15F 自動撒水設備- 15F-A	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:03	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:06	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:10	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:17	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:22	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:29	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:50	
22	中正樓15F 自動撒水設備- 15F-B	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:25:55	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:26:00	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:26:06	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:26:10	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:26:15	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:26:23	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:36	
23	中正樓15F 自動撒水設備- 15F-C	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:41	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:44	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:47	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:50	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:52	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:24:00	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:22:33	
24	中正樓15F 自動撒水設備- 15F-D	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:22:38	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:22:50	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:22:56	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:22:59	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:02	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:23:12	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:28	
25	中正樓16F 自動撒水設備- 16F-A	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:33	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:38	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:43	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:48	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:51	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:17:56	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:25	
26	中正樓16F 自動撒水設備- 16F-B	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:32	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:41	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:44	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:18:54	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:19:05	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:19	

27	中正樓16F 自動撒水設備- 16F-C	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:22	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:25	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:28	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:30	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:33	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:16:37	
28	中正樓16F 自動撒水設備- 16F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:19	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:28	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:32	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:41	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:49	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:51	
29	中正樓17F 自動撒水設備- 17F-A	撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:15:55	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:26	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:31	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:38	
30	中正樓17F 自動撒水設備- 17F-B	末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:42	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:11:52	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:14	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:17	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:21	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:25	
31	中正樓17F 自動撒水設備- 17F-C	閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:28	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:31	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:12:38	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:52	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:54	
32	中正樓17F 自動撒水設備- 17F-D	蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:55	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:56	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:09:58	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:00	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:14	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:23	
33	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-A	壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:41	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:45	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:47	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:50	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 14:10:53	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:26	
34	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-B	壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:32	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:38	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:41	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:46	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:55:53	
35	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:13	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:16	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:19	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:23	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:26	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:28	
35	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C	撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:56:32	
		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:53:47	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:53:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:53:59	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:03	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:07	
35	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-C	末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:11	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:16	

36	中正樓18F 自動撒水設備- 18F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:35	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:38	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:40	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:47	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:50	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:53	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:54:58	
37	中正樓19F 自動撒水設備- 19F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:47	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:51	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:56	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:03	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:07	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:13	
38	中正樓19F 自動撒水設備- 19F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:40	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:50:49	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:51:04	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:51:06	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:51:09	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:51:12	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:51:16	
39	中正樓19F 自動撒水設備- 19F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:06	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:14	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:16	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:20	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:24	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:29	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:32	
40	中正樓19F 自動撒水設備- 19F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:48:56	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:11	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:13	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:49:17	
41	中正樓1F 自動撒水設備- 1F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:02	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:05	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:08	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:10	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:12	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:14	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:17	
42	中正樓1F 自動撒水設備- 1F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:30	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:44	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:19:47	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:20:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:20:02	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:20:03	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:25:13	
43	中正樓1F 自動撒水設備- 1F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:40	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:45	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:47	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:48	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:51	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:16:54	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:04	
44	中正樓1F 自動撒水設備- 1F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:21	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:36	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:40	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:48	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:17:50	

		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:18:00	
45	中正樓20F 自動撒水設備- 20F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:02	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:10	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:13	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:16	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:19	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:22	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:43:29	
46	中正樓20F 自動撒水設備- 20F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:27	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:31	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:33	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:38	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:40	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:42:45	
47	中正樓20F 自動撒水設備- 20F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:12	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:14	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:17	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:26	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:35	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:42	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:44:47	
48	中正樓20F 自動撒水設備- 20F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:00	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:12	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:26	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:36	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:41	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:48	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:39:53	
49	中正樓21F 自動撒水設備- 21F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:23	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:34	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:38	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:43	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:30:50	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:02	
50	中正樓21F 自動撒水設備- 21F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:42	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:46	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:51	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:53	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:31:57	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:32:04	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:32:10	
51	中正樓22F 自動撒水設備- 22F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:41	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:45	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:46	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:47	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:48	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:49	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:52	
52	中正樓22F 自動撒水設備- 22F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:19	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:20	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:21	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:22	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:22	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:23	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-27 14:04:25	
53	中正樓23F 自動撒水設備- 23F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:23:37	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:23:41	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:23:48	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:23:52	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:23:55	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:24:02	

		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:24:10	
54	中正樓23F 自動撒水設備- 23F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:25	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:38	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:42	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:47	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:50	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:25:55	
55	中正樓24F 自動撒水設備- 24F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:19:37	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:20:31	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:20:36	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:20:59	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:21:03	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:21:07	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 10:21:16	
56	中正樓2F 自動撒水設備- 2F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:02	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:07	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:10	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:14	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:17	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:21	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:31	
57	中正樓2F 自動撒水設備- 2F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:50	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:06:53	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:07:00	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:07:05	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:07:08	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:07:14	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:07:20	
58	中正樓2F 自動撒水設備- 2F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:18	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:23	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:29	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:33	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:36	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:38	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:04:43	
59	中正樓2F 自動撒水設備- 2F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:25	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:29	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:32	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:38	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:40	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:05:44	
60	中正樓3F 自動撒水設備- 3F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:00:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:00:53	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:00:55	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:00:59	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:01:01	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:01:04	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 16:01:09	
61	中正樓3F 自動撒水設備- 3F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:03	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:06	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:11	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:13	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:19	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:22	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:59:27	
62	中正樓3F 自動撒水設備- 3F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:45	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:48	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:51	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:56	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:58:02	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:58:08	

		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:58:13	
63	中正樓3F 自動撒水設備- 3F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:03	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:07	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:10	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:14	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:17	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:21	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:57:26	
64	中正樓4F 自動撒水設備- 4F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:50:55	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:03	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:05	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:11	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:16	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:22	
65	中正樓4F 自動撒水設備- 4F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:34	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:37	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:40	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:47	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:50	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:52	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:51:56	
66	中正樓4F 自動撒水設備- 4F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:41	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:48	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:50	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:54	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:57	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:50:00	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:50:04	
67	中正樓4F 自動撒水設備- 4F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:00	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:03	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:07	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:09	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:11	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:21	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:49:27	
68	中正樓5F 自動撒水設備- 5F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:31	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:34	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:38	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:41	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:43	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:46	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:45:49	
69	中正樓5F 自動撒水設備- 5F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:09	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:14	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:17	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:21	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:23	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:26	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:46:30	
70	中正樓5F 自動撒水設備- 5F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:51	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:56	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:44:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:44:03	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:44:08	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:44:15	
71	中正樓5F 自動撒水設備- 5F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:01	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:03	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:06	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:10	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:12	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:17	

		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:43:22	
72	中正樓6F 自動撒水設備- 6F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:36:53	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:36:55	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:36:58	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:02	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:06	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:14	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:20	
73	中正樓6F 自動撒水設備- 6F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:50	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:37:57	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:38:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:38:07	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:38:11	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:38:21	
74	中正樓6F 自動撒水設備- 6F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:10	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:13	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:14	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:19	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:22	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:25	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:35:26	
75	中正樓6F 自動撒水設備- 6F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:28	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:33	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:37	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:40	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:43	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:48	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:34:53	
76	中正樓7F 自動撒水設備- 7F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:02	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:05	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:10	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:13	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:17	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:20	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:28:28	
77	中正樓7F 自動撒水設備- 7F-B	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:10	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:21	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:26	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:29	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:33	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:39	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:29:45	
78	中正樓7F 自動撒水設備- 7F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:17	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:23	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:27	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:29	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:33	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:36	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:40	
79	中正樓7F 自動撒水設備- 7F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:30	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:34	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:37	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:39	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:49	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:25:56	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:26:04	
80	中正樓8F 自動撒水設備- 8F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:21:43	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:21:48	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:21:52	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:21:56	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:00	

			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:01	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:10	
81	中正樓8F 自動撒水設備- 8F-B		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:25	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:29	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:34	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:36	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:40	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:44	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:22:49	
82	中正樓8F 自動撒水設備- 8F-C		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:54	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:57	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:20:06	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:20:10	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:20:13	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:20:17	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:20:29	
83	中正樓8F 自動撒水設備- 8F-D		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:18:54	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:18:59	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:12	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:15	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:21	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:24	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:19:33	
84	中正樓9F 自動撒水設備- 9F-A		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:14:44	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:14:47	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:14:55	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:08	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:13	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:16	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:20	
85	中正樓9F 自動撒水設備- 9F-B		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:51	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:54	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:56	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:15:59	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:16:01	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:16:04	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:16:10	
86	中正樓9F 自動撒水設備- 9F-C		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:12:21	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:12:24	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:13:14	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:13:17	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:13:20	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:13:23	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:13:34	
87	中正樓9F 自動撒水設備- 9F-D		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:28	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:32	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:35	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:37	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:40	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:11:43	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-01 15:12:04	
88	中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-A		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:16	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:21	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:26	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:32	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:36	
			末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:17:40	
			撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:06	
89	中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-B		自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:31	
			壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:33	
			壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:35	
			蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:37	
			閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:39	

		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:42	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:18:46	
90	中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-C	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:03	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:07	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:12	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:20	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:28	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:10:32	
91	中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-D	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:06	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:09	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:15	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:17	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:21	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:25	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:09:29	
92	中正樓B1F 自動撒水設備- B1F-MRI	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:07:44	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:07:48	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:07:57	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:07:59	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:08:09	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:08:11	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 09:08:16	
93	中正樓B2F 自動撒水設備- B2F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:42	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:45	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:49	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:52	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:56	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-02 10:59:58	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-02 11:00:02	
94	中正樓B3F 自動撒水設備- B3F-A	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:49:40	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:49:42	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:49:44	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:49:57	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:50:01	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:50:04	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-05 09:50:09	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:33:41

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:29:12

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:47:28