

致德樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓R3F 滅火器-致-R3-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:15	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:16	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:19	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:20	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:22	
2	致德樓R3F 滅火器-致-R3-02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:24	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:27	
3	致德樓R3F 滅火器-致-R3-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:30	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:30	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:25:35	
4	致德樓R2F 滅火器-致-R2-01	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:43	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:44	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:45	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:46	
5	致德樓R2F 滅火器-致-R2-03	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:47	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:47	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:48	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:49	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:50	
6	致德樓R2F 滅火器-致-R2-02	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:25	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:27	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:27	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:28	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:25:30	
7	致德樓R2F 滅火器-致-R2-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:33	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:34	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:35	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:37	
8	致德樓R2F 滅火器-致-R2-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:25:54	
9	致德樓R2F 滅火器-致-R2-06	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:48	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:49	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:49	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:26:53	
10	致德樓R1F 滅火器-致-R1-	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:28:34	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:28:35	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:28:35	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:28:36	

	01	保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:28:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:28:38	
11	致德樓R1F 滅火器-致-R1-02	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:17	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:17	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:18	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:19	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:29:22	
12	致德樓R1F 滅火器-致-R1-03	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:28:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:28:57	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:28:57	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:28:58	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:28:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:29:01	
13	致德樓R1F 滅火器-致-R1-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:11	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:29:13	
14	致德樓R1F 滅火器-致-R1-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:21	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:22	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:23	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:26:25	
15	致德樓B1F 滅火器-致-B1-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:24	
16	致德樓B1F 滅火器-致-B1-02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:25	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:55:29	
17	致德樓B1F 滅火器-致-B1-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:14	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:16	
18	致德樓B1F 滅火器-致-B1-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:17	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:38:21	
19	致德樓B1F 滅火器-致-B1-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:07	
20	致德樓B1F 滅火器-致-B1-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:10:12	

21	致德樓B1F 滅火器-致-B1-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:45	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:46	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:47	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:48	
22	致德樓B1F 滅火器-致-B1-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:50	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:51	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:09:53	
23	致德樓B1F 滅火器-致-B1-09	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:11	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:12	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:12	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:13	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:14	
24	致德樓B1F 滅火器-致-B1-10	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:15	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:17	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:20	
25	致德樓B1F 滅火器-致-B1-11	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:12	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:13	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:14	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:14	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:16	
26	致德樓B1F 滅火器-致-B1-12	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:17	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:17	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:18	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:19	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:21	
27	致德樓B1F 滅火器-致-B1-13	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:32	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:33	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:34	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:35	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:36	
28	致德樓B1F 滅火器-致-B1-14	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:37	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:37	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:38	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:39	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:41	
29	致德樓B1F 滅火器-致-B1-15	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:51	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:52	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:53	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:53	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:55	
30	致德樓B1F 滅火器-致-B1-16	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:56	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:57	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:57	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:58	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:09:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:10:01	
	致德樓B1F	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:22	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:23	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:46	

31	滅火器-致-B1-17	皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:52	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:53	
32	致德樓B1F 滅火器-致-B1-18	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:55	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:56	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:57	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:57	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:59	
33	致德樓B1F 滅火器-致-B1-19	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:59	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:00	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:01	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:02	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:03	
34	致德樓B1F 滅火器-致-B1-20	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:04	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:05	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:05	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:06	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:07	
35	致德樓B1F 滅火器-致-B1-21	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:08	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:09	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:10	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:11	
36	致德樓B1F 滅火器-致-B1-22	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:12	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:13	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:13	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:14	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:12:16	
37	致德樓B1F 滅火器-致-B1-23	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:01	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:02	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:02	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:03	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:05	
38	致德樓B1F 滅火器-致-B1-24	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:05	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:06	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:07	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:07	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:11:09	
39	致德樓B1F 滅火器-致-B1-25	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:04	
40	致德樓B1F 滅火器-致-B1-30	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:06	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:08	
41	致德樓B1F 滅火器-致-B1-31	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:55	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:56	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:57	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:58	
42	致德樓B1F 滅火器-致-B1-32	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:25:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:25:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:25:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:25:02	
43	致德樓B1F 滅火器-致-B1-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:35	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:36	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:37	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:39	
44	致德樓B1F 滅火器-致-B1-34	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:43	
45	致德樓B1F 滅火器-致-B1-35	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:21	
46	致德樓B1F 滅火器-致-B1-36	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:21	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:22	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:23	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:23	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:24:25	
47	致德樓B1F 滅火器-致-B1-37	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:20	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:21	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:22	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:22	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:24	
48	致德樓B1F 滅火器-致-B1-39	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:35	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:36	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:36	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:37	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:38	
49	致德樓B1F 滅火器-致-B1-40	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:40	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:41	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:43	
50	致德樓B1F 滅火器-致-B1-45	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:36	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:37	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:39	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:41	
51	致德樓B1F 滅火器-致-B1-46	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:43	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:44	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:45	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:46	

52	致德樓B1F 滅火器-致-B1-47	插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:47	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:48	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:57:51	
53	致德樓B1F 滅火器-致-B1-48	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:31	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:32	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:32	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:33	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:40	
54	致德樓B1F 滅火器-致-B1-49	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:41	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:41	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:43	
55	致德樓B1F 滅火器-致-B1-51	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:40:47	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:21	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:22	
56	致德樓B1F 滅火器-致-B1-52	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:25	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:12	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:13	
57	致德樓B1F 滅火器-致-B1-53	壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:14	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:14	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:16	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:58	
58	致德樓B1F 滅火器-致-B1-54	插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:59	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:00	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:00	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:40:02	
59	致德樓B1F 滅火器-致-B1-55	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:39	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:40	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:41	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:41	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:42	
60	致德樓B1F 滅火器-致-B1-56	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:43	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:44	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:45	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:45	
61	致德樓B1F 滅火器-致-B1-57	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:47	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:44	
62	致德樓B1F 滅火器-致-B1-	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:47	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:58	
62	致德樓B1F 滅火器-致-B1-	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:39:59	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:40:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:40:00	
62	致德樓B1F 滅火器-致-B1-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:40:01	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:14	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:21	
62	致德樓B1F 滅火器-致-B1-	壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:22	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:22	

	58	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:39:25	
63	致德樓B1F 滅火器-致-B1-59	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:40	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:41	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:42	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:44	
64	致德樓B1F 滅火器-致-B1-60	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:38:51	
65	致德樓B1F 滅火器-致-B1-61	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:06	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:07	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:09	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:10	
66	致德樓B1F 滅火器-致-B1-62	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:12	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:15	
67	致德樓B1F 滅火器-致-B1-63	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:16	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:17	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:18	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:19	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:20	
68	致德樓B1F 滅火器-致-B1-64	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:39:26	
69	致德樓B1F 滅火器-致-B1-65	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:49	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:57	
70	致德樓B1F 滅火器-致-B1-67	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:06	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:08	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:11	
71	致德樓B1F 滅火器-致-B1-68	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:39:28	
72	致德樓B1F 滅火器-致-B1-69	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:21:42	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:21:43	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:21:43	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:21:44	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:21:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:48:03	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:16	

73	致德樓B1F 滅火器-致-B1-70	插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:17	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:18	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:19	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:20	
74	致德樓B1F 滅火器-致-B1-71	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:32	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 09:58:34	
75	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:09	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:11	
76	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H27	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:11	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:12	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:13	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:14	
77	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H28	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:17	
78	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H29	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:12:20	
79	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H38	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:25	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:25	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:26	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:25:27	
80	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H41	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:19	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:20	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:21	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:21	
81	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H42	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:22	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:23	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:24	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:25	
82	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H43	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:04	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:05	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:06	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:06	
83	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H44	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:07	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:08	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:08	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:24:10	
84	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H50	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:40:32	
85	致德樓B1F 滅火器-致-B1-H66	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:38:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:38:53	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:38:54	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:38:55	
86	致德樓8F 滅火器-致-08-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:49:14	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:41	

87	致德樓8F 滅火器-致-08-02	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:45	
88	致德樓8F 滅火器-致-08-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:04:19	
89	致德樓8F 滅火器-致-08-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:27	
90	致德樓8F 滅火器-致-08-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:56:12	
91	致德樓8F 滅火器-致-08-13	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:10	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:49:16	
92	致德樓8F 滅火器-致-08-14	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:08	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:09	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:11	
93	致德樓8F 滅火器-致-08-15	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:12	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:13	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:17	
94	致德樓8F 滅火器-致-08-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:22:51	
95	致德樓8F 滅火器-致-08-17	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:37	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:39	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:55:42	
96	致德樓8F 滅火器-致-08-19	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:39	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:40	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:41	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:43	
97	致德樓8F 滅火器-致-08-22	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:58:15	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:58:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:58:17	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:58:18	

		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:19	
98	致德樓8F 滅火器-致-08-24	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:46	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:47	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:48	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:48	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:50	
99	致德樓8F 滅火器-致-08-25	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:24	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:26	
100	致德樓8F 滅火器-致-08-26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:27	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:28	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:58:30	
101	致德樓8F 滅火器-致-08-31	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:30	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:31	
102	致德樓8F 滅火器-致-08-32	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:32	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:33	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:34	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:34	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:37	
103	致德樓8F 滅火器-致-08-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:17	
104	致德樓8F 滅火器-致-08-34	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:36	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:37	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:38	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:41	
105	致德樓8F 滅火器-致-08-35	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:08	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:09	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:58:12	
106	致德樓8F 滅火器-致-08-36	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:41	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:42	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:42	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:43	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:59:45	
107	致德樓8F 滅火器-致-08-42	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:09	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:16	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:27	

108	致德樓8F 滅火器-致-08-45	插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:29	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:30	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:34	
109	致德樓8F 滅火器-致-08-49	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:54	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:54	
110	致德樓8F 滅火器-致-08-53	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:59:56	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:48	
111	致德樓8F 滅火器-致-08-54	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:06	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:08	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:09	
112	致德樓8F 滅火器-致-08-56	皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:03:12	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:11	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:12	
113	致德樓8F 滅火器-致-08-57	壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:13	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:13	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:15	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:16	
114	致德樓8F 滅火器-致-08-58	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:17	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:18	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:19	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:20	
115	致德樓8F 滅火器-致-08-59	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:21	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:22	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:23	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:23	
116	致德樓8F 滅火器-致-08-60	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:26	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:15	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:17	
117	致德樓8F 滅火器-致-08-61	保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:19	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:54	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:55	
118	致德樓8F 滅火器-致-08-	皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:55	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:57	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:57	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:58	
	致德樓8F 滅火器-致-08-	壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:59	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:00:59	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:00	
	致德樓8F 滅火器-致-08-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:01:02	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:33	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:34	
	致德樓8F 滅火器-致-08-	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:38	

64		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:39	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:42	
119	致德樓8F 滅火器-致-08-65	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:42	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:46	
120	致德樓8F 滅火器-致-08-68	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:18	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:19	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:19	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:20	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:21	
121	致德樓8F 滅火器-致-08-69	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:22	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:23	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:23	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:24	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:03:26	
122	致德樓8F 滅火器-致-08-72	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:42	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:43	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:48	
123	致德樓8F 滅火器-致-08-78	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:20	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:21	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:23	
124	致德樓8F 滅火器-致-08-79	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:23	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:25	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:28	
125	致德樓8F 滅火器-致-08-80	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:54	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:55	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:55	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:56	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:57	
126	致德樓8F 滅火器-致-08-81	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:04:59	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:05:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:05:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:05:02	
127	致德樓8F 滅火器-致-08-82	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:58	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:01	
128	致德樓8F 滅火器-致-08-83	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:49	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:49	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:50	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:51	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:52	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:02:55	
129	致德樓8F 滅火器-致-08-84	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:37	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:38	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:39	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:42	
130	致德樓8F 滅火器-致-08-85	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:57	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:58	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:59	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:56:59	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:57:02	
131	致德樓8F 滅火器-致-08-86	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:52	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:50:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:04	
132	致德樓8F 滅火器-致-08-87	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:12	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:13	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 08:51:16	
133	致德樓8F 滅火器-致-08-88	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:08	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:09	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:10	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:10	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:02:13	
134	致德樓8F 滅火器-致-08-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:55:44	
135	致德樓8F 滅火器-致-08-67	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:12	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:13	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:03:16	
136	致德樓8F 滅火器-致-08-H03	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:04:10	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:04:11	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:04:11	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:04:13	
137	致德樓8F 滅火器-致-08-H09	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:55:49	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:55:50	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:55:51	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:55:52	
138	致德樓8F 滅火器-致-08-H12	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:06	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:07	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:10	
139	致德樓8F 滅火器-致-08-H18	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:56:26	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:56:27	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:56:28	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:56:29	
140	致德樓8F 滅火器-致-08-H21	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:57:51	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:57:52	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:57:52	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 08:57:55	

141	致德樓8F 滅火器-致-08-H23	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:32	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:33	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:33	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:58:35	
142	致德樓8F 滅火器-致-08-H38	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:52	
143	致德樓8F 滅火器-致-08-H39	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:06	
144	致德樓8F 滅火器-致-08-H40	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:06	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:07	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:08	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:11	
145	致德樓8F 滅火器-致-08-H41	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:00:31	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:00:32	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:00:33	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:00:34	
146	致德樓8F 滅火器-致-08-H43	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:00:57	
147	致德樓8F 滅火器-致-08-H44	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:21:40	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:21:41	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:21:42	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:21:43	
148	致德樓8F 滅火器-致-08-H46	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:35	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:36	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:36	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:38	
149	致德樓8F 滅火器-致-08-H47	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:01:43	
150	致德樓8F 滅火器-致-08-H50	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:59:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:02	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:03	
151	致德樓8F 滅火器-致-08-H51	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:22	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:24	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:00:30	
152	致德樓8F 滅火器-致-08-H52	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:02	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:03	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:01:06	
153	致德樓8F 滅火器-致-08-H55	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:15	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:16	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:17	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:01:19	
154	致德樓8F 滅火器-致-08-63	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:02:16	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:08	

155	致德樓8F 滅火器-致-08-H66	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:03:10	
156	致德樓8F 滅火器-致-08-H76	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:17	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:18	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:19	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:02:21	
157	致德樓8F 滅火器-致-08-H90	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:56:42	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:56:43	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:56:44	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 08:56:45	
158	致德樓8F 滅火器-致-08-H91	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:32	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:43	
159	致德樓7F 滅火器-致-07-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:13	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:14	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:14	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:15	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:12:18	
160	致德樓7F 滅火器-致-07-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:35	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:37	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:12:44	
161	致德樓7F 滅火器-致-07-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:11	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:12	
162	致德樓7F 滅火器-致-07-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:26	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:27	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:30	
163	致德樓7F 滅火器-致-07-05	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:12	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:13	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:13	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:14	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:05:17	
164	致德樓7F 滅火器-致-07-06	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:40	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:41	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:42	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:06:45	
165	致德樓7F 滅火器-致-07-08	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:33	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:34	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:34	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:35	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:37	
166	致德樓7F 滅火器-致-07-09	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:32	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:33	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:33	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:34	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:12:36	

167	致德樓7F 滅火器-致-07-11	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:02	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:02	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:03	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:04	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:06:08	
168	致德樓7F 滅火器-致-07-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:03	
169	致德樓7F 滅火器-致-07-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:13	
170	致德樓7F 滅火器-致-07-17	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:45	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:46	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:47	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:47	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:53	
171	致德樓7F 滅火器-致-07-18	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:55	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:55	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:56	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:02	
172	致德樓7F 滅火器-致-07-21	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:44	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:45	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:46	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:46	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:48	
173	致德樓7F 滅火器-致-07-22	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:49	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:49	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:50	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:51	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:09:54	
174	致德樓7F 滅火器-致-07-23	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:52	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:52	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:53	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:54	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:13:55	
175	致德樓7F 滅火器-致-07-24	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:28	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:29	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:35	
176	致德樓7F 滅火器-致-07-25	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:36	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:37	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:37	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:38	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:07:40	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:41	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:42	

177	致德樓7F 滅火器-致-07-27	壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:43	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:43	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:46	
178	致德樓7F 滅火器-致-07-28	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:16	
179	致德樓7F 滅火器-致-07-32	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:23	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:26	
180	致德樓7F 滅火器-致-07-33	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:10	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:11	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:12	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:12	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:14	
181	致德樓7F 滅火器-致-07-34	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:14	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:15	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:16	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:16	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:08:19	
182	致德樓7F 滅火器-致-07-37	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:53	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:54	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:54	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:55	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:13:58	
183	致德樓7F 滅火器-致-07-39	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:44	
184	致德樓7F 滅火器-致-07-40	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:44	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:47	
185	致德樓7F 滅火器-致-07-41	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:14:51	
186	致德樓7F 滅火器-致-07-42	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:28	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:32	
187	致德樓7F 滅火器-致-07-45	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:04	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:05	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:05	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:06	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:07	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:08	
188	致德樓7F 滅火器-致-07-47	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:39	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:40	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:44	
189	致德樓7F 滅火器-致-07-49	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:56	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:57	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:58	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:59	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:10:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:01	
190	致德樓7F 滅火器-致-07-50	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:13	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:14	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:16	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:16	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 09:11:19	
191	致德樓7F 滅火器-致-07-52	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:01	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:05	
192	致德樓7F 滅火器-致-07-53	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:06	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:06	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:07	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:08	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:11:10	
193	致德樓7F 滅火器-致-07-57	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:28	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:29	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:30	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:32	
194	致德樓7F 滅火器-致-07-58	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:33	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:34	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:34	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:35	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:12:37	
195	致德樓7F 滅火器-致-07-59	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:01	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:01	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:02	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:04	
196	致德樓7F 滅火器-致-07-60	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:05	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:06	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:07	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:08:09	
197	致德樓7F 滅火器-致-07-61	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:23	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:24	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:30	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:31	

198	致德樓7F 滅火器-致-07-62	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:32	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:33	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:36	
199	致德樓7F 滅火器-致-07-63	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:46	
200	致德樓7F 滅火器-致-07-64	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:11:48	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:46	
201	致德樓7F 滅火器-致-07-65	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:49	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:01	
202	致德樓7F 滅火器-致-07-66	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:02	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:14:06	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:13	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:13	
203	致德樓7F 滅火器-致-07-67	壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:14	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:15	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:17	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:28	
204	致德樓7F 滅火器-致-07-68	插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:28	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:29	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:30	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:13:32	
205	致德樓7F 滅火器-致-07-70	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:04	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:04	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:06	
206	致德樓7F 滅火器-致-07-71	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:07	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:05	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:06	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:06	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:07	
207	致德樓7F 滅火器-致-07-73	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:13:10	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:23	
208	致德樓7F 滅火器-致-07-	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:25	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:09	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:10	
	致德樓7F 滅火器-致-07-	壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:11	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:12	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:07:14	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:40	
	致德樓7F 滅火器-致-07-	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:41	

	74	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:45	
209	致德樓7F 滅火器-致-07-75	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:42	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:43	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:44	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:45	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:48	
210	致德樓7F 滅火器-致-07-76	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:25	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:26	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:27	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:30	
211	致德樓7F 滅火器-致-07-77	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:15	
212	致德樓7F 滅火器-致-07-78	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:43	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:44	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:48	
213	致德樓7F 滅火器-致-07-79	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:57	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:05:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:00	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:02	
214	致德樓7F 滅火器-致-07-H07	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:32	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:34	
215	致德樓7F 滅火器-致-07-H10	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:06:11	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:06:12	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:06:13	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:06:14	
216	致德樓7F 滅火器-致-07-H12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:06:11	
217	致德樓7F 滅火器-致-07-H13	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:47	
218	致德樓7F 滅火器-致-07-H14	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:06:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:00	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:07:07	
219	致德樓7F 滅火器-致-07-H26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:58	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:07:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:03	
220	致德樓7F 滅火器-致-07-H29	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:20	
	致德樓7F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:54	

221	滅火器-致-07-H30	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:08:55	
222	致德樓7F 滅火器-致-07-H31	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:09:20	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:09:23	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:09:23	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:09:25	
223	致德樓7F 滅火器-致-07-H35	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:54	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:54	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:55	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:56	
224	致德樓7F 滅火器-致-07-H36	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:17	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:17	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:18	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:20	
225	致德樓7F 滅火器-致-07-H43	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:46	
226	致德樓7F 滅火器-致-07-H44	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:47	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:48	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:09:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:09	
227	致德樓7F 滅火器-致-07-H46	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:10:08	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:10:09	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:10:09	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:10:11	
228	致德樓7F 滅火器-致-07-H48	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:10:48	
229	致德樓7F 滅火器-致-07-H69	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:10:18	
230	致德樓7F 滅火器-致-07-H72	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:26	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:27	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:08:29	
231	致德樓6F 滅火器-致-06-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:29	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:30	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:56:33	
232	致德樓6F 滅火器-致-06-02	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:07	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:08	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:08	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:09	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 13:57:12	
233	致德樓6F 滅火器-致-06-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:44	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:45	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:46	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:56:47	
234	致德樓6F 滅火器-致-06-04	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:54	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:54	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:55	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:56	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:56:58	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:16	

235	致德樓6F 滅火器-致-06-05	插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:23	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:24	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:27	
236	致德樓6F 滅火器-致-06-06	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:59:59	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:00	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:01	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:04	
237	致德樓6F 滅火器-致-06-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:03	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:04	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 13:58:08	
238	致德樓6F 滅火器-致-06-08	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:26	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:27	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:28	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:31	
239	致德樓6F 滅火器-致-06-09	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:35	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:37	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:38	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:38	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:58:41	
240	致德樓6F 滅火器-致-06-10	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:54	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:54	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:55	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:56	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:00:58	
241	致德樓6F 滅火器-致-06-11	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:24	
242	致德樓6F 滅火器-致-06-12	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:22	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:23	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:23	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:24	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:00:26	
243	致德樓6F 滅火器-致-06-13	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:22	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:22	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:23	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:24	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 13:59:26	
244	致德樓6F 滅火器-致-06-16	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:13	
245	致德樓6F 滅火器-致-06-	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:58	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:59	

	17	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:02:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:01	
246	致德樓6F 滅火器-致-06-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:00:28	
247	致德樓6F 滅火器-致-06-19	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:38	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:39	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:03:41	
248	致德樓6F 滅火器-致-06-20	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:47	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:51	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:51	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:52	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:00:54	
249	致德樓6F 滅火器-致-06-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:32	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:34	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:01:36	
250	致德樓6F 滅火器-致-06-22	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:22	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:04:26	
251	致德樓6F 滅火器-致-06-23	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:11	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:12	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:13	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 13:58:15	
252	致德樓6F 滅火器-致-06-H14	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:47	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:48	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:49	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:49	
253	致德樓6F 滅火器-致-06-H15	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:50	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:51	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:52	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:01:55	
254	致德樓5F 滅火器-致-05-01	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:17	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:18	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:19	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:20	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:21	
255	致德樓5F 滅火器-致-05-02	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:21	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:22	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:23	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:24	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:03:26	
256	致德樓5F 滅火器-致-05-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:48	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:49	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:49	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:50	

		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:53	
257	致德樓5F 滅火器-致-05-04	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:07	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:08	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:09	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:17:11	
258	致德樓5F 滅火器-致-05-05	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:16	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:16	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:17	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:18	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:04:20	
259	致德樓5F 滅火器-致-05-06	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:18	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:19	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:20	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:20	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:22	
260	致德樓5F 滅火器-致-05-07	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:34	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:35	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:36	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:36	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:37	
261	致德樓5F 滅火器-致-05-09	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:38	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:43	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:44	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:45	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:48	
262	致德樓5F 滅火器-致-05-10	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:14	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:15	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:16	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:18	
263	致德樓5F 滅火器-致-05-11	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:41	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:42	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:43	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:45	
264	致德樓5F 滅火器-致-05-12	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:38	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:39	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:43	
265	致德樓5F 滅火器-致-05-13	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:55	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:56	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:56	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:57	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:05:59	
266	致德樓5F 滅火器-致-05-14	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:48	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:49	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:49	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:06:54	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:07	

267	致德樓5F 滅火器-致-05-15	插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:13	
268	致德樓5F 滅火器-致-05-16	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:18	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:20	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:20	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:21	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:22	
269	致德樓5F 滅火器-致-05-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:22	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:23	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:25	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:40	
270	致德樓5F 滅火器-致-05-18	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:06:44	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:08	
271	致德樓5F 滅火器-致-05-19	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:09	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:12	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:25	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:26	
272	致德樓5F 滅火器-致-05-20	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:27	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:28	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:11:30	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:04	
273	致德樓5F 滅火器-致-05-22	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:07:08	
274	致德樓5F 滅火器-致-05-23	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:28	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:29	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:29	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:30	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:31	
275	致德樓5F 滅火器-致-05-24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:32	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:43	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:44	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:45	
276	致德樓5F 滅火器-致-05-26	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:47	
		壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:57	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:58	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:59	
277	致德樓5F 滅火器-致-05-	皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:08:00	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:08:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:08:01	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:02	
	致德樓5F 滅火器-致-05-	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:24	
	致德樓5F 滅火器-致-05-	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:25	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:25	

	28	皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:14:30	
278	致德樓5F 滅火器-致-05-29	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:33	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:36	
279	致德樓5F 滅火器-致-05-31	壓力	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:00	
		插梢	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:01	
		壓把	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:02	
		皮管	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:04	
		保持裝置	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:09:07	
280	致德樓5F 滅火器-致-05-32	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:34	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:35	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:09:38	
281	致德樓5F 滅火器-致-05-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:10:10	
282	致德樓5F 滅火器-致-05-34	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:21	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:22	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:22	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:23	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:16:26	
283	致德樓5F 滅火器-致-05-35	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:51	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:52	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:56	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:57	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:00	
284	致德樓5F 滅火器-致-05-36	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:43	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:44	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:48	
285	致德樓5F 滅火器-致-05-37	壓力	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:24	
		插梢	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:25	
		壓把	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:26	
		皮管	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:26	
		保持裝置	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玪翊	2024-02-23 14:08:29	
286	致德樓5F 滅火器-致-05-38	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:58	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:07:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:08:02	
287	致德樓5F 滅火器-致-05-39	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:16	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:16	
288	致德樓5F 滅火器-致-05-40	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:21	
289	致德樓5F 滅火器-致-05-41	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:15	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:16	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:17	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:17	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:10:23	
290	致德樓5F 滅火器-致-05-42	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:05	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:05	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:06	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:07	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:12:10	
291	致德樓5F 滅火器-致-05-44	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:04:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:03	
292	致德樓5F 滅火器-致-05-45	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:05:07	
293	致德樓5F 滅火器-致-05-21	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:11	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:12	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:13	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:13	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:07:16	
294	致德樓5F 滅火器-致-05-H08	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:16	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:09:19	
295	致德樓5F 滅火器-致-05-H25	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:40	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:40	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:41	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:43	
296	致德樓5F 滅火器-致-05-H27	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:13:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:02	
297	致德樓5F 滅火器-致-05-H30	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:49	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:50	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:14:53	
298	致德樓5F 滅火器-致-05-H43	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:15:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:15:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:15:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:15:49	
299	致德樓4F 滅火器-致-04-01	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:44	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:45	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:46	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:46	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:18:48	

300	致德樓4F 滅火器-致-04-02	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:35	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:36	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:36	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:37	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:39	
301	致德樓4F 滅火器-致-04-03	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:07	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:08	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:09	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:09	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:11	
302	致德樓4F 滅火器-致-04-04	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:49	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:50	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:51	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:52	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:12:53	
303	致德樓4F 滅火器-致-04-05	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:23	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:25	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:25	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:27	
304	致德樓4F 滅火器-致-04-06	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:40	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:41	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:42	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:43	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:44	
305	致德樓4F 滅火器-致-04-07	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:55	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:55	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:56	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:57	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:13:59	
306	致德樓4F 滅火器-致-04-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:14:44	
307	致德樓4F 滅火器-致-04-09	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:09	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:10	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:11	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:12	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:13	
308	致德樓4F 滅火器-致-04-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:36	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:37	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:37	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:40	
309	致德樓4F 滅火器-致-04-11	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:45	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:46	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:47	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:47	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:15:49	
	致德樓4F	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:45	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:46	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:47	

310	滅火器-致-04-12	皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:47	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:16:49	
311	致德樓1XF 滅火器-致-1X-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:32	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:33	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:39	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:40	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:42	
312	致德樓1XF 滅火器-致-1X-02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:13:59	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:14:00	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:14:01	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:14:02	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:14:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:14:04	
313	致德樓1F 滅火器-致-01-05	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:23	
314	致德樓1F 滅火器-致-01-06	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:25	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:29	
315	致德樓1F 滅火器-致-01-07	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:29	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:30	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:31	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:31	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:33	
316	致德樓1F 滅火器-致-01-08	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:34	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:35	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:35	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:36	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 10:01:38	
317	致德樓1F 滅火器-致-01-09	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:29	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:30	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:32	
318	致德樓1F 滅火器-致-01-10	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:32	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:33	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:34	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:35	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:16:38	
319	致德樓1F 滅火器-致-01-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:37	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:56:46	
320	致德樓1F 滅火器-致-01-13	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:22	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:24	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:25	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:56:27	

321	致德樓1F 滅火器-致-01-14	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:45	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:46	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:46	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:47	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:55:52	
322	致德樓1F 滅火器-致-01-15	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:13	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:14	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:14	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:15	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:17	
323	致德樓1F 滅火器-致-01-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:57:24	
324	致德樓1F 滅火器-致-01-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:28	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:29	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:59:32	
325	致德樓1F 滅火器-致-01-19	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:54	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:55	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:56	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:56	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:57:59	
326	致德樓1F 滅火器-致-01-20	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:25	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:26	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:27	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:28	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:58:30	
327	致德樓1F 滅火器-致-01-21	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:41	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:42	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:43	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:45	
328	致德樓1F 滅火器-致-01-22	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:48	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:11:50	
329	致德樓1F 滅火器-致-01-23	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:28	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:31	
330	致德樓1F 滅火器-致-01-24	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:33	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:34	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:10:37	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:40	

331	致德樓1F 滅火器-致-01-25	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:44	
332	致德樓1F 滅火器-致-01-26	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:46	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:17:50	
333	致德樓1F 滅火器-致-01-27	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:45	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:45	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:46	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:47	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:04:49	
334	致德樓1F 滅火器-致-01-28	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:36	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:36	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:37	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:38	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:40	
335	致德樓1F 滅火器-致-01-29	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:06	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:06	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:07	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:08	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:06:09	
336	致德樓1F 滅火器-致-01-30	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:12	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:13	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:14	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:15	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 15:01:17	
337	致德樓1F 滅火器-致-01-31	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:08:57	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:08:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:08:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:00	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:01	
338	致德樓1F 滅火器-致-01-32	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:02	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:03	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:04	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:05	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:09:07	
339	致德樓1F 滅火器-致-01-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:58:18	
340	致德樓1F 滅火器-致-01-35	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:17	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:51	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:52	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:52	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 09:05:53	

341	致德樓1F 滅火器-致-01-C36	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:05:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:05:55	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		實測重量KG	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
342	致德樓1F 滅火器-致-01-C37	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:30	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:31	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:32	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:32	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 09:04:35	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		實測重量KG	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
343	致德樓1F 滅火器-致-01-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:26	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:27	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:28	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:28	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:30	
344	致德樓1F 滅火器-致-01-02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:32	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:32	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:33	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:19:35	
345	致德樓1F 滅火器-致-01-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:34	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:35	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:36	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:36	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:38	
346	致德樓1F 滅火器-致-01-04	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:39	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:39	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:40	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:41	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:18:44	
347	致德樓1F 滅火器-致-01-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:55	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:56	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:57	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 15:01:58	
348	致德樓1F 滅火器-致-01-34	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:40	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:41	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:42	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-04 10:07:44	
349	致德樓1F 滅火器-致-01-18	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:05	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:06	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:06	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:07	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 15:00:09	
350	致德樓8F 滅火器-致-08-	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:58	

	20	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:56:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:57:00	
351	致德樓8F 滅火器-致-08-H89	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:58:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:58:16	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:58:17	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:58:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 08:58:29	
352	致德樓4F 滅火器-致-04-13	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:01	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:01	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:02	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:03	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:05	
353	致德樓4F 滅火器-致-04-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:11	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:11	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:12	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:13	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:17:14	
354	致德樓4F 滅火器-致-04-15	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:22	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:23	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:24	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:25	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:26	
355	致德樓4F 滅火器-致-04-16	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:50	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:51	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:51	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:52	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:17:54	
356	致德樓4F 滅火器-致-04-17	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:27	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:27	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:28	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:29	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:30	
357	致德樓4F 滅火器-致-04-20	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:12	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:13	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:13	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:14	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 14:18:16	
358	致德樓4F 滅火器-致-04-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:19	
359	致德樓4F 滅火器-致-04-31	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:26	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:18:28	
360	致德樓4F 滅火器-致-04-32	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:45	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:46	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:47	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:48	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:49	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:50	

361	致德樓4F 滅火器-致-04-33	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:51	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:52	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:13:54	
362	致德樓4F 滅火器-致-04-34	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:19:12	
363	致德樓4F 滅火器-致-04-19	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:11	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:12	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:12	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:13	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:14:15	
364	致德樓4F 滅火器-致-04-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:16:23	
365	致德樓3F 滅火器-致-03-01	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:23	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:25	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:25	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:24:28	
366	致德樓3F 滅火器-致-03-02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:47	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:48	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:49	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:52	
367	致德樓3F 滅火器-致-03-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:23:52	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:24:04	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:24:05	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:24:06	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:24:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:24:09	
368	致德樓3F 滅火器-致-03-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:09	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:11	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:13	
369	致德樓3F 滅火器-致-03-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:18	
370	致德樓3F 滅火器-致-03-06	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:25:13	
371	致德樓3F 滅火器-致-03-	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:15	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:16	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:16	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:17	

	07	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:18	
372	致德樓3F 滅火器-致-03-08	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:19	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:20	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:20	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:21	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:22	
373	致德樓3F 滅火器-致-03-20	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:23	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:25	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:26	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:27	
374	致德樓3F 滅火器-致-03-21	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:28	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:28	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:29	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:30	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:31	
375	致德樓3F 滅火器-致-03-09	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:43	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:43	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:44	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:45	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:24:47	
376	致德樓3F 滅火器-致-03-10	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:26	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:27	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:28	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:28	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:30	
377	致德樓3F 滅火器-致-03-11	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:30	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:31	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:32	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:33	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:36	
378	致德樓3F 滅火器-致-03-12	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:57	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:58	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:58	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:25:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:26:01	
379	致德樓3F 滅火器-致-03-13	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:25	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:34:29	
380	致德樓3F 滅火器-致-03-14	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:53	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:53	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:54	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:55	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:56	
381	致德樓3F 滅火器-致-03-15	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:57	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:57	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:58	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:33:59	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:34:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:34:01	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:19	

382	致德樓3F 滅火器-致-03-16	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:20	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:21	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:34:25	
383	致德樓3F 滅火器-致-03-17	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:13	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:14	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:15	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:15	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:33:18	
384	致德樓3F 滅火器-致-03-18	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:10	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:11	
385	致德樓3F 滅火器-致-03-19	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:12	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:13	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:33:18	
386	致德樓3F 滅火器-致-03-22	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:24:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:04	
387	致德樓3F 滅火器-致-03-23	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:06	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:25:08	
388	致德樓2F 滅火器-致-02-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:02	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:02	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:03	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:05	
389	致德樓2F 滅火器-致-02-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:17	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:19	
390	致德樓2F 滅火器-致-02-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:30:24	
391	致德樓2F 滅火器-致-02-06	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:42	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:44	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:31:46	
392	致德樓2F 滅火器-致-02-	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:09	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:11	

	07	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:22	
393	致德樓2F 滅火器-致-02-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:31:27	
394	致德樓2F 滅火器-致-02-09	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:49	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:50	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:50	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:51	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:29:53	
395	致德樓2F 滅火器-致-02-10	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:29:57	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:29:58	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:29:59	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:30:00	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:30:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-23 14:30:01	
396	致德樓2F 滅火器-致-02-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:24	
397	致德樓2F 滅火器-致-02-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:25	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:26	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:27	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:32:29	
398	致德樓2F 滅火器-致-02-15	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:36	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:38	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:39	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:27:41	
399	致德樓2F 滅火器-致-02-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:28	
400	致德樓2F 滅火器-致-02-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:28	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:29	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:30	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:29:32	
401	致德樓2F 滅火器-致-02-19	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:06	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:06	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:07	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:08	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:28:11	
402	致德樓2F 滅火器-致-02-22	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:27	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:27	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:29	

403	致德樓2F 滅火器-致-02-23	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:28:34	
404	致德樓2F 滅火器-致-02-H13	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:47	
405	致德樓2F 滅火器-致-02-H14	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:48	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:49	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:30:51	
406	致德樓2F 滅火器-致-02-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:27:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:27:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:27:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:27:55	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
407	致德樓2F 滅火器-致-02-H01	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:28:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:28:05	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:28:06	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:28:08	
408	致德樓2F 滅火器-致-02-H02	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:19	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:20	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:29:22	
409	致德樓2F 滅火器-致-02-H21	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:30:13	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:30:14	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:30:15	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 14:30:16	
410	致德樓4F 滅火器-致-04-懸22	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:54	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:56	
411	致德樓4F 滅火器-致-04-懸23	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:58	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:20:59	
412	致德樓4F 滅火器-致-04-懸24	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:00	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:02	
413	致德樓4F 滅火器-致-04-懸25	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:03	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:05	
414	致德樓4F 滅火器-致-04-懸26	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:06	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:08	
415	致德樓4F 滅火器-致-04-懸27	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:08	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:10	
416	致德樓4F 滅火器-致-04-懸28	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:13	
417	致德樓4F 滅火器-致-04-懸29	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:13	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:15	
418	致德樓4F 滅火器-致-04-	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:16	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:17	

	懸30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:21:19	
419	致德樓7F 滅火器-致-07-38	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:36	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:36	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:37	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:09:39	
420	致德樓7F 滅火器-致-07-51	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:00	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:01	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:02	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:03	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:11:05	
421	致德樓8F 滅火器-致-08-04	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:12	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:13	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:14	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:15	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:04:19	
422	致德樓8F 滅火器-致-08-62	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:26	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:27	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:27	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:28	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:02:30	
423	致德樓8F 滅火器-致-08-37	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:45	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:46	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 08:59:48	
424	致德樓8F 滅火器-致-08-07	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:21	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:21	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:22	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:23	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 08:57:25	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/26 12:28:30

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/26 15:30:24

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 09:27:51