

思源樓自動撒水設備(月)檢查

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2024 年 02 月 | | |
|----|------------------------|---------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 思源樓10F 自動撒水設備-10F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:27 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:31 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:33 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:41 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:44 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:46 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:43:52 | |
| 2 | 思源樓10F 自動撒水設備-10F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:38 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:40 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:43 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:45 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:47 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:49 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:48:52 | |
| 3 | 思源樓11F 自動撒水設備-11F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:12 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:18 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:20 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:23 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:27 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:19:30 | |
| 4 | 思源樓11F 自動撒水設備-11F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:44 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:46 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:49 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:51 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:53 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:24:55 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 14:25:00 | |
| 5 | 思源樓1F 自動撒水設備-1F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:20 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:21 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:26 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:30 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:32 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:34 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:07:37 | |
| 6 | 思源樓1F 自動撒水設備-1F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:00:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:00:54 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:00:57 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:00:59 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:01:01 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:01:04 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:01:08 | |
| 7 | 思源樓2F 自動撒水設備-2F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:28 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:30 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:31 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:33 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:34 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:36 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:47:39 | |
| 8 | 思源樓2F 自動撒水設備-2F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:12 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:16 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:18 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:19 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:21 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:37:23 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:10 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:11 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 9 | 思源樓3F 自動撒水設備- 3F-1 | 壓力表 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:12 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:13 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:13 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:14 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 08:45:16 | |
| | | | | | | | |
| 10 | 思源樓3F 自動撒水設備- 3F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:36 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:37 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:38 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:38 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:39 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:40 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 辛祖元 | 2024-02-03 09:05:41 | |
| 11 | 思源樓4F 自動撒水設備- 4F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:13 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:20 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:30 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:32 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:34 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:38 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:23:41 | |
| 12 | 思源樓4F 自動撒水設備- 4F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:19:51 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:19:53 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:19:55 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:19:57 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:19:59 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:20:01 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 14:20:04 | |
| 13 | 思源樓5F 自動撒水設備- 5F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:40 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:42 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:43 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:45 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:47 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:49 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:46:53 | |
| 14 | 思源樓5F 自動撒水設備- 5F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:08 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:10 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:12 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:14 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:16 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:18 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:37:21 | |
| 15 | 思源樓6F 自動撒水設備- 6F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:50 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:52 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:55 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:57 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:21:59 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:22:01 | |
| 16 | 思源樓6F 自動撒水設備- 6F-2 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:26:52 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:26:54 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:26:56 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:26:58 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:27:00 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:27:02 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:27:06 | |
| 17 | 思源樓7F 自動撒水設備- 7F-1 | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:04 | |
| | | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:05 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:07 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:17 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:19 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:21 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:06:24 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:29 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
| 18 | 思源樓7F 自動撒水設備- 7F-2 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:33 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:35 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:37 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:39 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:41 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 16:13:44 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:50 | |
| 19 | 思源樓8F 自動撒水設備- 8F-1 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:52 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:53 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:54 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:57 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:57:59 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:58:02 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:52:59 | |
| 20 | 思源樓8F 自動撒水設備- 8F-2 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:01 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:02 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:04 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:05 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:07 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:53:09 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:21 | |
| 21 | 思源樓9F 自動撒水設備- 9F-1 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:22 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:24 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:25 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:27 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:28 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:36:31 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:42:55 | |
| 22 | 思源樓9F 自動撒水設備- 9F-2 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:42:56 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:42:57 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:42:58 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:43:00 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:43:01 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-21 15:43:03 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:26:50 | |
| 23 | 思源樓B1F 自動撒水設備- B1F-1 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:02 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:09 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:11 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:18 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:21 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:27:25 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:29:53 | |
| 24 | 思源樓B1F 自動撒水設備- B1F-2 | 壓力開關 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:29:56 | |
| | | 壓力表 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:29:58 | |
| | | 蜂鳴器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:30:01 | |
| | | 閥類 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:30:03 | |
| | | 末端查驗管 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:30:06 | |
| | | 撒水頭 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:30:10 | |
| | | 自動警報逆止閥 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-22 15:30:10 | |

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:48:13

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:13:38

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:53:03