

馬達絕緣測試

單位	給排水	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	一門診1F 污水馬達 EB1A2-3	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 09:46:06	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 09:46:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 09:46:12	
2	一門診1F 污水馬達 EB1A2-4	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:46:18	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:46:20	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:46:24	
3	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:45:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:45:41	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:45:43	
4	一門診1F 廢水馬達 EB1A2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	7	吳銘耀	2024-12-17 09:45:52	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	7	吳銘耀	2024-12-17 09:45:55	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	7	吳銘耀	2024-12-17 09:45:59	
5	二門診B1F 污水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1.5	吳銘耀	2024-12-17 09:31:29	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1.5	吳銘耀	2024-12-17 09:31:35	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1.5	吳銘耀	2024-12-17 09:31:38	
6	二門診B1F 污水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:31:48	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:31:51	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:31:54	
7	二門診B1F 揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:30:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:30:13	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:30:16	
8	二門診B1F 揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 09:30:28	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 09:30:31	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 09:30:35	
9	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	130	吳銘耀	2024-12-17 09:33:28	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	130	吳銘耀	2024-12-17 09:33:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	130	吳銘耀	2024-12-17 09:33:37	
10	二門診B1F 廢水馬達-高壓 旁-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:33:47	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:33:51	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:33:56	
11	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:40:05	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:40:12	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:40:18	
12	二門診B1F 廢水馬達-樓梯 下-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 09:40:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 09:40:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 09:40:35	
13	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	廖學智	2024-12-18 09:59:39	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	廖學智	2024-12-18 09:59:42	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	廖學智	2024-12-18 09:59:44	
14	三門診R1F 沖洗揚水馬達 EPR1C-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	廖學智	2024-12-18 09:59:47	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	廖學智	2024-12-18 09:59:52	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	廖學智	2024-12-18 09:59:54	
15	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:27:34	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:27:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:27:39	
16	三門診B1F 廢水馬達 EPB1F-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:27:41	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:27:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:27:46	
17	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	廖學智	2024-12-18 10:25:10	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	廖學智	2024-12-18 10:25:13	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	廖學智	2024-12-18 10:25:17	
18	三門診B1F 廢水馬達 EPB1G-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:25:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:25:21	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:25:23	
19	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	110	廖學智	2024-12-18 10:14:56	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:14:59	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:15:02	
20	三門診B3F 污水馬達 EPB3J-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:15:04	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:15:07	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:15:09	
21	三門診B3F 污水馬達 EPB3K-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	廖學智	2024-12-18 10:09:34	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	廖學智	2024-12-18 10:09:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	廖學智	2024-12-18 10:09:37	
	三門診B3F	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	80	廖學智	2024-12-18 10:09:40	

22	污水馬達 EPB3K-2	緩啟動陸上馬達測試-S	目視	80	廖學智	2024-12-18 10:09:42	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	80	廖學智	2024-12-18 10:09:44	
23	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:11:24	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:11:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:11:29	
24	三門診B3F 污水馬達 EPB3L-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:11:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:11:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:11:35	
25	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:16:47	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	廖學智	2024-12-18 10:16:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	廖學智	2024-12-18 10:16:53	
26	三門診B3F 沖洗揚水馬達 EPB3B-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	廖學智	2024-12-18 10:16:56	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	廖學智	2024-12-18 10:16:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	廖學智	2024-12-18 10:17:01	
27	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:12:10	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:12:15	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:12:17	
28	三門診B3F 飲用揚水馬達 EPB3A-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:12:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:12:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 10:12:24	
29	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	廖學智	2024-12-18 10:16:03	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1100	廖學智	2024-12-18 10:16:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1100	廖學智	2024-12-18 10:16:12	
30	三門診B3F 噴灌馬達-恆壓 型-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	900	廖學智	2024-12-18 10:16:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	900	廖學智	2024-12-18 10:16:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	900	廖學智	2024-12-18 10:16:18	
31	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:06:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:06:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	120	廖學智	2024-12-18 10:06:38	
32	三門診B3F 廢水馬達 EPB3F-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	廖學智	2024-12-18 10:06:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	廖學智	2024-12-18 10:06:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	廖學智	2024-12-18 10:06:46	
33	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 10:05:52	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 10:05:55	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 10:05:57	
34	三門診B3F 廢水馬達 EPB3G-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	180	廖學智	2024-12-18 10:06:00	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	180	廖學智	2024-12-18 10:06:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	180	廖學智	2024-12-18 10:06:05	
35	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:10:20	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:10:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:10:25	
36	三門診B3F 廢水馬達 EPB3H-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:10:27	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:10:29	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	450	廖學智	2024-12-18 10:10:34	
37	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:13:28	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:13:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	廖學智	2024-12-18 10:13:33	
38	三門診B3F 廢水馬達 EPB3I-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	廖學智	2024-12-18 10:13:36	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	廖學智	2024-12-18 10:13:38	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	廖學智	2024-12-18 10:13:40	
39	中正樓B1F 燭光型馬達 PT1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 14:10:20	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 14:10:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 14:10:32	
40	中正樓B1F 燭光型馬達 PT2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 14:10:50	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 14:10:54	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 14:10:58	
41	中正樓B1F 燭光型馬達 PT3	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 14:11:07	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 14:11:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 14:11:15	
42	中正樓B1F 燭光型馬達 PT4	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 14:11:21	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 14:11:24	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 14:11:29	
43	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 14:02:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 14:02:59	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 14:03:18	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 14:04:02	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 14:04:08	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	15	吳銘耀	2024-12-17 14:04:27	

44	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	300	吳銘耀	2024-12-17 14:04:54	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 14:05:00	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 14:05:14	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 14:05:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 14:05:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	70	吳銘耀	2024-12-17 14:05:49	
45	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC3	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 14:06:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 14:06:50	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 14:07:01	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	800	吳銘耀	2024-12-17 14:07:17	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:07:32	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	900	吳銘耀	2024-12-17 14:07:55	
46	中正樓B1F 冰樹型馬達 PC4	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 14:08:23	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 14:08:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 14:08:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 14:08:49	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	15	吳銘耀	2024-12-17 14:08:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	18	吳銘耀	2024-12-17 14:09:17	
47	中正樓B1F 直上型馬達 PA1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:13:01	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:13:12	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	80	吳銘耀	2024-12-17 14:13:25	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:13:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 14:14:04	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:14:10	
48	中正樓B1F 直上型馬達 PA2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	300	吳銘耀	2024-12-17 14:14:21	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 14:14:27	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 14:14:32	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	180	吳銘耀	2024-12-17 14:14:46	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 14:14:53	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	280	吳銘耀	2024-12-17 14:15:06	
49	中正樓B1F 直上型馬達 PA3	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	700	吳銘耀	2024-12-17 14:15:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 14:15:41	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 14:15:47	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	90	吳銘耀	2024-12-17 14:16:01	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	800	吳銘耀	2024-12-17 14:16:17	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 14:16:25	
50	中正樓B1F 直上型馬達 PA4	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	60	吳銘耀	2024-12-17 14:16:34	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:16:40	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:16:46	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 14:16:57	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 14:17:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 14:17:11	
51	中正樓B3F 湧水馬達A-1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 14:31:25	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	25	吳銘耀	2024-12-17 14:31:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	25	吳銘耀	2024-12-17 14:31:34	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 14:31:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 14:32:03	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 14:32:09	
52	中正樓B3F 湧水馬達A-2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:32:21	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	8	吳銘耀	2024-12-17 14:32:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 14:32:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	5	吳銘耀	2024-12-17 14:32:49	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	7	吳銘耀	2024-12-17 14:32:57	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 14:33:01	
53	中正樓B3F 污水馬達1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:24	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:27	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:32	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:27:39	
54	中正樓B3F 污水馬達2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:28:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:28:54	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 14:29:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 14:29:23	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:29:35	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 14:29:44	
		Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:42	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:44	

55	中正樓B3F 廚餘馬達1	Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:46	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:52	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:55	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:25:58	
56	中正樓B3F 廚餘馬達2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 14:26:03	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 14:26:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 14:26:08	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:26:13	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:26:15	
57	中正樓B3F 湧水馬達B-1	Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:26:23	
		Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 14:23:17	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:23:24	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:23:28	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	吳銘耀	2024-12-17 14:23:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 14:23:45	
58	中正樓B3F 湧水馬達B-2	Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 14:23:59	
		Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:10	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:12	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:19	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:22	
59	井水處理廠 B1F 後山水庫馬達 PO4A	Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 14:24:24	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:58:45	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:58:48	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:58:50	
60	井水處理廠 B1F 後山水庫馬達 PO4B	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:58:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:05	
61	井水處理廠 B1F 院區循環馬達 PO5A	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:15	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:17	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:19	
62	井水處理廠 B1F 院區循環馬達 PO5B	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:28	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:59:32	
63	井水處理廠 B1F 廢水馬達PO7A	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:11:18	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:11:25	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:11:29	
64	井水處理廠 B1F 廢水馬達PO7B	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:11:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:11:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:11:48	
65	井水處理廠 B1F 動力中心馬達 PO6A	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:00:10	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:00:35	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1800	王呈耀	2024-12-19 09:00:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:01:03	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:01:11	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:01:22	
66	井水處理廠 B1F 動力中心馬達 PO6B	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:01:44	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	750	王呈耀	2024-12-19 09:02:02	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:02:10	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:02:21	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:02:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:02:48	
67	井水處理廠 B1F 氣曝塔馬達 PO1A	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1400	王呈耀	2024-12-19 09:03:21	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:03:33	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:03:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1200	王呈耀	2024-12-19 09:03:51	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:04:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:04:19	
68	井水處理廠 B1F 氣曝塔馬達 PO1B	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:04:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:04:51	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:05:00	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	900	王呈耀	2024-12-19 09:05:13	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:05:20	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:05:28	
	井水處理廠	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:05:41	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:05:53	

69	B1F 氣曝塔馬達 PO1C	Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:05:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:06:09	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:06:17	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:06:34	
70	井水處理廠 B1F 過濾槽馬達 PO3A	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 09:06:56	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:07:05	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1250	王呈耀	2024-12-19 09:07:15	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:07:24	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:07:33	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:07:43	
71	井水處理廠 B1F 過濾槽馬達 PO3B	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:08:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:08:13	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:08:19	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:24	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:14	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:04	
72	井水處理廠 B1F 過濾槽馬達 PO3C	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:41	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:45	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:09:56	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 09:10:09	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1100	王呈耀	2024-12-19 09:10:20	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 09:10:33	
73	介壽堂1F 噴水馬達左	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	王呈耀	2024-12-19 09:16:21	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	王呈耀	2024-12-19 09:16:28	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 09:16:46	
74	介壽堂1F 噴水馬達右	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 09:15:46	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 09:15:49	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 09:15:52	
75	介壽堂1F 噴水馬達中	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:15:27	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:15:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:15:38	
76	介壽堂B1F 污水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:26:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:27:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:27:07	
77	介壽堂B1F 污水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	350	王呈耀	2024-12-19 09:27:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:27:25	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:27:31	
78	立體停車場 B1F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	60	王呈耀	2024-12-19 08:40:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	60	王呈耀	2024-12-19 08:40:40	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	70	王呈耀	2024-12-19 08:40:43	
79	立體停車場 B1F 廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	10	王呈耀	2024-12-19 08:41:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	8	王呈耀	2024-12-19 08:41:05	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	8	王呈耀	2024-12-19 08:41:12	
80	立體停車場 B1F 廢水馬達機坑- 1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	600	王呈耀	2024-12-19 08:36:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	王呈耀	2024-12-19 08:36:32	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	王呈耀	2024-12-19 08:36:38	
81	立體停車場 B1F 廢水馬達機坑- 2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	600	王呈耀	2024-12-19 08:36:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	600	王呈耀	2024-12-19 08:37:02	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	600	王呈耀	2024-12-19 08:37:08	
82	立體停車場 B2F 揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:51:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:51:23	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 08:51:26	
83	立體停車場 B2F 揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	王呈耀	2024-12-19 08:51:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	王呈耀	2024-12-19 08:51:35	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	王呈耀	2024-12-19 08:51:38	
84	立體停車場 B2F 廢水馬達機坑- 1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:46:35	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:46:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:46:47	
85	立體停車場 B2F 廢水馬達機坑- 2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:46:54	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:46:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:47:02	
86	立體停車場 B2F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:07	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:10	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:13	
87	立體停車場 B2F	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:24	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:27	

	廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 08:44:30	
88	托兒所大樓 BIF 污水馬達-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:33	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:38	
89	托兒所大樓 BIF 污水馬達-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:46	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	廖學智	2024-12-18 08:52:49	
90	托兒所大樓 BIF 廢水馬達-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:51:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:51:40	
91	托兒所大樓 BIF 廢水馬達-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	35	廖學智	2024-12-18 08:51:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	廖學智	2024-12-18 08:51:45	
92	托兒所大樓 BIF 廢水馬達-2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	80	廖學智	2024-12-18 08:53:05	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	180	廖學智	2024-12-18 08:53:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	90	廖學智	2024-12-18 08:53:10	
93	托兒所大樓 BIF 廢水馬達-2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:53:13	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 08:53:17	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	廖學智	2024-12-18 08:53:19	
94	技警宿舍1F 揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:32:37	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:32:39	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:32:41	
95	技警宿舍1F 揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:32:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:33:01	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:33:04	
96	身障中心BIF 廢水馬達PP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:46:15	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:46:18	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:46:20	
97	身障中心BIF 廢水馬達PP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:46:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:46:28	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:46:31	
98	身障中心BIF 廢水馬達PP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:48:27	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:48:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:48:33	
99	身障中心BIF 廢水馬達PP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	王呈耀	2024-12-19 14:48:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	王呈耀	2024-12-19 14:48:44	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	王呈耀	2024-12-19 14:48:48	
100	身障中心BIF 廢水馬達PP12-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:49:49	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:49:54	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:49:58	
101	身障中心BIF 廢水馬達PP12-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:50:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:50:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:50:13	
102	身障中心BIF 廢水馬達PP10-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	王呈耀	2024-12-19 14:51:52	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	王呈耀	2024-12-19 14:52:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	王呈耀	2024-12-19 14:52:12	
103	身障中心BIF 廢水馬達PP10-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:52:17	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:52:19	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:52:25	
104	身障中心BIF 廢水馬達PP11-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 15:14:24	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1200	王呈耀	2024-12-19 15:14:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1200	王呈耀	2024-12-19 15:14:31	
105	身障中心BIF 廢水馬達PP11-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 15:14:37	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 15:14:41	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1700	王呈耀	2024-12-19 15:14:46	
106	身障中心BIF 廢水馬達PP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	5	王呈耀	2024-12-19 14:56:46	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	5	王呈耀	2024-12-19 14:56:49	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	5	王呈耀	2024-12-19 14:56:52	
107	身障中心BIF 廢水馬達PP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	王呈耀	2024-12-19 14:56:56	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	王呈耀	2024-12-19 14:56:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	王呈耀	2024-12-19 14:57:04	
108	身障中心BIF 污水馬達PP4-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	25	王呈耀	2024-12-19 14:57:33	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	25	王呈耀	2024-12-19 14:57:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	25	王呈耀	2024-12-19 14:57:39	
109	身障中心BIF 污水馬達PP4-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:57:43	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:57:46	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	王呈耀	2024-12-19 14:57:49	
110	身障中心BIF 廢水馬達PP5-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	王呈耀	2024-12-19 15:17:18	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	王呈耀	2024-12-19 15:17:21	

		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	王呈耀	2024-12-19 15:17:24	
111	身障中心B1F 廢水馬達PP5-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	王呈耀	2024-12-19 15:17:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	王呈耀	2024-12-19 15:17:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 15:17:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 15:17:36	
112	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPA-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	5	吳銘耀	2024-12-17 10:07:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	5	吳銘耀	2024-12-17 10:07:24	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	5	吳銘耀	2024-12-17 10:07:27	
113	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPA-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:07:33	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:07:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:07:39	
114	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 10:00:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 10:00:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 10:00:18	
115	法定停車場 B3F 污水馬達 B3SPB-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 10:00:29	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 10:00:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 10:00:36	
116	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:01:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:01:32	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:01:35	
117	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:01:39	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:01:42	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:01:46	
118	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 10:02:49	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 10:02:52	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	3	吳銘耀	2024-12-17 10:02:54	
119	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	5	吳銘耀	2024-12-17 10:03:02	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 10:03:15	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	吳銘耀	2024-12-17 10:03:19	
120	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	16	吳銘耀	2024-12-17 10:04:42	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	16	吳銘耀	2024-12-17 10:04:44	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	16	吳銘耀	2024-12-17 10:04:47	
121	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 10:04:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 10:04:55	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 10:04:58	
122	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP4-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 10:06:10	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 10:06:13	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 10:06:15	
123	法定停車場 B3F 廢水馬達 B3WP4-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:06:21	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:06:23	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:06:27	
124	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:59:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:59:12	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 08:59:17	
125	思源樓1F 迴旋揚水馬達 1F後方-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	5	廖學智	2024-12-18 08:59:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	5	廖學智	2024-12-18 08:59:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	5	廖學智	2024-12-18 08:59:27	
126	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	900	廖學智	2024-12-18 09:01:03	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	900	廖學智	2024-12-18 09:01:05	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	250	廖學智	2024-12-18 09:01:42	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	900	廖學智	2024-12-18 09:01:47	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1200	廖學智	2024-12-18 09:01:52	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1200	廖學智	2024-12-18 09:01:56	
127	思源樓1F 思源揚水馬達 1F後方-2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1000	廖學智	2024-12-18 09:02:04	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	500	廖學智	2024-12-18 09:02:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1000	廖學智	2024-12-18 09:02:09	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:02:16	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:02:21	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:02:24	
128	思源樓B1F 揚水馬達左單 月上	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:09:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:09:56	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	廖學智	2024-12-18 09:09:58	
129	思源樓B1F 揚水馬達左單	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:10:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:10:16	

	月中	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:10:19	
130	思源樓B1F 揚水馬達左單 月下	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	廖學智	2024-12-18 09:10:07	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	廖學智	2024-12-18 09:10:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	廖學智	2024-12-18 09:10:11	
131	思源樓B1F 揚水馬達右單 月上	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:09:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:09:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:09:04	
132	思源樓B1F 揚水馬達右單 月中	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:33	
133	思源樓B1F 揚水馬達右單 月下	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:14	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	廖學智	2024-12-18 09:09:16	
134	思源樓B1F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:06:02	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:06:04	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 09:06:06	
135	思源樓B1F 廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	廖學智	2024-12-18 09:06:11	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	420	廖學智	2024-12-18 09:06:14	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	410	廖學智	2024-12-18 09:06:18	
136	思源樓B1F 污水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	10	廖學智	2024-12-18 09:06:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	10	廖學智	2024-12-18 09:06:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	10	廖學智	2024-12-18 09:06:29	
137	思源樓B1F 污水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	廖學智	2024-12-18 09:06:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	廖學智	2024-12-18 09:06:33	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	廖學智	2024-12-18 09:06:35	
138	思源樓B1F 廢水馬達藥局 內	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	廖學智	2024-12-18 15:56:17	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	廖學智	2024-12-18 15:56:21	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	廖學智	2024-12-18 15:56:25	
139	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:30:49	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:30:52	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:30:55	
140	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:04	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:07	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:09	
141	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:31:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:31:17	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:31:21	
142	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:31:30	
143	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS7-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:35:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:35:14	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:35:17	
144	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS7-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	蕭子皓	2024-12-11 08:35:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	蕭子皓	2024-12-11 08:35:20	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	蕭子皓	2024-12-11 08:35:23	
145	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS8-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	80	蕭子皓	2024-12-11 08:36:48	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	80	蕭子皓	2024-12-11 08:36:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	80	蕭子皓	2024-12-11 08:36:52	
146	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS8-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:36:54	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:36:56	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:36:59	
147	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	3	蕭子皓	2024-12-11 08:32:41	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	3	蕭子皓	2024-12-11 08:32:45	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	3	蕭子皓	2024-12-11 08:32:47	
148	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:32:49	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:32:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	蕭子皓	2024-12-11 08:32:52	
149	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS6-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	蕭子皓	2024-12-11 08:35:55	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	蕭子皓	2024-12-11 08:35:57	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	蕭子皓	2024-12-11 08:35:59	
150	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS6-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:36:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:36:04	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:36:07	

151	醫學科技大樓 B3F 污水馬達 PPS4-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:33:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:33:28	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	蕭子皓	2024-12-11 08:33:32	
152	醫學科技大樓 B3F 污水馬達 PPS4-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:33:35	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:33:39	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	蕭子皓	2024-12-11 08:33:41	
153	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS5-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:34:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:34:32	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	蕭子皓	2024-12-11 08:34:34	
154	醫學科技大樓 B3F 廢水馬達 PPS5-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:34:37	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:34:39	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	蕭子皓	2024-12-11 08:34:42	
155	醫學科技大樓 B3F 揚水馬達 PPW1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:32	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:40	
156	醫學科技大樓 B3F 揚水馬達 PPW1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:45	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:49	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-11 08:37:52	
157	醫學科技大樓 B3F 沖水馬達 PPW2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:37:57	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:38:00	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:38:03	
158	醫學科技大樓 B3F 沖水馬達 PPW2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:38:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:38:12	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	蕭子皓	2024-12-11 08:38:16	
159	致德樓B1F 廢水馬達PP15-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 14:27:00	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:27:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:27:12	
160	致德樓B1F 廢水馬達PP15-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:27:22	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:27:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:27:35	
161	致德樓B1F 廢水馬達PP14-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	王呈耀	2024-12-19 14:15:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	王呈耀	2024-12-19 14:16:40	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	王呈耀	2024-12-19 14:16:48	
162	致德樓B1F 廢水馬達PP14-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:18:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:18:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:17:29	
163	致德樓B1F 廢水馬達PP7-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:29:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:29:29	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:29:33	
164	致德樓B1F 廢水馬達PP7-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	王呈耀	2024-12-19 14:29:36	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	王呈耀	2024-12-19 14:29:39	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 14:29:42	
165	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	王呈耀	2024-12-19 14:23:22	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	王呈耀	2024-12-19 14:23:40	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	王呈耀	2024-12-19 14:23:43	
166	致德樓B1F 沖洗馬達-宿舍-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:23:51	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:23:55	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:23:59	
167	致德樓B1F 污水馬達PP6-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	王呈耀	2024-12-19 14:32:16	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	王呈耀	2024-12-19 14:32:20	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	王呈耀	2024-12-19 14:32:24	
168	致德樓B1F 污水馬達PP6-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	王呈耀	2024-12-19 14:32:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	王呈耀	2024-12-19 14:32:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	王呈耀	2024-12-19 14:32:43	
169	致德樓B1F 廢水馬達PP8-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:34:56	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:34:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:35:00	
170	致德樓B1F 廢水馬達PP8-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:35:03	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:35:05	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:35:07	
171	致德樓B1F 廢水馬達PP9-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1250	王呈耀	2024-12-19 14:37:58	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 14:38:05	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 14:38:09	
172	致德樓B1F	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1100	王呈耀	2024-12-19 14:38:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1250	王呈耀	2024-12-19 14:38:29	

	廢水馬達PP9-2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1400	王呈耀	2024-12-19 14:38:34	
173	致德樓B1F 廢水馬達PP13-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	王呈耀	2024-12-19 14:35:55	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	王呈耀	2024-12-19 14:36:00	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	900	王呈耀	2024-12-19 14:36:07	
174	致德樓B1F 廢水馬達PP13-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	王呈耀	2024-12-19 14:37:24	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	900	王呈耀	2024-12-19 14:37:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:37:39	
175	致德樓B1F 廢水馬達PP16-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 13:57:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 13:57:35	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1250	王呈耀	2024-12-19 13:57:45	
176	致德樓B1F 廢水馬達PP16-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	5	王呈耀	2024-12-19 13:57:54	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	5	王呈耀	2024-12-19 13:57:56	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	5	王呈耀	2024-12-19 13:58:01	
177	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	50	王呈耀	2024-12-19 14:20:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	100	王呈耀	2024-12-19 14:20:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	130	王呈耀	2024-12-19 14:20:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	40	王呈耀	2024-12-19 14:20:51	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	4	王呈耀	2024-12-19 14:20:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	70	王呈耀	2024-12-19 14:21:02	
178	致德樓B1F 沖洗馬達-致德-2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	250	王呈耀	2024-12-19 14:21:15	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:21:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:21:36	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	90	王呈耀	2024-12-19 14:21:50	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	150	王呈耀	2024-12-19 14:21:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:22:10	
179	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-3	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:08:25	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1500	王呈耀	2024-12-19 14:08:32	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:08:41	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1900	王呈耀	2024-12-19 14:09:15	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:09:25	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1700	王呈耀	2024-12-19 14:09:38	
180	致德樓B1F 飲用馬達-宿舍-4	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	900	王呈耀	2024-12-19 14:10:00	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	700	王呈耀	2024-12-19 14:10:13	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	700	王呈耀	2024-12-19 14:10:22	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	800	王呈耀	2024-12-19 14:10:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:10:47	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 14:10:54	
181	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:11:16	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:11:26	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:11:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:11:51	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:12:00	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:12:07	
182	致德樓B1F 飲用馬達-致德屋頂-2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:12:19	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	400	王呈耀	2024-12-19 14:12:27	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	500	王呈耀	2024-12-19 14:12:34	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	350	王呈耀	2024-12-19 14:12:59	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	350	王呈耀	2024-12-19 14:13:09	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	350	王呈耀	2024-12-19 14:13:24	
183	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	6	廖學智	2024-12-18 09:39:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	6	廖學智	2024-12-18 09:40:01	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	6	廖學智	2024-12-18 09:40:06	
184	迴旋加速中心 B2F 污水馬達1號-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:40:24	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:40:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:40:30	
185	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:41:29	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:41:31	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	廖學智	2024-12-18 09:41:33	
186	迴旋加速中心 B2F 污水馬達2號-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:41:35	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:41:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:41:39	
187	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:41:58	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:42:00	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:42:02	
188	迴旋加速中心 B2F 污水馬達3號-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	廖學智	2024-12-18 09:42:04	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	廖學智	2024-12-18 09:42:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	廖學智	2024-12-18 09:42:21	
	迴旋加速中心	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:42:57	

189	B2F 污水馬達4號-1	緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:42:59	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:43:01	
190	迴旋加速中心 B2F 污水馬達4號-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:43:04	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:43:07	
191	動力中心B1F 中層沖洗馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	廖學智	2024-12-18 09:43:09	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 08:53:20	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	110	吳銘耀	2024-12-17 08:53:25	
192	動力中心B1F 中層沖洗馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	130	吳銘耀	2024-12-17 08:53:29	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 08:53:44	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 08:53:48	
193	動力中心B1F 中層飲用馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 08:53:51	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	350	吳銘耀	2024-12-17 09:01:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 09:01:13	
194	動力中心B1F 中層飲用馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 09:01:17	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	550	吳銘耀	2024-12-17 09:01:34	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	550	吳銘耀	2024-12-17 09:01:38	
195	動力中心B1F 低層沖洗馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	陳世銓	2024-12-25 10:31:41	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 08:51:33	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1800	吳銘耀	2024-12-17 08:51:44	
196	動力中心B1F 低層沖洗馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1800	吳銘耀	2024-12-17 08:51:49	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 08:52:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 08:52:03	
197	動力中心B1F 低層飲用馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 08:52:14	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:05:43	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:05:47	
198	動力中心B1F 低層飲用馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:05:51	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 09:06:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 09:06:04	
199	動力中心B1F 高層沖洗馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	150	吳銘耀	2024-12-17 09:06:08	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	吳銘耀	2024-12-17 08:54:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	吳銘耀	2024-12-17 08:54:16	
200	動力中心B1F 高層沖洗馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	350	吳銘耀	2024-12-17 08:54:27	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 08:54:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 08:54:43	
201	動力中心B1F 高層飲用馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 08:54:46	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	吳銘耀	2024-12-17 09:01:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:01:59	
202	動力中心B1F 高層飲用馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:02:04	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 09:02:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 09:02:25	
203	動力中心B1F 動力屋頂馬達1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 09:02:32	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:03:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:03:57	
204	動力中心B1F 動力屋頂馬達2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:04:00	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	220	吳銘耀	2024-12-17 09:04:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	吳銘耀	2024-12-17 09:04:44	
205	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-1	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	吳銘耀	2024-12-17 09:04:52	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:13:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:13:14	
206	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:13:17	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:13:22	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:13:25	
207	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-3	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:13:28	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 08:56:29	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 08:56:31	
208	動力中心B1F 廢水馬達 SDP1-4	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 08:56:36	
		緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 08:56:49	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 08:56:51	
209	動力中心B1F 後山水庫馬達 A	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 08:56:54	
		Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:09:56	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:01	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:16	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:29	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:33	
動力中心B1F		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:48	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:10:57	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:01	

210	後山水庫馬達B	Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:09	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:12	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:25	
211	動力中心BIF 後山水庫馬達C	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:36	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:46	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:55	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:11:58	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	3000	吳銘耀	2024-12-17 09:12:02	
212	婦幼水庫1F 後山水庫馬達1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 09:21:53	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	700	吳銘耀	2024-12-17 09:22:08	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	400	吳銘耀	2024-12-17 09:22:22	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:22:32	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	250	吳銘耀	2024-12-17 09:22:49	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	300	吳銘耀	2024-12-17 09:22:54	
213	婦幼水庫1F 後山水庫馬達2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:07	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:10	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:15	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:18	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:22	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:23:24	
214	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達1	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:15	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:18	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:23	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:35	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:37	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:19:40	
215	婦幼水庫1F 二門診屋頂馬達2	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:19:56	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 09:20:00	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 09:20:08	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	13	吳銘耀	2024-12-17 09:20:25	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 09:20:30	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 09:20:36	
216	地下連通道 BIF 中廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:28	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:30	
217	地下連通道 BIF 中廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:36	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:38	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:54:42	
218	地下連通道 BIF 中揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:55:15	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:55:17	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 09:55:19	
219	地下連通道 BIF 中揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:55:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:55:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	吳銘耀	2024-12-17 09:55:29	
220	地下連通道 BIF 油槽廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	600	吳銘耀	2024-12-17 09:56:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	600	吳銘耀	2024-12-17 09:56:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	吳銘耀	2024-12-17 09:56:20	
221	地下連通道 BIF 油槽廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:56:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:56:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:56:29	
222	地下連通道 BIF 油槽污水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:06	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:11	
223	地下連通道 BIF 油槽污水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:28	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 09:57:30	
224	地下連通道 BIF 污水馬達PS1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 09:51:17	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	吳銘耀	2024-12-17 09:51:20	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1700	吳銘耀	2024-12-17 09:51:26	
225	地下連通道 BIF 污水馬達PS1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:52:18	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:52:21	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	吳銘耀	2024-12-17 09:52:24	
226	精神樓1F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	80	廖學智	2024-12-18 09:24:01	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	70	廖學智	2024-12-18 09:24:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	70	廖學智	2024-12-18 09:24:05	
227	精神樓1F 廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:24:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:24:11	

		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	廖學智	2024-12-18 09:24:13	
228	戰備水井1F 深水井馬達2號井	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	30	王呈耀	2024-12-19 09:18:02	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	30	王呈耀	2024-12-19 09:18:05	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	35	王呈耀	2024-12-19 09:18:10	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	30	王呈耀	2024-12-19 09:18:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	30	王呈耀	2024-12-19 09:18:38	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	30	王呈耀	2024-12-19 09:18:41	
229	戰備水井1F 深水井馬達1號井.5吋	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	400	王呈耀	2024-12-19 09:22:03	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:22:12	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	800	王呈耀	2024-12-19 09:22:18	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	350	王呈耀	2024-12-19 09:23:06	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:22:43	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:22:55	
230	戰備水井1F 深水井馬達3號井	Y△啟動陸上馬達測試-RS	目視	500	王呈耀	2024-12-19 09:35:42	
		Y△啟動陸上馬達測試-ST	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:35:49	
		Y△啟動陸上馬達測試-TR	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:35:57	
		Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	600	王呈耀	2024-12-19 09:36:26	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	700	王呈耀	2024-12-19 09:36:35	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	650	王呈耀	2024-12-19 09:36:46	
231	舊資訊室B1F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	廖學智	2024-12-18 08:41:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	廖學智	2024-12-18 08:41:24	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	廖學智	2024-12-18 08:41:31	
232	舊資訊室B1F 廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	600	廖學智	2024-12-18 08:41:34	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	600	廖學智	2024-12-18 08:41:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	600	廖學智	2024-12-18 08:41:39	
233	中繼水池山坡 揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2	廖學智	2024-12-18 09:30:04	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2	廖學智	2024-12-18 09:30:06	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2	廖學智	2024-12-18 09:30:08	
234	中繼水池山坡 揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:29:57	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:29:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	廖學智	2024-12-18 09:30:01	
235	3號停車場B1F 污水馬達 ESP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	吳銘耀	2024-12-17 10:23:51	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	吳銘耀	2024-12-17 10:23:55	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	吳銘耀	2024-12-17 10:23:59	
236	3號停車場B1F 污水馬達 ESP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	吳銘耀	2024-12-17 10:24:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 10:24:47	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 10:24:51	
237	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:14:16	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:14:20	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	20	吳銘耀	2024-12-17 10:14:24	
238	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:14:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:14:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	10	吳銘耀	2024-12-17 10:14:39	
239	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:21	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:24	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:27	
240	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:33	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	吳銘耀	2024-12-17 10:16:40	
241	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	35	吳銘耀	2024-12-17 10:19:38	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 10:19:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 10:19:47	
242	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	15	吳銘耀	2024-12-17 10:19:54	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	15	吳銘耀	2024-12-17 10:19:58	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	15	吳銘耀	2024-12-17 10:20:03	
243	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP4-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	40	吳銘耀	2024-12-17 10:21:54	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 10:22:04	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	吳銘耀	2024-12-17 10:22:08	
244	3號停車場B1F 廢水馬達 EWP4-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 10:22:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 10:22:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	吳銘耀	2024-12-17 10:22:20	
245	重粒子癌症治 療中心1F 污水馬達PS- 1F-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	蕭子皓	2024-12-15 08:14:06	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	100	蕭子皓	2024-12-15 08:14:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	100	蕭子皓	2024-12-15 08:14:12	
246	重粒子癌症治 療中心1F 污水馬達PS- 1F-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:14:15	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:14:18	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:14:21	

247	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:40	
248	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:43	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:49	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:53:52	
249	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:52:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:52:15	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:52:17	
250	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 08:52:21	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 08:52:24	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 08:52:36	
251	重粒子癌症治療中心B1F 廢水馬達PD-B1-3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:30	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:33	
252	重粒子癌症治療中心B1F 廢水馬達PD-B1-3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:36	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:40	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:00:44	
253	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	15	蕭子皓	2024-12-15 09:01:39	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	15	蕭子皓	2024-12-15 09:01:42	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	15	蕭子皓	2024-12-15 09:01:45	
254	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 09:01:51	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 09:01:54	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 09:01:57	
255	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 09:03:46	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 09:03:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 09:03:55	
256	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:03:58	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:04:04	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:04:06	
257	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:04:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:04:12	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	800	蕭子皓	2024-12-15 09:04:15	
258	重粒子癌症治療中心B1F 排水槽馬達SPD-PIT-3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:04:20	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:04:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 09:04:25	
259	重粒子癌症治療中心B1F 廢水馬達PD-PIT-6-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	蕭子皓	2024-12-15 08:55:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	蕭子皓	2024-12-15 08:56:01	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	蕭子皓	2024-12-15 08:56:03	
260	重粒子癌症治療中心B1F 廢水馬達PD-PIT-6-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	4	蕭子皓	2024-12-15 08:56:05	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	4	蕭子皓	2024-12-15 08:56:07	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	4	蕭子皓	2024-12-15 08:56:10	
261	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 08:57:41	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 08:57:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	500	蕭子皓	2024-12-15 08:57:57	
262	重粒子癌症治療中心B1F 污水馬達PS-PIT-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:57:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:58:03	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	蕭子皓	2024-12-15 08:58:05	
263	重粒子癌症治療中心B1F 雨水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:59:11	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:59:14	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:59:16	
264	重粒子癌症治療中心B1F 雨水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	蕭子皓	2024-12-15 08:59:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	蕭子皓	2024-12-15 08:59:23	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	蕭子皓	2024-12-15 08:59:26	
265	重粒子癌症治療中心B1F 過濾馬達A	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:58:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:58:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	蕭子皓	2024-12-15 08:58:38	
266	重粒子癌症治療中心B1F 過濾馬達B	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:58:44	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:59:00	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	蕭子皓	2024-12-15 08:59:06	
	重粒子癌症治療中心B1F	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:55:05	

267	療中心B1F 揚水馬達CW-1-1	緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:55:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:55:11	
268	重粒子癌症治療中心B1F 揚水馬達CW-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:55:13	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:55:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:55:20	
269	重粒子癌症治療中心B1F 噴灌馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:56:58	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:57:01	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:57:04	
270	重粒子癌症治療中心B1F 機坑馬達SPD-B1-8-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:48:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:48:27	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:48:30	
271	重粒子癌症治療中心B1F 機坑馬達SPD-B1-8-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:48:35	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:48:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:48:40	
272	重粒子癌症治療中心B1F 機坑馬達SPD-B1-9-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:14	
273	重粒子癌症治療中心B1F 機坑馬達SPD-B1-9-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:50:25	
274	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:06	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:11	
275	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:17	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:46:20	
276	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:18	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:21	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:26	
277	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:29	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:32	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:40:34	
278	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:23	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:26	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:28	
279	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:41:37	
280	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-4-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:50	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:54	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:45:00	
281	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-4-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:45:05	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:45:08	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:45:11	
282	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-5-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:43:42	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:43:54	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:02	
283	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-5-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:09	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:13	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2500	蕭子皓	2024-12-15 08:44:16	
284	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-6-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:25	
285	重粒子癌症治療中心B1F 加速室馬達SPD-B1-6-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:34	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:41	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-15 08:42:45	
286	重粒子癌症治療中心RF 恆壓馬達CW-5-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:18:44	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:18:57	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:19:01	
287	重粒子癌症治療中心RF	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:19:05	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:19:08	

	恆壓馬達CW-5-2	緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	蕭子皓	2024-12-15 08:19:11	
288	長青樓B2F 楊水馬達 ECWP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:12:13	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:12:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	350	陳柏維	2024-12-18 14:12:20	
289	長青樓B2F 楊水馬達 ECWP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:12:26	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:12:29	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	350	陳柏維	2024-12-18 14:12:34	
290	長青樓B3F 楊水馬達 ECWP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	陳柏維	2024-12-18 14:28:12	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:28:14	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:28:17	
291	長青樓B3F 楊水馬達 ECWP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	陳柏維	2024-12-18 14:28:19	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:28:22	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:28:24	
292	長青樓B3F 中水馬達 ECWP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:24:42	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:24:45	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:24:47	
293	長青樓B3F 中水馬達 ECWP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	200	陳柏維	2024-12-18 14:24:50	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	200	陳柏維	2024-12-18 14:24:52	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	200	陳柏維	2024-12-18 14:24:54	
294	長青樓B3F 污水馬達 ESP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1800	陳柏維	2024-12-18 14:39:40	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1800	陳柏維	2024-12-18 14:39:47	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	陳柏維	2024-12-18 14:39:50	
295	長青樓B3F 污水馬達 ESP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:39:53	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:39:59	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:40:04	
296	長青樓B3F 污水馬達 ESP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1400	陳世銓	2024-12-25 10:33:44	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1400	陳世銓	2024-12-25 10:33:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1400	陳世銓	2024-12-25 10:33:56	
297	長青樓B3F 污水馬達 ESP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1500	陳世銓	2024-12-25 10:34:03	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1500	陳世銓	2024-12-25 10:34:09	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1500	陳世銓	2024-12-25 10:34:14	
298	長青樓B3F 污水馬達 ESP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	700	陳柏維	2024-12-18 14:23:32	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	700	陳柏維	2024-12-18 14:23:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	700	陳柏維	2024-12-18 14:23:41	
299	長青樓B3F 污水馬達 ESP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:23:47	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	300	陳柏維	2024-12-18 14:23:50	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	250	陳柏維	2024-12-18 14:23:54	
300	長青樓B3F 污水馬達 ESP3-3	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	100	陳柏維	2024-12-18 14:23:58	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	120	陳柏維	2024-12-18 14:24:01	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	120	陳柏維	2024-12-18 14:24:05	
301	長青樓B3F 污水馬達 ESP3-4	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	15	陳柏維	2024-12-18 14:24:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	15	陳柏維	2024-12-18 14:24:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	15	陳柏維	2024-12-18 14:24:14	
302	長青樓B3F 廢水馬達 EWP1-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	350	陳柏維	2024-12-18 14:21:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	陳柏維	2024-12-18 14:21:16	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	陳柏維	2024-12-18 14:21:26	
303	長青樓B3F 廢水馬達 EWP1-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	400	陳柏維	2024-12-18 14:21:30	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	400	陳柏維	2024-12-18 14:21:34	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	400	陳柏維	2024-12-18 14:21:50	
304	長青樓B3F 廢水馬達 EWP2-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1600	陳柏維	2024-12-18 14:32:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1800	陳柏維	2024-12-18 14:33:02	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	陳柏維	2024-12-18 14:33:05	
305	長青樓B3F 廢水馬達 EWP2-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	陳柏維	2024-12-18 14:33:08	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	陳柏維	2024-12-18 14:33:11	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	陳柏維	2024-12-18 14:33:14	
306	長青樓B3F 廢水馬達 EWP3-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	30	陳柏維	2024-12-18 14:41:35	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	30	陳柏維	2024-12-18 14:41:37	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	30	陳柏維	2024-12-18 14:41:39	
307	長青樓B3F 廢水馬達 EWP3-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:41:42	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:41:44	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	50	陳柏維	2024-12-18 14:41:47	
308	手術室大樓1F 廢水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:14	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:18	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:22	
309	手術室大樓1F 廢水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:25	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:32	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	蕭子皓	2024-12-11 08:28:36	
	手術室大樓	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 08:28:38	

310	IMF 揚水馬達1	緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 08:28:43	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1000	王呈耀	2024-12-19 08:28:51	
311	手術室大樓 IMF 揚水馬達2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:28:59	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:29:04	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 08:29:53	
312	身障中心B1F 廢水馬達PP12-1	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:42:31	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:42:36	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	2000	王呈耀	2024-12-19 14:42:42	
313	身障中心B1F 廢水馬達PP12-2	緩啟動陸上馬達測試-R	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:42:46	
		緩啟動陸上馬達測試-S	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:42:51	
		緩啟動陸上馬達測試-T	目視	1	王呈耀	2024-12-19 14:42:55	
314	戰備水井1F 深水井馬達4號井	Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	15	王呈耀	2024-12-19 09:39:16	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	15	王呈耀	2024-12-19 09:39:22	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	20	王呈耀	2024-12-19 09:39:32	
315	戰備水井1F 深水井馬達1號井.2吋	Y△啟動陸上馬達測試-R	目視	35	王呈耀	2024-12-19 09:20:31	
		Y△啟動陸上馬達測試-S	目視	35	王呈耀	2024-12-19 09:20:39	
		Y△啟動陸上馬達測試-T	目視	40	王呈耀	2024-12-19 09:20:46	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：蕭獻政
2024/12/25 10:42:07

承商駐院主任：謝濱隆
2024/12/25 13:40:15

承辦工程司：黃睿楷
2024/12/25 14:31:01

