

一門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診2F 滅火器---02-13	壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
2	第一門診1F 滅火器---01-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:34	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:36	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:21:40	
3	第一門診1F 滅火器---01-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:09	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:10	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:11	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:11	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:13	
4	第一門診1F 滅火器---01-03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:14	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:15	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:16	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:22:19	
5	第一門診1F 滅火器---01-04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:52	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:52	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:53	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:54	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:23:57	
6	第一門診1F 滅火器---01-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:12	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:13	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:13	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:15	
7	第一門診1F 滅火器---01-06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:16	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:16	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:17	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:18	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:21	
8	第一門診1F 滅火器---01-07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:52	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:53	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:54	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:55	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:24:57	
9	第一門診1F 滅火器---01-09	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:24	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:25	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:26	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:29	
10	第一門診1F 滅火器---01-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:25	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:27	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:28	

	10	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:31	
11	第一門診1F 滅火器---01-11	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:43	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:44	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:45	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:46	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:26:49	
12	第一門診1F 滅火器---01-12	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:20	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:21	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:22	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:23	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:24	
13	第一門診1F 滅火器---01-13	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:25	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:26	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:30	
14	第一門診1F 滅火器---01-14	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:24	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:25	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:26	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:32	
15	第一門診1F 滅火器---01-15	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:07	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:08	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:08	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:09	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:20:11	
16	第一門診1F 滅火器---01-H08	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:09	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:10	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:10	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:25:12	
17	第一門診1F 滅火器---01-H16	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:43	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:44	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:45	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:48	
18	第一門診1X 滅火器---1X-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:50	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:51	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:55	
19	第一門診1X 滅火器---1X-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:31	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:32	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:33	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:34	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:38	
20	第一門診1X 滅火器---1X-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:01:58	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:01:59	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:00	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:01	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:04	
21	第一門診1X 滅火器---1X-09	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:55	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:56	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:56	

		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:54:59	
22	第一門診1X 滅火器---1X-10	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:42	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:43	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:43	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:44	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:46	
23	第一門診1X 滅火器---1X-11	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:46	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:47	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:48	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:48	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:27:52	
24	第一門診1X 滅火器---1X-12	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:15	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:15	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:16	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:17	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:55:26	
25	第一門診1X 滅火器---1X-13	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:57	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:58	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:59	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:59	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:02	
26	第一門診1X 滅火器---1X-14	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:20	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:20	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:21	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:19:25	
27	第一門診2F 滅火器---02-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:46	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:47	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:47	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:48	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:11:51	
28	第一門診2F 滅火器---02-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:04	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:05	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:05	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:06	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:11	
29	第一門診2F 滅火器---02-04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:13:54	
30	第一門診2F 滅火器---02-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:29	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:30	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:31	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:32	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:05:34	
31	第一門診2F 滅火器---02-06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:31	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:31	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:32	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:33	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:37	
		壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:10	

32	第一門診2F 滅火器——02-08	插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:11	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:12	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:13	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:16	
33	第一門診3F 滅火器——03-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:49	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:08:54	
34	第一門診3F 滅火器——03-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:52	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:52	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:53	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:54	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:58	
35	第一門診3F 滅火器——03-H03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:12	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:13	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:07:15	
36	第一門診4F 滅火器——04-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:40	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:41	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:42	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:42	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:02:45	
37	第一門診B1F 滅火器——B1-懸01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:02	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:04	
38	第一門診B1F 滅火器——B1-懸02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:04	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:06	
39	第一門診B1F 滅火器——B1-懸03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:07	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:08	
40	第一門診B1F 滅火器——B1-懸04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:09	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:11	
41	第一門診B1F 滅火器——B1-懸05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:12	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:14	
42	第一門診B1F 滅火器——B1-懸06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:14	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:16	
43	第一門診B1F 滅火器——B1-懸07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:17	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:19	
44	第一門診B1F 滅火器——B1-懸08	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:20	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:21	
45	第一門診B1F 滅火器——B1-懸09	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:24	
46	第一門診B1F 滅火器——B1-懸10	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:25	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:26	
47	第一門診B1F 滅火器——B1-懸11	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:53	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:41:55	
48	第一門診B1F 滅火器——B1-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:21	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:22	

	懸12	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:23	
49	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:49	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:50	
	懸13	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:42:51	
50	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:17	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:18	
	懸14	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:19	
51	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:46	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:47	
	懸15	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:43:48	
52	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:16	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:17	
	懸16	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:17	
53	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:45	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:46	
	懸17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:44:46	
54	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:15	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:16	
	懸18	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:17	
55	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:44	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:45	
	懸19	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:45:46	
56	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:11	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:12	
	懸20	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:13	
57	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:39	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:40	
	懸21	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:47:41	
58	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:07	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:08	
	懸22	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:09	
59	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:35	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:36	
	懸23	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:37	
60	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:40	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:41	
	懸24	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:42	
61	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:42	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:43	
	懸25	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:44	
62	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:45	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:46	
	懸26	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:46	
63	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:47	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:48	
	懸27	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:49	
64	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:50	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:51	
	懸28	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:52	
65	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:53	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:53	
	懸29	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:54	
66	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:55	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:56	
	懸30	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:57	
67	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:58	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:59	
	懸31	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:49:00	
68	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:49:01	
	滅火器——B1-	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:49:01	
	懸32	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:49:02	
	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:49:03	

[illegible]

[illegible]

111	滅火器——B1-懸75	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:29	
		滅火器——B1-懸75	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:30	
112	第一門診B1F 滅火器——B1-懸76	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:31	
		滅火器——B1-懸76	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:32	
		滅火器——B1-懸76	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:32	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:33	
113	第一門診B1F 滅火器——B1-懸77	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:34	
		滅火器——B1-懸77	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:35	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:36	
		滅火器——B1-懸78	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:37	
114	第一門診B1F 滅火器——B1-懸78	第一門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:38	
		滅火器——B1-懸78	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:38	
		滅火器——B1-懸79	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:39	
		滅火器——B1-懸79	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:40	
116	第一門診B1F 滅火器——B1-懸80	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:41	
		滅火器——B1-懸80	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:42	
		滅火器——B1-懸80	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:43	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:44	
117	第一門診B1F 滅火器——B1-懸81	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:44	
		滅火器——B1-懸81	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:45	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:46	
		滅火器——B1-懸82	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:47	
118	第一門診B1F 滅火器——B1-懸82	第一門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:48	
		滅火器——B1-懸82	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:49	
		滅火器——B1-懸83	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:50	
		滅火器——B1-懸83	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:50	
120	第一門診B1F 滅火器——B1-懸84	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:51	
		滅火器——B1-懸84	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:52	
		滅火器——B1-懸84	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:53	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:54	
121	第一門診B1F 滅火器——B1-懸85	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:55	
		滅火器——B1-懸85	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:56	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:56	
		滅火器——B1-懸86	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:57	
122	第一門診B1F 滅火器——B1-懸86	第一門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:58	
		滅火器——B1-懸86	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:51:59	
		滅火器——B1-懸87	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:00	
		滅火器——B1-懸87	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:01	
124	第一門診B1F 滅火器——B1-懸88	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:02	
		滅火器——B1-懸88	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:03	
		滅火器——B1-懸88	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:03	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:04	
125	第一門診B1F 滅火器——B1-懸89	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:05	
		滅火器——B1-懸89	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:06	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:07	
		滅火器——B1-懸90	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:08	
126	第一門診B1F 滅火器——B1-懸90	第一門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:08	
		滅火器——B1-懸90	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:09	
		滅火器——B1-懸91	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:10	
		滅火器——B1-懸91	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:11	
128	第一門診B1F 滅火器——B1-懸92	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:12	
		滅火器——B1-懸92	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:13	
		滅火器——B1-懸92	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:14	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:14	
129	第一門診B1F 滅火器——B1-懸93	第一門診B1F	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:16	
		滅火器——B1-懸93	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:16	
		第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:17	
		滅火器——B1-懸94	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:18	
130	第一門診B1F 滅火器——B1-懸94	第一門診B1F	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:19	
		滅火器——B1-懸94	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:20	
		滅火器——B1-懸95	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:21	
		滅火器——B1-懸95	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:21	
	第一門診B1F	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:52:22		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

257	滅火器---B1-懸221	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:14	
258	第一門診B1F滅火器---B1-懸222	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:15	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:16	
259	第一門診B1F滅火器---B1-懸223	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:17	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:19	
260	第一門診B1F滅火器---B1-懸224	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:20	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:21	
261	第一門診B1F滅火器---B1-懸225	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:24	
262	第一門診B1F滅火器---B1-懸226	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:25	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:27	
263	第一門診B1F滅火器---B1-懸227	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:28	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:29	
264	第一門診B1F滅火器---B1-懸228	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:32	
265	第一門診B1F滅火器---B1-懸229	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:33	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:34	
266	第一門診B1F滅火器---B1-懸230	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:38	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:48:39	
267	第一門診B1F滅火器---B1-238	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:49	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:54	
268	第一門診B1F滅火器---B1-239	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:18	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:18	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:19	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:20	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:34:23	
269	第一門診B1F滅火器---B1-240	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:31	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:32	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:33	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:33	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:37	
270	第一門診B1F滅火器---B1-241	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:01	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:02	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:02	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:03	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:06	
271	第一門診B1F滅火器---B1-243	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:30	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:30	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:31	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:32	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:33	
272	第一門診B1F滅火器---B1-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:34	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:36	

	244	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:39	
273	第一門診B1F 滅火器---B1-245	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:50	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:51	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:53	
274	第一門診B1F 滅火器---B1-246	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:55	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:56	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:56	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:28:59	
275	第一門診B1F 滅火器---B1-247	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:18	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:18	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:19	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:20	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:21	
276	第一門診B1F 滅火器---B1-248	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:22	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:23	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:23	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:24	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:28	
277	第一門診B1F 滅火器---B1-C7	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:50	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:50	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:29:54	
278	第一門診B1F 滅火器---B1-H231	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:11	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:11	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:12	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:13	
279	第一門診B1F 滅火器---B1-H232	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:13	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:15	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:16	
280	第一門診B1F 滅火器---B1-H233	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:28	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:29	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:36	
281	第一門診B1F 滅火器---B1-H234	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:20	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:21	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:25	
282	第一門診B1F 滅火器---B1-H235	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:35:59	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:00	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:01	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:36:04	
283	第一門診B1F 滅火器---B1-H236	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:13	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:15	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:18	
284	第一門診B1F 滅火器---B1-H237	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:50	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:51	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:32:53	
285	第一門診B1F 滅火器---B1-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:31:39	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:31:39	

	H242	壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:31:40	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:31:42	
286	第一門診R1 滅火器---R1-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:53	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:54	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:04	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:05	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:07	
287	第一門診R1 滅火器---R1-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:07	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:08	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:09	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:10	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:11	
288	第一門診R1 滅火器---R1-03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:12	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:13	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:14	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:14	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:05:18	
289	第一門診R1 滅火器---R1-懸04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:16	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:18	
290	第一門診R1 滅火器---R1-懸05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:19	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:26	
291	第一門診R1 滅火器---R1-懸06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:26	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:28	
292	第一門診R1 滅火器---R1-懸08	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:31	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:34	
293	第一門診B1F 滅火器---B1-249	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:51	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:52	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:53	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:53	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:33:56	
294	第一門診R1 滅火器---R1-懸07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:29	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:04:30	
295	第一門診2F 滅火器---02-09	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:23	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:24	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:25	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:25	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:27	
296	第一門診2F 滅火器---02-10	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:27	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:28	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:29	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:30	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:32	
297	第一門診2F 滅火器---02-11	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:48	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:49	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:49	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:50	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:16:53	
298	第一門診2F 滅火器---02-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:34	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:36	

	12	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:17:40	
299	第一門診B1F 滅火器——B1-C01(億-7.9)	插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:07	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:08	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:09	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:11	
		時測重量KG	目視	8.26	邱清標	2024-02-01 09:37:17	
300	第一門診B1F 滅火器——B1-C03(億-7.9)	插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:29	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:30	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:31	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:37:31	
		時測重量KG	目視	8.24	邱清標	2024-02-01 09:37:37	
301	第一門診2F 滅火器——02-03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:44	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:45	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:45	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:46	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:15:50	
302	第一門診2F 滅火器——02-07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:50	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:51	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:51	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:52	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 09:12:55	
303	第一門診1X 滅火器——1X-H03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:13	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:14	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:15	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:15	
304	第一門診1X 滅火器——1X-H04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:16	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:17	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:17	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:00:20	
305	第一門診1X 滅火器——1X-H06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:20	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:21	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:24	
306	第一門診1X 滅火器——1X-H07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:35	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:36	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:37	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:02:40	
307	第一門診1X 滅火器——1X-H08	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:18	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:18	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:19	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 10:03:22	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生 承商駐院主任: 謝濱隆 承辦工程司: 倪銘仁
 2024/02/16 12:19:35 2024/02/16 20:01:06 2024/02/21 09:50:14