

地下連通道自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道1F 自動撒水設備-01F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:20	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:26	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:27	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:35	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:37	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:45	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:53	
2	地下連通道B1F 自動撒水設備-B1F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:46	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:48	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:50	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:52	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:54	
		末端查驗管	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:42:58	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 09:43:02	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:41:56

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:35