

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-01 09:37:49	
		供油部份-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:51	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:52	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:55	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:55	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:56	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:57	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:58	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:37:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:38:00	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-01 09:38:02	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:38:03	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 09:38:05	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/01 15:44:35 2023/12/01 15:45:58 2023/12/04 08:06:54

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-02 07:45:06	
		供油部份-供油管 < 油槽至發電機 > 是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:08	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:09	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:10	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:11	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:11	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:15	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-02 07:45:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:20	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 07:45:22	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/02 17:15:12 2023/12/02 17:16:25 2023/12/04 08:06:53

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-03 09:53:13	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:15	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:16	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:18	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:19	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:20	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:26	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-03 09:53:29	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:53:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/03 15:45:28 2023/12/03 15:46:31 2023/12/04 08:06:51

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-04 10:17:08	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:09	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:10	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:12	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:13	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:14	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:14	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:18	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-04 10:17:20	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:21	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:17:22	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/04 19:56:47 2023/12/04 20:01:57 2023/12/05 07:54:49

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-05 08:49:19	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:20	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:21	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:23	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:23	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:24	

	機	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:25	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:26	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:27	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:28	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 08:49:33	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:34	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:49:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/05 15:39:49 2023/12/05 19:03:21 2023/12/06 08:05:36

立體停車場發電機750KVA每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-06 14:15:47	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:51	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:52	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:53	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:56	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:15:57	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-06 14:15:59	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:16:00	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:16:02	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/06 19:01:47 2023/12/06 19:03:31 2023/12/07 08:17:43

立體停車場發電機750KVA每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-07 06:22:15	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:18	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:19	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:20	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:21	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:22	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:25	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-07 06:22:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 06:22:33	

備註:

改善措施:

承商工程師：李中榮
2023/12/07 19:18:38

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/07 19:20:00

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/08 08:11:15

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-08 09:46:37	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:40	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:41	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:43	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:45	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:46	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:47	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:48	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:51	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:52	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-08 09:46:56	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:46:58	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:47:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/08 19:21:44

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/08 19:23:11

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 07:57:26

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-09 09:21:03	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:05	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:07	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:08	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:09	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:10	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:12	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:13	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:14	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:15	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-09 09:21:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:21:20	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/09 15:20:05

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/09 15:21:36

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 07:57:25

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-10 08:52:53	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:52:57	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:52:58	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:52:59	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:52:59	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:00	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:01	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:02	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:03	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:03	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:04	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-10 08:53:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:10	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:53:11	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/10 12:56:23

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/10 16:16:18

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 07:57:23

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-11 10:16:54	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:55	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:55	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:56	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:57	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:58	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:58	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:16:59	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:17:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:17:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:17:01	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-11 10:17:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:17:05	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 10:17:07	
備註：							
改善措施：							

承商工程師：李中榮
2023/12/11 14:22:13

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/11 18:46:40

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/12 08:13:06

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-12 08:30:57	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:30:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:30:59	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:00	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:01	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:03	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:04	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:06	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:09	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:12	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-12 08:31:16	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 08:31:19	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-13 09:26:22	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:24	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:25	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:26	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:27	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:28	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:32	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:33	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-13 09:26:37	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:38	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:26:40	
備註:							
改善措施:							

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-14 10:00:52	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:53	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:54	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:54	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:55	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:56	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:57	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:58	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:00:59	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:01:00	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:01:02	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-14 10:01:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:01:05	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:01:05	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/14 17:04:31

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/14 19:21:28

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/15 09:35:46

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-15 08:39:26	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:27	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:28	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:29	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:30	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:30	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:34	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:35	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:37	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-15 08:39:40	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:42	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:39:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/15 14:31:46

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/15 18:35:30

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/18 08:19:41

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-16 10:11:46	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:49	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:50	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:51	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:52	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:53	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:54	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:55	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:57	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:11:59	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-16 10:12:01	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:12:02	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 10:12:04	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮

承商駐院主任：謝濱隆

承辦工程司：倪銘仁

立體停車場發電機750KVA每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-17 07:47:24	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:25	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:26	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:27	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:27	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:28	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:29	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:30	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:32	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-17 07:47:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:37	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 07:47:38	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/17 15:00:32 2023/12/17 15:01:52 2023/12/18 08:19:38

立體停車場發電機750KVA每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-18 09:33:29	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:31	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:32	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:33	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:34	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:36	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:37	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:38	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:43	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-18 09:33:48	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:49	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:33:51	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/18 18:50:41 2023/12/18 18:51:59 2023/12/19 09:30:58

立體停車場發電機750KVA每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-19 09:51:11	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:14	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:15	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:16	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:17	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:18	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:19	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:22	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:23	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:24	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-19 09:51:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:51:32	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/19 14:42:55 2023/12/19 14:44:04 2023/12/19 16:14:40

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-20 08:34:20	
		供油部份-供油管 <油槽至發電機> 是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:21	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:23	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:26	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:27	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:28	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:32	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-20 08:34:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:36	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:34:38	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/20 14:21:19 2023/12/20 14:37:17 2023/12/20 16:39:50

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-21 10:40:04	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:06	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:08	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:09	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:10	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:11	

	供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:13	
	主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:14	
	主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:15	
	主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:16	
	主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-21 10:40:19	
	發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:20	
	發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 10:40:23	
備註:						
改善措施:						

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 13:34:32 2023/12/21 16:40:25 2023/12/22 08:01:05

立體停車場發電機750KVA每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-22 07:28:57	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:28:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:00	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:00	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:01	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:02	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:03	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:03	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:04	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:05	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:05	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-22 07:29:09	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:10	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 07:29:12	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/22 19:04:25 2023/12/22 19:09:15 2023/12/25 10:33:16

立體停車場發電機750KVA每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-23 09:18:57	
		供油部份-供油管<油槽至發電機>是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:58	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:18:59	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:01	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:02	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:03	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:06	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:07	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-23 09:19:10	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:12	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:19:13	

備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 09:13:21

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:15:39

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/25 10:33:13

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-24 10:12:17	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:19	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:20	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:20	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:21	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:22	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:24	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:26	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-24 10:12:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:12:30	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 09:14:10

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:14:48

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/25 10:33:15

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-25 09:36:47	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:50	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:51	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:52	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:53	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:54	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:55	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:57	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:58	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:36:59	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:37:00	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-25 09:37:05	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:37:06	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:37:08	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/25 15:46:44

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 16:39:01

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/26 07:59:50

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-26 09:23:20	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:21	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:22	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:22	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:23	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:24	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:25	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:26	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:27	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:29	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-26 09:23:32	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:33	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:23:35	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/26 16:21:34

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/26 16:23:01

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/27 08:25:06

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-27 07:47:14	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:17	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:18	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:19	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:20	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:21	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:26	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-27 07:47:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 07:47:32	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/27 16:49:16

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/27 16:50:48

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/27 17:00:00

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-28 09:20:56	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:20:58	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:20:59	

1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:01	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:02	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:03	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:04	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:05	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:07	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:08	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:09	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-28 09:21:14	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:16	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:21:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/28 19:02:10

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/28 19:04:42

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/29 08:11:06

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-29 09:53:12	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:13	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:14	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:15	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:16	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:17	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:17	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:18	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:19	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:20	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:21	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-29 09:53:24	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:25	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:53:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/29 16:00:10

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/29 19:55:11

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:18:53

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-30 08:28:12	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:13	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:14	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:16	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:17	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:17	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:18	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:24	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:24	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-30 08:28:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:28:31	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/30 17:29:01

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/30 17:32:19

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:45

立體停車場發電機750KVA每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	立體停車場1F 750KVA發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-31 09:28:23	
		供油部份-供油管＜油槽至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:24	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:25	
		供油部份-地下油槽注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:26	
		供油部份-油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:27	
		供水部分-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:27	
		供水部分-供水管至發電機是否漏水	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:28	
		供水部分-冷卻水塔浮球開關是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:29	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:30	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:31	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:32	
		主控盤部份-啟動電瓶電壓(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-31 09:28:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:37	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:28:39	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:30

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:43